Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	84,01	70,54	13,47	79,86	46,78	33,08	7,00	5,00	2,33	13,56	-	13,56	13,96	-	13,96	-	79,55	-	1,08			3,41
25.03.16	24,00	-	85,52	71,38	14,14	78,81	46,69	32,12	7,00	5,00	2,28	14,28	-	14,28	14,67	-	14,67	-	78,72	-	1,13			3,41
26.03.16	24,00	-	86,33	72,14	14,19	77,50	46,96	30,54	7,00	5,00	2,21	14,25	-	14,25	14,63	-	14,63	-	77,04	-	1,10			3,31
27.03.16	24,00	-	87,96	71,27	16,69	75,03	46,08	28,95	7,00	5,00	2,08	16,63	-	16,63	17,03	-	17,03	-	74,57	-	1,24			3,32
28.03.16	24,00	-	84,09	71,47	12,62	71,42	44,96	26,46	7,00	5,00	1,90	12,53	-	12,53	12,81	-	12,81	-	71,12	-	0,89			2,79
29.03.16	24,00	-	87,01	71,68	15,33	69,36	44,15	25,21	7,00	5,00	1,82	15,18	-	15,18	15,52	-	15,52	-	69,08	-	1,05			2,87
30.03.16	24,00	-	87,42	72,08	15,34	68,41	43,66	24,75	7,00	5,00	1,79	15,22	-	15,22	15,54	-	15,54	-	68,46	-	1,04			2,84
31.03.16	24,00	-	85,75	72,51	13,24	68,91	43,83	25,08	7,00	5,00	1,82	13,27	-	13,27	13,53	-	13,53	-	68,67	-	0,91			2,73
01.04.16	24,00	-	86,77	71,92	14,85	68,82	42,94	25,88	7,00	5,00	1,86	14,86	-	14,86	15,21	-	15,21	-	68,75	-	1,02			2,88
02.04.16	24,00	-	87,24	71,89	15,35	68,32	42,49	25,83	7,00	5,00	1,85	15,52	-	15,52	15,86	-	15,86	-	68,10	-	1,06			2,91
03.04.16	24,00	-	87,14	70,95	16,19	67,19	41,85	25,34	7,00	5,00	1,78	16,38	-	16,38	16,74	-	16,74	-	67,10	-	1,10			2,89
04.04.16	24,00	-	85,80	71,67	14,13	66,93	41,89	25,04	7,00	5,00	1,77	14,47	-	14,47	14,75	-	14,75	-	67,02	-	0,97			2,74
05.04.16	24,00	-	87,62	71,98	15,64	69,02	43,27	25,75	7,00	5,00	1,84	15,87	-	15,87	16,21	-	16,21	-	68,94	-	1,10			2,94
06.04.16	24,00	-	86,84	72,64	14,20	69,21	44,10	25,11	7,00	5,00	1,81	14,46	-	14,46	14,76	-	14,76	-	69,06	-	1,00			2,81
07.04.16	24,00	-	86,93	72,58	14,35	67,38	43,73	23,65	7,00	5,00	1,70	14,73	-	14,73	15,03	-	15,03	-	67,04	-	0,99			2,69
08.04.16	24,00	-	86,05	72,40	13,65	65,89	42,82	23,07	7,00	5,00	1,65	14,07	-	14,07	14,32	-	14,32	-	65,87	-	0,93			2,57
09.04.16	24,00	-	87,68	72,30	15,38	66,17	42,69	23,48	7,00	5,00	1,67	15,81	-	15,81	16,11	-	16,11	-	66,04	-	1,05			2,72
10.04.16	24,00	-	87,94	71,46	16,48	65,90	41,85	24,05	7,00	5,00	1,69	16,96	-	16,96	17,30	-	17,30	-	65,73	-	1,12			2,81
11.04.16	24,00	-	87,97	71,77	16,20	66,30	41,98	24,32	7,00	5,00	1,72	16,58	-	16,58	16,87	-	16,87	-	66,26	-	1,10			2,82
12.04.16	24,00	-	85,41	72,10	13,31	66,28	42,31	23,97	7,00	5,00	1,71	13,67	-	13,67	13,96	-	13,96	-	66,15	-	0,91			2,61
13.04.16	24,00	-	85,74	72,61	13,13	66,06	42,64	23,42	7,00	5,00	1,68	13,51	-	13,51	13,78	-	13,78	-	65,97	-	0,89			2,57
14.04.16	24,00	-	86,00	71,73	14,27	66,19	42,28	23,91	7,00	5,00	1,70	14,67	-	14,67	14,94	-	14,94	-	65,94	-	0,97			2,66
15.04.16	24,00	-	85,40	71,56	13,84	65,57	41,33	24,24	7,00	5,00	1,71	14,31	-	14,31	14,57	-	14,57	-	65,48	-	0,94			2,64
16.04.16	24,00	-	86,21	72,04	14,17	66,19	42,12	24,07	7,00	5,00	1,72	14,50	-	14,50	14,77	-	14,77	-	66,05	-	0,96			2,68
17.04.16	24,00	-	88,52	71,47	17,05	66,05	42,71	23,34	7,00	5,00	1,66	17,25	-	17,25	17,56	-	17,56	-	65,99	-	1,14			2,80
18.04.16	24,00	-	77,70	68,25	9,45	65,81	42,19	23,62	7,00	5,00	1,42	12,99	-	12,99	13,22	-	13,22	-	63,05	-	0,82			2,24
19.04.16	24,00	-	88,33	73,81	14,52	65,99	42,59	23,40	7,00	5,00	1,72	14,64	-	14,64	14,91	-	14,91	-	65,87	-	0,96			2,68
20.04.16	24,00	-	87,28	72,48	14,80	65,90	42,21	23,69	7,00	5,00	1,71	14,89	-	14,89	15,17	-	15,17	-	65,73	-	0,98			2,69
21.04.16	24,00	-	87,26	72,69	14,57	65,71	41,84	23,87	7,00	5,00	1,73	14,70	-	14,70	14,96	-	14,96	-	65,60	-	0,97			2,69
22.04.16	24,00	-	87,20	72,70	14,50	66,55	42,34	24,21	7,00	5,00	1,77	14,38	-	14,38	14,68	-	14,68	-	66,42	-	0,95			2,73
23.04.16	24,00	-	87,99	72,73	15,26	66,23	42,20	24,03	7,00	5,00	1,76	15,20	-	15,20	15,50	-	15,50	-	66,00	-	1,00			2,76
Среднее	24,00	-	86,42	71,90	14,53	68,48	43,21	25,27	7,00	5,00	1,80	14,82	-	14,82	15,12	-	15,12	-	68,24	-	1,01	-	-	2,81
Итого	744,00		2679,11	2228,80	450,31						55,85	459,34	0,00	459,34	468,87	0,00	468,87	0,00			31,35	0,00	0,00	87,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	38469,76	32972,97	7899,90	-	8081,90	-	1254,55	-	-
	24.04.16 04:00	41149,36	35202,12	8359,38	-	8550,90	-	1341,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **468,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ГидроКит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта