Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9060.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 116 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	82,88	71,23	11,65	80,54	48,91	31,63	7,00	5,00	2,23	12,03	-	-	12,40	-	12,40	-	80,12	-	0,96			3,19
25.03.16	24,00	-	83,86	71,97	11,89	79,33	48,71	30,62	7,00	5,00	2,18	12,28	-	-	12,60	-	12,60	-	78,95	-	0,97			3,15
26.03.16	24,00	-	85,27	72,75	12,52	78,21	48,88	29,33	7,00	5,00	2,13	12,74	-	-	13,10	-	13,10	-	77,48	-	0,99			3,12
27.03.16	24,00	-	85,59	72,10	13,49	75,70	47,98	27,72	7,00	5,00	1,99	13,71	-	-	14,09	-	14,09	-	75,07	-	1,03			3,02
28.03.16	24,00	-	84,18	72,17	12,01	72,07	46,52	25,55	7,00	5,00	1,84	12,21	-	-	12,52	-	12,52	-	71,51	-	0,87			2,71
29.03.16	24,00	-	84,85	72,48	12,37	69,97	45,71	24,26	7,00	5,00	1,75	12,63	-	-	12,90	-	12,90	-	69,52	-	0,88			2,62
30.03.16	24,00	-	85,75	72,94	12,81	68,83	45,05	23,78	7,00	5,00	1,72	13,11	-	-	13,39	-	13,39	-	68,62	-	0,90			2,62
31.03.16	24,00	-	85,48	73,43	12,05	69,44	45,39	24,05	7,00	5,00	1,75	12,42	-	-	12,70	-	12,70	-	69,03	-	0,86			2,61
01.04.16	24,00	-	86,74	72,71	14,03	69,27	44,62	24,65	7,00	5,00	1,77	14,50	-	-	14,80	-	14,80	-	68,96	-	1,00			2,77
02.04.16	24,00	-	85,99	72,82	13,17	68,84	44,21	24,63	7,00	5,00	1,77	13,58	-	-	13,88	-	13,88	-	68,42	-	0,93			2,70
03.04.16	24,00	-	86,83	71,96	14,87	67,69	43,54	24,15	7,00	5,00	1,71	15,38	-	-	15,67	-	15,67	-	67,41	-	1,04			2,75
04.04.16	24,00	-	85,27	72,49	12,78	67,24	43,57	23,67	7,00	5,00	1,69	13,21	-	-	13,47	-	13,47	-	67,05	-	0,89			2,58
05.04.16	24,00	-	86,11	73,02	13,09	69,46	44,76	24,70	7,00	5,00	1,78	13,58	-	-	13,86	-	13,86	-	69,09	-	0,94			2,72
06.04.16	24,00	-	84,96	73,54	11,42	69,69	45,59	24,10	7,00	5,00	1,74	11,94	-	-	12,19	-	12,19	-	69,32	-	0,83			2,57
07.04.16	24,00	-	85,34	73,53	11,81	67,98	45,25	22,73	7,00	5,00	1,64	12,34	-	-	12,59	-	12,59	-	67,45	-	0,83			2,47
08.04.16	24,00	-	84,88	73,32	11,56	66,29	44,13	22,16	7,00	5,00	1,59	12,07	-	-	12,32	-	12,32	-	66,02	-	0,80			2,39
09.04.16	24,00	-	85,21	73,35	11,86	66,64	44,12	22,52	7,00	5,00	1,63	12,34	-	-	12,60	-	12,60	-	66,25	-	0,82			2,44
10.04.16	24,00	-	86,85	72,51	14,34	66,35	43,46	22,89	7,00	5,00	1,63	14,85	-	-	15,15	-	15,15	-	65,92	-	0,98			2,61
11.04.16	24,00	-	84,16	72,92	11,24	66,66	43,52	23,14	7,00	5,00	1,66	11,76	-	-	11,98	-	11,98	-	66,37	-	0,78			2,44
12.04.16	24,00	-	85,25	73,04	12,21	66,75	43,74	23,01	7,00	5,00	1,65	12,72	-	-	12,97	-	12,97	-	66,31	-	0,85			2,50
13.04.16	24,00	-	85,66	73,55	12,11	66,45	44,04	22,41	7,00	5,00	1,62	12,69	-	-	12,92	-	12,92	-	66,13	-	0,84			2,45
14.04.16	24,00	-	85,23	72,79	12,44	66,64	43,58	23,06	7,00	5,00	1,65	12,91	-	-	13,16	-	13,16	-	66,12	-	0,85			2,51
15.04.16	24,00	-	85,04	72,49	12,55	66,01	42,76	23,25	7,00	5,00	1,66	12,95	-	-	13,21	-	13,21	-	65,71	-	0,85			2,51
16.04.16	24,00	-	85,44	73,07	12,37	66,64	43,52	23,12	7,00	5,00	1,66	12,82	-	-	13,07	-	13,07	-	66,27	-	0,85			2,51
17.04.16	24,00	-	86,63	72,76	13,87	66,53	44,05	22,48	7,00	5,00	1,61	14,32	-	-	14,60	-	14,60	-	66,24	-	0,95			2,56
18.04.16	24,00	-	85,70	72,77	12,93	66,39	43,44	22,95	7,00	5,00	1,65	13,36	-	-	13,63	-	13,63	-	66,07	-	0,88	-	-	2,53
19.04.16	24,00	-	48,17	46,85	1,32	66,43	41,84	24,59	7,00	5,00	0,45	14,32	-	-	14,54	-	14,54	-	55,69	-	0,80			1,25
20.04.16	24,00	-	84,86	73,46	11,40	66,35	43,22	23,13	7,00	5,00	1,65	12,29	-	-	12,56	-	12,56	-	65,99	-	0,81			2,46
21.04.16	24,00	-	86,49	73,70	12,79	66,50	43,36	23,14	7,00	5,00	1,65	13,76	-	-	14,01	-	14,01	-	66,12	-	0,91			2,56
22.04.16	24,00	-	84,98	73,79	11,19	67,29	43,65	23,64	7,00	5,00	1,69	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	66,90	-	0,81			2,50
23.04.16	24,00	-	86,59	73,89	12,70	67,01	43,63	23,38	7,00	5,00	1,67	13,69	-	-	13,96	-	13,96	-	66,55	-	0,91			2,58
Среднее	24,00	-	84,20	72,05	12,16	69,01	44,67	24,34	7,00	5,00	1,70	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	68,28	-	0,89	-	-	2,59
Итого	744,00		2610,24	2233,40	376,84						52,78	404,65	0,00	0,00	413,23	0,00	413,23	0,00			27,60	0,00	0,00	80,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 13:00	39870,83	33756,84	7151,69	-	7313,69	-	1294,92	-	1
	24.04.16 05:00	42405,33	35937,24	7555,34	-	7725,70	-	1372,13	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 АПР 2016 г.