Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	61,31	52,06	9,25	80,60	43,55	37,05	7,00	5,00	1,94	9,25	-	-	10,73	-	10,73	-	79,68	-	0,74			2,67
25.03.16	24,00	-	63,08	52,61	10,47	79,39	43,37	36,02	7,00	5,00	1,90	10,47	-	-	11,93	-	11,93	-	78,66	-	0,82			2,73
26.03.16	24,00	-	63,52	53,34	10,18	78,27	43,85	34,42	7,00	5,00	1,84	10,18	-	-	11,63	-	11,63	-	77,74	-	0,79			2,63
27.03.16	24,00	-	64,79	52,85	11,94	75,74	43,20	32,54	7,00	5,00	1,73	11,94	-	-	13,25	-	13,25	-	74,85	-	0,89			2,63
28.03.16	24,00	-	63,64	52,84	10,80	72,14	42,16	29,98	7,00	5,00	1,59	10,80	-	-	11,88	-	11,88	-	71,73	-	0,77			2,37
29.03.16	24,00	-	62,97	53,05	9,92	70,00	41,50	28,50	7,00	5,00	1,52	9,92	-	-	10,96	-	10,96	-	69,44	-	0,69			2,21
30.03.16	24,00	-	63,16	53,35	9,81	68,85	41,05	27,80	7,00	5,00	1,49	9,81	-	-	10,84	-	10,84	-	68,30	-	0,67			2,16
31.03.16	24,00	-	63,75	53,66	10,09	69,49	41,36	28,13	7,00	5,00	1,51	10,09	-	-	11,23	-	11,23	-	68,90	-	0,70			2,21
01.04.16	24,00	-	62,56	53,10	9,46	69,29	40,37	28,92	7,00	5,00	1,54	9,46	-	-	10,50	-	10,50	-	68,76	-	0,65			2,19
02.04.16	24,00	-	64,45	53,08	11,37	68,89	39,85	29,04	7,00	5,00	1,55	11,37	-	-	12,32	-	12,32	-	68,21	-	0,78			2,32
03.04.16	24,00	-	65,52	52,51	13,01	67,74	39,35	28,39	7,00	5,00	1,50	13,01	-	-	14,06	-	14,06	-	67,13	-	0,87			2,37
04.04.16	24,00	-	64,86	52,87	11,99	67,29	39,43	27,86	7,00	5,00	1,48	11,99	-	-	12,97	-	12,97	-	66,80	-	0,80			2,28
05.04.16	24,00	-	64,00	53,31	10,69	69,50	40,55	28,95	7,00	5,00	1,55	10,69	-	-	11,76	-	11,76	-	68,88	-	0,74			2,29
06.04.16	24,00	-	63,93	53,67	10,26	69,71	41,46	28,25	7,00	5,00	1,52	10,26	-	-	11,34	-	11,34	-	69,16	-	0,71			2,23
07.04.16	24,00	-	63,70	53,71	9,99	68,02	41,41	26,61	7,00	5,00	1,43	9,99	-	-	11,10	-	11,10	-	67,56	-	0,67			2,11
08.04.16	24,00	-	63,37	53,43	9,94	66,32	40,52	25,80	7,00	5,00	1,39	9,94	-	-	10,74	-	10,74	-	65,78	-	0,65			2,04
09.04.16	24,00	-	65,07	53,42	11,65	66,67	40,30	26,37	7,00	5,00	1,42	11,65	-	-	12,59	-	12,59	-	66,14	-	0,77			2,19
10.04.16	24,00	-	65,25	52,87	12,38	66,39	39,60	26,79	7,00	5,00	1,42	12,38	-	-	13,38	-	13,38	-	65,81	-	0,81			2,24
11.04.16	24,00	-	64,60	53,13	11,47	66,67	39,51	27,16	7,00	5,00	1,45	11,47	-	-	12,53	-	12,53	-	66,14	-	0,76			2,21
12.04.16	24,00	-	63,14	53,27	9,87	66,78	39,82	26,96	7,00	5,00	1,44	9,87	-	-	10,89	-	10,89	-	66,32	-	0,65			2,09
13.04.16	24,00	-	63,19	53,63	9,56	66,50	40,34	26,16	7,00	5,00	1,41	9,56	-	-	10,61	-	10,61	-	65,83	-	0,63			2,04
14.04.16	24,00	-	64,25	53,00	11,25	66,67	39,91	26,76	7,00	5,00	1,43	11,25	-	-	12,19	-	12,19	-	66,11	-	0,74			2,17
15.04.16	24,00	-	62,95	52,86	10,09	66,03	39,00	27,03	7,00	5,00	1,43	10,09	-	-	11,09	-	11,09	-	65,43	-	0,66			2,09
16.04.16	24,00	-	64,82	53,23	11,59	66,67	39,70	26,97	7,00	5,00	1,44	11,59	-	-	12,62	-	12,62	-	66,25	-	0,77			2,21
17.04.16	24,00	-	63,86	53,11	10,75	66,57	40,38	26,19	7,00	5,00	1,40	10,75	-	-	11,77	-	11,77	-	65,92	-	0,71			2,11
18.04.16	24,00	-	64,07	54,13	9,94	66,35	40,39	25,96	7,00	5,00	1,41	9,94	-	-	10,95	-	10,95	-	65,70	-	0,65			2,06
19.04.16	24,00	-	62,80	53,83	8,97	66,54	40,09	26,45	7,00	5,00	1,43	8,97	-	-	9,96	-	9,96	-	66,06	-	0,59			2,02
20.04.16	24,00	-	63,40	53,10	10,30	66,38	39,74	26,64	7,00	5,00	1,42	10,30	-	-	11,19	-	11,19	-	65,97	-	0,68			2,10
21.04.16	24,00	-	63,63	53,30	10,33	66,53	39,60	26,93	7,00	5,00	1,44	10,33	-	-	11,35	-	11,35	-	65,87	-	0,68			2,12
22.04.16	24,00	-	63,47	53,35	10,12	67,33	39,88	27,45	7,00	5,00	1,47	10,12	-	-	11,20	-	11,20	-	66,79	-	0,68			2,15
23.04.16	24,00	-	64,63	53,44	11,19	67,03	39,83	27,20	7,00	5,00	1,46	11,19	-	-	12,27	-	12,27	-	66,42	-	0,74			2,20
Среднее	24,00	-	63,80	53,20	10,60	69,04	40,68	28,36	7,00	5,00	1,51	10,60	-	-	11,67	-	11,67	-	68,46	-	0,73	-	-	2,24
Итого	744,00		1977,74	1649,11	328,63						46,95	328,63	0,00	0,00	361,83	0,00	361,83	0,00			22,48	0,00	0,00	69,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	26031,01	21731,66	4196,17	-	4291,69	-	1008,76	-	
	24.04.16 11:00	28027,29	23396,84	4196,17	-	4291,69	-	1078,69	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,83** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХитМонтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.