Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	122,39	103,22	19,17	80,59	47,26	33,33	7,00	5,00	3,39	19,88	-	-	20,45	-	20,45	-	80,27	-	1,60			4,99
25.03.16	24,00	-	122,99	104,43	18,56	79,47	47,03	32,44	7,00	5,00	3,33	19,31	-	-	19,86	-	19,86	-	79,32	-	1,53			4,87
26.03.16	24,00	-	125,77	106,00	19,77	78,21	47,19	31,02	7,00	5,00	3,24	20,58	-	-	21,13	-	21,13	-	77,60	-	1,60			4,84
27.03.16	24,00	-	127,58	106,73	20,85	75,71	46,64	29,07	7,00	5,00	3,05	21,62	-	-	22,16	-	22,16	-	75,27	-	1,63			4,68
28.03.16	24,00	-	129,81	107,60	22,21	72,05	45,62	26,43	7,00	5,00	2,79	23,10	-	-	23,63	-	23,63	-	71,69	-	1,65			4,44
29.03.16	24,00	-	128,20	108,70	19,50	69,96	44,91	25,05	7,00	5,00	2,67	20,43	-	-	20,87	-	20,87	-	69,64	-	1,42			4,09
30.03.16	24,00	-	128,14	109,92	18,22	68,95	44,51	24,44	7,00	5,00	2,62	19,19	-	-	19,58	-	19,58	-	69,07	-	1,33			3,95
31.03.16	24,00	-	129,46	109,49	19,97	69,50	44,59	24,91	7,00	5,00	2,67	21,03	-	-	21,48	-	21,48	-	69,27	-	1,46			4,12
01.04.16	24,00	-	129,97	111,57	18,40	69,38	44,29	25,09	7,00	5,00	2,72	19,57	-	-	20,01	-	20,01	-	69,37	-	1,36			4,08
02.04.16	24,00	-	128,98	110,33	18,65	68,90	43,76	25,14	7,00	5,00	2,70	19,78	-	-	20,21	-	20,21	-	68,69	-	1,36			4,06
03.04.16	24,00	-	129,78	106,69	23,09	67,75	42,75	25,00	7,00	5,00	2,58	24,38	-	-	24,87	-	24,87	-	67,78	-	1,65			4,23
04.04.16	24,00	-	128,73	107,98	20,75	67,42	42,68	24,74	7,00	5,00	2,59	21,95	-	-	22,40	-	22,40	-	67,54	-	1,48			4,07
05.04.16	24,00	-	128,57	109,57	19,00	69,57	43,99	25,58	7,00	5,00	2,72	20,24	-	-	20,70	-	20,70	-	69,52	-	1,41			4,13
06.04.16	24,00	-	129,33	110,06	19,27	69,77	44,69	25,08	7,00	5,00	2,68	20,48	-	-	20,92	-	20,92	-	69,67	-	1,43			4,11
07.04.16	24,00	-	129,46	109,89	19,57	67,97	44,36	23,61	7,00	5,00	2,52	20,85	-	-	21,28	-	21,28	-	67,62	-	1,41			3,93
08.04.16	24,00	-	127,50	109,45	18,05	66,41	43,46	22,95	7,00	5,00	2,42	19,37	-	-	19,79	-	19,79	-	66,44	-	1,29			3,71
09.04.16	24,00	-	128,16	108,96	19,20	66,70	43,31	23,39	7,00	5,00	2,47	20,52	-	-	20,92	-	20,92	-	66,52	-	1,37			3,83
10.04.16	24,00	-	129,69	105,82	23,87	66,44	42,54	23,90	7,00	5,00	2,44	25,30	-	-	25,84	-	25,84	-	66,29	-	1,68			4,12
11.04.16	24,00	-	128,96	108,70	20,26	66,79	42,80	23,99	7,00	5,00	2,52	21,58	-	-	22,02	-	22,02	-	66,74	-	1,44			3,96
12.04.16	24,00	-	128,10	108,19	19,91	66,82	42,89	23,93	7,00	5,00	2,50	21,37	-	-	21,81	-	21,81	-	66,64	-	1,43			3,92
13.04.16	24,00	-	130,90	111,45	19,45	66,57	43,43	23,14	7,00	5,00	2,48	20,93	-	-	21,35	-	21,35	-	66,50	-	1,39			3,88
14.04.16	24,00	-	127,68	108,51	19,17	66,72	42,81	23,91	7,00	5,00	2,51	20,61	-	-	21,04	-	21,04	-	66,41	-	1,37			3,88
15.04.16	24,00	-	127,77	109,09	18,68	66,09	42,25	23,84	7,00	5,00	2,50	20,10	-	-	20,50	-	20,50	-	66,05	-	1,33			3,83
16.04.16	24,00	-	128,62	109,79	18,83	66,72	42,80	23,92	7,00	5,00	2,53	20,33	-	-	20,73	-	20,73	-	66,60	-	1,36			3,88
17.04.16	24,00	-	130,24	108,34	21,90	66,59	43,12	23,47	7,00	5,00	2,44	23,45	-	-	23,92	-	23,92	-	66,59	-	1,56			4,00
18.04.16	24,00	-	130,31	111,45	18,86	66,46	43,41	23,05	7,00	5,00	2,47	20,37	-	-	20,78	-	20,78	-	66,42	-	1,35			3,82
19.04.16	24,00	-	128,30	110,13	18,17	66,56	43,12	23,44	7,00	5,00	2,49	19,65	-	-	20,07	-	20,07	-	66,41	-	1,31			3,79
20.04.16	24,00	-	122,81	104,89	17,92	66,48	42,66	23,82	7,00	5,00	2,40	19,38	-	-	19,78	-	19,78	-	66,36	-	1,29			3,69
21.04.16	24,00	-	127,41	108,28	19,13	66,55	42,57	23,98	7,00	5,00	2,50	20,61	-	-	21,03	-	21,03	-	66,44	-	1,37			3,87
22.04.16	24,00	-	128,02	108,55	19,47	67,38	42,84	24,54	7,00	5,00	2,56	20,94	-	-	21,36	-	21,36	-	67,24	-	1,41			3,97
23.04.16	24,00	-	128,28	108,63	19,65	67,02	42,68	24,34	7,00	5,00	2,56	21,10	-	-	21,53	-	21,53	-	66,74	-	1,41			3,96
Среднее	24,00	-	128,13	108,46	19,66	69,08	43,90	25,18	7,00	5,00	2,65	20,90	-	-	21,36	-	21,36	-	68,93	-	1,44	-	-	4,09
Итого	744,00		3971,91	3362,41	609,50						82,05	648,00	0,00	0,00	662,02	0,00	662,02	0,00			44,65	0,00	0,00	126,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 12:00	11327,01	9647,36	1723,48	-	1776,58	-	479,35	-	-
	24.04.16 03:00	15255,28	12970,78	2366,67	-	2433,64	-	604,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **125,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **662,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 АПР 2016 г.