

Абонент: ЖКО Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 128 / С/ОУ-ПВС
 Обслуживающая организация: АО "ДонТелеком"
 Источник: Обруховский э.п.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2016
 Договор: 8701.038.1
 Строит. адрес: Садова 128
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
 Часовой и строчный архив в файл:
 Режим (Смена): 3001
 ВКТ-7-208199-(С)-0416.01

Расходомер: ПРЭМ 32
 Глиф = 0,067
 Глиф = 30
 Термометр: КТСН-Н

Расходомер: ПРЭМ 32
 Глиф = 0,067
 Глиф = 30
 Термометр: КТСН-Н

Расходомер: ПРЭМ 20
 Глиф = 0,027
 Глиф = 12
 Термометр: ТСПН

Расходомер:
 Глиф =
 Глиф =
 Термометр:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 весна: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 лето: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Отеч.гид.сп= 0,024
 Отеч.гид.сп= 0,042
 Отеч.гид.сп= 0,042
 Qтеп.гид.сп= 0,0924
 Qтеп.гид.сп= 0,0924
 Qтеп.гид.сп= 0,0924

Дополнительные приборы (ср.числ.): Гидр.чел:
 Сом=55,44
 Оверт=0
 Сгид.лог=0

Дополнительные приборы (ср.сут.): Гидр.чел:
 Сом=55,44
 Оверт=0
 Сгид.лог=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период за 24.03.2016 по 23.04.2016
 Qтеп.гид.сп=0,0924
 Qтеп.гид.сп=0,0924
 Qтеп.гид.сп=0,0924

Дата	Тч	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплотр-е Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	Div3	Uprod	T3	T4	Qтеп.общ.	Qтеп.кап.	Qтеп.гид.		
24.03.16	24.00	-	84,04	69,97	14,07	79,97	49,29	30,68	7,00	5,00	2,30	12,22	-	-	12,55	-	-	12,55	-	-	79,85	-	0,98	3,28	
25.03.16	24.00	-	86,13	71,20	14,93	78,87	49,08	29,79	7,00	5,00	2,24	13,47	-	-	13,84	-	-	13,84	-	-	78,80	-	1,06	3,30	
26.03.16	24.00	-	89,32	72,49	16,83	77,60	49,29	28,31	7,00	5,00	2,14	15,89	-	-	16,33	-	-	16,33	-	-	77,22	-	1,23	3,36	
27.03.16	24.00	-	90,35	71,90	18,45	75,16	48,43	26,73	7,00	5,00	1,99	17,68	-	-	18,16	-	-	18,16	-	-	74,93	-	1,32	3,31	
28.03.16	24.00	-	87,63	72,08	15,55	71,52	47,14	24,38	7,00	5,00	1,81	14,93	-	-	15,12	-	-	15,12	-	-	71,22	-	1,06	2,87	
29.03.16	24.00	-	88,56	72,66	15,90	69,46	46,64	22,82	7,00	5,00	1,71	15,12	-	-	14,42	-	-	14,42	-	-	69,28	-	1,05	2,76	
30.03.16	24.00	-	88,39	73,55	14,84	68,50	46,02	22,48	7,00	5,00	1,74	14,01	-	-	14,31	-	-	14,31	-	-	68,78	-	0,97	2,67	
31.03.16	24.00	-	88,53	73,71	14,82	69,00	46,14	22,86	7,00	5,00	1,74	14,01	-	-	14,31	-	-	14,31	-	-	68,78	-	0,97	2,67	
01.04.16	24.00	-	88,79	73,12	15,67	68,91	45,19	23,72	7,00	5,00	1,80	14,74	-	-	15,05	-	-	15,05	-	-	68,99	-	1,02	2,82	
02.04.16	24.00	-	90,27	71,95	18,32	72,87	48,32	23,09	7,00	5,00	1,74	17,02	-	-	17,38	-	-	17,38	-	-	68,28	-	1,16	2,89	
03.04.16	24.00	-	88,36	72,71	15,65	67,00	44,17	23,09	7,00	5,00	1,78	17,25	-	-	17,60	-	-	17,60	-	-	67,29	-	1,16	2,89	
04.04.16	24.00	-	89,27	73,21	16,06	69,09	45,82	22,27	7,00	5,00	1,78	15,02	-	-	15,35	-	-	15,35	-	-	67,23	-	0,98	2,70	
05.04.16	24.00	-	89,62	73,98	15,64	69,30	46,46	22,84	7,00	5,00	1,75	15,02	-	-	15,35	-	-	15,35	-	-	69,10	-	1,04	2,81	
06.04.16	24.00	-	89,62	73,98	15,64	69,30	46,46	22,84	7,00	5,00	1,75	15,02	-	-	15,35	-	-	15,35	-	-	69,10	-	1,04	2,81	
07.04.16	24.00	-	88,93	73,83	15,10	67,48	46,04	21,44	7,00	5,00	1,65	14,16	-	-	14,43	-	-	14,43	-	-	67,23	-	0,95	2,60	
08.04.16	24.00	-	89,67	73,27	16,40	65,98	45,19	20,79	7,00	5,00	1,61	15,16	-	-	15,47	-	-	15,47	-	-	66,22	-	1,00	2,61	
09.04.16	24.00	-	91,99	72,97	19,22	66,25	44,95	21,30	7,00	5,00	1,68	18,29	-	-	17,98	-	-	17,98	-	-	66,22	-	1,17	2,82	
10.04.16	24.00	-	91,81	72,03	19,78	65,97	44,05	21,92	7,00	5,00	1,68	18,29	-	-	18,66	-	-	18,66	-	-	65,88	-	1,21	2,89	
11.04.16	24.00	-	91,33	72,51	18,82	66,36	44,21	22,15	7,00	5,00	1,71	17,29	-	-	17,65	-	-	17,65	-	-	66,47	-	1,15	2,85	
12.04.16	24.00	-	91,13	73,04	18,09	66,35	44,63	21,72	7,00	5,00	1,67	16,09	-	-	16,88	-	-	16,88	-	-	66,28	-	1,10	2,79	
13.04.16	24.00	-	91,63	74,02	17,61	66,12	45,01	21,11	7,00	5,00	1,67	16,09	-	-	16,88	-	-	16,88	-	-	66,28	-	1,10	2,79	
14.04.16	24.00	-	92,08	73,05	19,03	66,23	44,61	21,62	7,00	5,00	1,69	17,42	-	-	17,76	-	-	17,76	-	-	66,03	-	1,15	2,84	
15.04.16	24.00	-	91,23	72,82	18,41	65,61	43,74	21,87	7,00	5,00	1,70	16,68	-	-	17,01	-	-	17,01	-	-	65,65	-	1,10	2,80	
16.04.16	24.00	-	91,31	73,54	17,77	66,25	44,72	21,53	7,00	5,00	1,70	16,11	-	-	16,44	-	-	16,44	-	-	66,25	-	1,07	2,76	
17.04.16	24.00	-	92,37	73,05	19,32	66,12	45,40	20,72	7,00	5,00	1,62	17,63	-	-	17,98	-	-	17,98	-	-	66,22	-	1,17	2,79	
18.04.16	24.00	-	92,63	74,66	17,97	66,01	45,49	20,52	7,00	5,00	1,65	16,18	-	-	16,49	-	-	16,49	-	-	66,06	-	1,07	2,72	
19.04.16	24.00	-	90,93	73,94	16,99	66,08	45,11	20,97	7,00	5,00	1,69	14,87	-	-	15,18	-	-	15,18	-	-	66,00	-	0,98	2,68	
20.04.16	24.00	-	90,04	73,28	16,76	65,99	44,61	21,38	7,00	5,00	1,69	14,87	-	-	15,17	-	-	15,17	-	-	65,96	-	0,98	2,68	
21.04.16	24.00	-	90,92	73,44	17,48	66,04	44,45	21,59	7,00	5,00	1,72	15,52	-	-	15,82	-	-	15,82	-	-	65,97	-	1,02	2,74	
22.04.16	24.00	-	91,16	73,60	17,56	66,85	44,80	22,05	7,00	5,00	1,76	15,64	-	-	15,94	-	-	15,94	-	-	66,70	-	1,04	2,80	
23.04.16	24.00	-	92,97	73,60	19,37	66,52	44,85	22,67	7,00	5,00	1,73	17,51	-	-	17,86	-	-	17,86	-	-	66,37	-	1,08	2,80	
Среднее	24.00	-	90,07	72,97	17,10	68,59	45,63	22,66	7,00	5,00	1,77	15,75	-	-	15,09	-	-	15,09	-	-	68,53	-	1,08	2,85	
Итого	74.00	-	7292,30	2262,05	530,25	7000	488,39	2266	7000	54,81	488,39	0,00	0,00	0,00	498,82	0,00	0,00	498,82	0,00	0,00	33,39	0,00	0,00	88,20	

Период расчета по среднему:
 Дата, время: 24.03.16 03:00
 М1(Т): 6649,35
 М2(Т): 5332,22
 М3(Т): 1080,88
 М4(Т): 1083,04
 У3(К3): 1083,04
 У4(К4): 1083,04
 Q С/О (Гкал): 276,90
 Q ГВС (Гкал): 36,04

Счетчик: 24.04.16 03:00
 М1(Т): 9342,12
 М2(Т): 7594,65
 М3(Т): 1359,37
 М4(Т): 1381,96
 У3(К3): 1381,96
 У4(К4): 1381,96
 Q С/О (Гкал): 36,04

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: 2,34 °C = -1,14 Гкал
 С учетом корректировок: 87,06 Гкал
 Итого по приборам учета: 498,82 КВт.ч

«Информационный центр «Энергобыт»
 филиал «Энергобыт»
 Предельная мощность энергосбыта
 25 АПР 2016 г.