

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 130 / СЛО-ПВС
 Обслуживающая организация: АО "ДонТелеком"
 Источник: Обогреватель Э-1

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2016
 Договор: 445-09-16-100
 Строит. Адрес: Садова 130
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик подключения: Двухтарифная
 Режим (Смена): ВКЛ-7:20:33-3-С-09:15:57
 Телефон: _____
 Узел учета: СЛО-ПВС
 Код УТЭ: _____
 Расчетный период: совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и стрелочные архивы в файлах: ВКЛ-7:20:33-3-С-09:15:57
 Вычислитель: ВКЛ-7 № 207333
 Подолж.тр.(M1): расходемер: ПРМ 32 Сплн= 0,067 Сплж= 30
 Обврат.тр.(M2): расходемер: ПРМ 32 Сплн= 0,067 Сплж= 30
 тр.дл. ПС(M3): расходемер: ПРМ 20 Сплн= 0,027 Сплж= 12
 тр.дл. ПС(M4): расходемер: Сплн= Сплж= 12
 тр.подпитки(U5): расходемер: Сплн= Сплж= 12
 Расчетный алгоритм: эмка: Q=M1*(T1-T2)+M2*(T1-T2)+M3*(T1-T2)+M4*(T1-T2)+M5*(T1-T2)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qотх.п.р.= Qотс.р.=0,099
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qотх.г.с.р.= Qотс.р.=0,045 Qотх.п.р.=0
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГВт: Qотх.г.с.= Qотс.р.=0 Qотх.п.р.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016: Qотх.г.с.=0 Qотх.п.р.=0 Qотс.р.=18

Дата	Ти	НС	Учет отапливания (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общее теплоотп-е
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	diver	Uprod	T3	T4	Qотс.общ.	Qотс.кап.	Qотс.г.с.	Q.общ.					
24.03.16	24.00	-	368,05	356,00	12,05	79,31	72,03	7,28	7,00	5,00	2,62	12,02	-	-	12,38	-	-	79,23	-	0,95	-	-	0,95	3,57					
25.03.16	24.00	-	374,45	362,67	11,78	79,62	72,42	7,20	7,00	5,00	2,65	11,55	-	-	11,88	-	-	79,35	-	0,92	-	-	0,92	3,57					
26.03.16	24.00	-	375,68	362,46	13,22	77,04	70,27	7,00	7,00	5,00	2,49	12,93	-	-	13,24	-	-	77,01	-	1,00	-	-	1,00	3,49					
27.03.16	24.00	-	371,94	357,42	14,52	73,94	67,61	6,33	7,00	5,00	2,29	14,31	-	-	14,67	-	-	73,99	-	1,06	-	-	1,06	3,35					
28.03.16	24.00	-	373,11	360,16	12,95	70,74	64,90	5,84	7,00	5,00	2,12	12,88	-	-	13,18	-	-	70,77	-	0,91	-	-	0,91	3,03					
30.03.16	24.00	-	380,96	366,63	14,33	68,99	63,48	5,51	7,00	5,00	2,04	14,23	-	-	14,52	-	-	68,97	-	0,98	-	-	0,98	3,02					
31.03.16	24.00	-	381,87	368,64	13,23	69,32	63,76	5,56	7,00	5,00	2,05	13,52	-	-	13,80	-	-	69,23	-	0,94	-	-	0,94	2,98					
01.04.16	24.00	-	381,37	368,59	12,78	69,22	63,59	5,68	7,00	5,00	2,12	12,79	-	-	13,06	-	-	69,14	-	0,88	-	-	0,88	3,00					
02.04.16	24.00	-	379,37	366,66	12,71	69,48	63,99	5,89	7,00	5,00	2,18	12,60	-	-	12,88	-	-	69,32	-	0,88	-	-	0,88	3,06					
03.04.16	24.00	-	380,92	365,66	15,26	68,03	62,31	5,72	7,00	5,00	2,10	15,35	-	-	15,68	-	-	68,07	-	1,05	-	-	1,05	3,15					
04.04.16	24.00	-	379,33	361,84	17,49	67,13	61,52	5,61	7,00	5,00	2,04	17,53	-	-	17,89	-	-	67,37	-	1,18	-	-	1,18	3,22					
05.04.16	24.00	-	380,52	365,66	13,20	68,79	63,05	5,74	7,00	5,00	2,14	13,08	-	-	13,35	-	-	68,63	-	0,90	-	-	0,90	3,04					
06.04.16	24.00	-	382,38	369,99	12,99	69,57	63,88	5,69	7,00	5,00	2,14	12,27	-	-	12,54	-	-	69,33	-	0,85	-	-	0,85	2,99					
07.04.16	24.00	-	385,24	371,02	14,22	69,28	63,83	5,45	7,00	5,00	2,04	14,16	-	-	14,46	-	-	69,28	-	0,98	-	-	0,98	3,02					
08.04.16	24.00	-	383,53	370,59	12,94	66,57	61,52	5,05	7,00	5,00	1,88	13,05	-	-	13,31	-	-	66,56	-	0,87	-	-	0,87	2,75					
09.04.16	24.00	-	380,94	368,49	12,45	66,75	61,49	5,26	7,00	5,00	1,94	12,61	-	-	12,86	-	-	66,56	-	0,84	-	-	0,84	2,78					
10.04.16	24.00	-	382,88	370,55	12,33	66,66	61,41	5,25	7,00	5,00	1,94	12,62	-	-	12,84	-	-	66,42	-	0,84	-	-	0,84	2,78					
11.04.16	24.00	-	379,14	362,98	16,16	66,37	60,97	5,40	7,00	5,00	1,97	16,32	-	-	16,65	-	-	66,23	-	1,08	-	-	1,08	3,05					
12.04.16	24.00	-	381,52	367,48	14,04	66,82	61,37	5,45	7,00	5,00	2,01	14,19	-	-	14,46	-	-	66,66	-	0,95	-	-	0,95	2,96					
13.04.16	24.00	-	351,60	339,50	12,10	66,63	61,00	5,63	7,00	5,00	1,90	12,50	-	-	12,77	-	-	66,51	-	0,83	-	-	0,83	2,73					
14.04.16	24.00	-	349,69	337,32	12,37	66,86	61,33	5,53	7,00	5,00	1,85	12,89	-	-	13,13	-	-	66,52	-	0,86	-	-	0,86	2,70					
15.04.16	24.00	-	345,28	332,21	13,07	66,05	60,32	5,73	7,00	5,00	1,85	14,13	-	-	14,39	-	-	65,92	-	0,93	-	-	0,93	2,78					
16.04.16	24.00	-	345,28	333,59	11,69	66,30	60,60	5,70	7,00	5,00	1,84	12,83	-	-	13,08	-	-	66,14	-	0,85	-	-	0,85	2,65					
17.04.16	24.00	-	348,19	336,85	11,34	66,65	61,08	5,57	7,00	5,00	1,81	12,46	-	-	12,74	-	-	66,57	-	0,83	-	-	0,83	2,65					
18.04.16	24.00	-	352,67	342,00	10,67	66,45	60,97	5,48	7,00	5,00	1,81	11,79	-	-	12,02	-	-	66,21	-	0,78	-	-	0,78	2,60					
19.04.16	24.00	-	348,92	336,74	12,08	66,40	60,81	5,59	7,00	5,00	1,85	12,86	-	-	13,11	-	-	66,18	-	0,85	-	-	0,85	2,70					
20.04.16	24.00	-	348,06	335,04	13,02	66,47	60,86	5,61	7,00	5,00	1,84	13,84	-	-	14,11	-	-	66,36	-	0,92	-	-	0,92	2,76					
21.04.16	24.00	-	349,76	335,98	13,78	66,89	61,16	5,73	7,00	5,00	1,88	14,68	-	-	14,98	-	-	66,55	-	0,98	-	-	0,98	2,86					
22.04.16	24.00	-	348,88	335,92	12,96	66,59	60,94	5,64	7,00	5,00	1,86	13,79	-	-	14,07	-	-	66,36	-	0,92	-	-	0,92	2,77					
23.04.16	24.00	-	348,88	335,92	12,96	66,59	60,94	5,64	7,00	5,00	1,86	13,79	-	-	14,07	-	-	66,36	-	0,92	-	-	0,92	2,77					
Среднее	24.00	-	367,41	354,26	13,15	68,78	63,04	5,74	7,00	5,00	2,03	13,50	-	-	13,78	-	-	68,65	-	0,93	-	-	0,93	2,95					
Итого	744,00	-	11389,77	10981,97	407,80	62,85	418,39	0,00	0,00	0,00	62,85	418,39	-	-	427,23	-	-	427,23	-	0,00	-	-	0,00	91,55					

Показание счетчиков на конец	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
Снятие данных:	30.12.99 00:00	0:00	0:00	0:00	-	-	-	0:00	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Ошибка теплосчетчика, расчетный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения 12: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру

Счетчик корректно работает
 427,23

Филиал "Энергообъект"
 Управление энергоуслугами
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 25 АПР 2016