Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	68,64	55,99	12,65	80,46	43,56	36,90	7,00	5,00	2,03	13,27	-	-	13,64	-	13,64	-	80,00	-	1,06			3,09
25.03.16	24,00	-	68,06	56,77	11,29	79,35	43,55	35,80	7,00	5,00	1,99	11,93	-	-	12,24	-	12,24	-	78,91	-	0,94			2,93
26.03.16	24,00	-	70,00	57,40	12,60	78,08	43,83	34,25	7,00	5,00	1,93	13,21	-	-	13,55	-	13,55	-	77,39	-	1,02			2,95
27.03.16	24,00	-	70,55	56,84	13,71	75,55	43,39	32,16	7,00	5,00	1,80	14,33	-	-	14,69	-	14,69	-	74,75	-	1,07			2,87
28.03.16	24,00	-	68,91	56,84	12,07	71,94	42,36	29,58	7,00	5,00	1,65	12,67	-	-	12,98	-	12,98	-	71,33	-	0,90			2,55
29.03.16	24,00	-	69,39	57,35	12,04	69,84	41,66	28,18	7,00	5,00	1,58	12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	69,17	-	0,88			2,46
30.03.16	24,00	-	70,21	58,00	12,21	68,91	41,36	27,55	7,00	5,00	1,55	12,92	-	-	13,20	-	13,20	-	68,79	-	0,89			2,44
31.03.16	24,00	-	70,16	58,19	11,97	69,40	41,50	27,90	7,00	5,00	1,58	12,69	-	-	12,96	-	12,96	-	68,91	-	0,88			2,46
01.04.16	24,00	-	69,67	57,82	11,85	69,30	40,60	28,70	7,00	5,00	1,62	12,54	-	-	12,81	-	12,81	-	68,99	-	0,87			2,48
02.04.16	24,00	-	70,06	57,80	12,26	68,79	40,26	28,53	7,00	5,00	1,61	12,95	-	-	13,23	-	13,23	-	68,29	-	0,88			2,50
03.04.16	24,00	-	73,85	57,04	16,81	67,67	39,70	27,97	7,00	5,00	1,56	17,46	-	-	17,82	-	17,82	-	67,46	-	1,18			2,73
04.04.16	24,00	-	70,96	57,58	13,38	67,39	39,90	27,49	7,00	5,00	1,54	14,05	-	-	14,35	-	14,35	-	67,31	-	0,95			2,48
05.04.16	24,00	-	70,30	57,96	12,34	69,50	40,94	28,56	7,00	5,00	1,61	13,01	-	-	13,27	-	13,27	-	69,22	-	0,90			2,51
06.04.16	24,00	-	71,69	58,42	13,27	69,70	41,81	27,89	7,00	5,00	1,58	14,01	-	-	14,30	-	14,30	-	69,34	-	0,97			2,56
07.04.16	24,00	-	70,12	58,43	11,69	67,86	42,05	25,81	7,00	5,00	1,47	12,47	-	-	12,74	-	12,74	-	67,20	-	0,84			2,30
08.04.16	24,00	-	69,69	58,26	11,43	66,37	41,13	25,24	7,00	5,00	1,42	12,18	-	-	12,41	-	12,41	-	66,16	-	0,81			2,23
09.04.16	24,00	-	72,73	58,15	14,58	66,63	41,07	25,56	7,00	5,00	1,44	15,30	-	-	15,61	-	15,61	-	66,31	-	1,02			2,46
10.04.16	24,00	-	71,73	57,46	14,27	66,35	40,25	26,10	7,00	5,00	1,46	14,94	-	-	15,22	-	15,22	-	65,95	-	0,99			2,45
11.04.16	24,00	-	70,59	57,88	12,71	66,74	40,21	26,53	7,00	5,00	1,49	13,44	-	-	13,71	-	13,71	-	66,51	-	0,89			2,39
12.04.16	24,00	-	71,45	58,17	13,28	66,74	40,46	26,28	7,00	5,00	1,49	14,01	-	-	14,29	-	14,29	-	66,37	-	0,93			2,42
13.04.16	24,00	-	71,99	58,76	13,23	66,51	41,05	25,46	7,00	5,00	1,45	13,98	-	-	14,26	-	14,26	-	66,22	-	0,93			2,38
14.04.16	24,00	-	72,44	57,99	14,45	66,65	40,48	26,17	7,00	5,00	1,49	15,00	-	-	15,31	-	15,31	-	66,25	-	0,99			2,48
15.04.16	24,00	-	70,19	57,96	12,23	66,02	39,44	26,58	7,00	5,00	1,51	12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	65,74	-	0,84			2,35
16.04.16	24,00	-	69,45	58,50	10,95	66,66	40,17	26,49	7,00	5,00	1,51	11,62	-	-	11,85	-	11,85	-	66,30	-	0,77			2,28
17.04.16	24,00	-	72,63	58,15	14,48	66,53	40,71	25,82	7,00	5,00	1,47	15,10	-	-	15,38	-	15,38	-	66,30	-	1,00			2,47
18.04.16	24,00	-	72,95	59,41	13,54	66,41	40,70	25,71	7,00	5,00	1,49	14,15	-	-	14,43	-	14,43	-	66,12	-	0,94			2,43
19.04.16	24,00	-	72,15	58,97	13,18	66,48	40,53	25,95	7,00	5,00	1,50	13,69	-	-	13,97	-	13,97	-	66,08	-	0,91			2,41
20.04.16	24,00	-	71,73	58,30	13,43	66,42	40,17	26,25	7,00	5,00	1,50	13,90	-	-	14,19	-	14,19	-	66,13	-	0,92			2,42
21.04.16	24,00	-	70,19	58,52	11,67	66,49	40,19	26,30	7,00	5,00	1,52	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	66,10	-	0,80			2,32
22.04.16	24,00		71,36	58,60	12,76	66,46	40,30	26,17	7,00	5,00	1,51	13,24	-	-	13,52	-	13,52	-	66,10	-	0,88	-	-	2,38
23.04.16	24,00		71,36	58,60	12,76	66,46	40,30	26,17	7,00	5,00	1,51	13,24	-	-	13,52	-	13,52	-	66,10	-	0,88	-	-	2,38
Среднее	24,00	-	70,81	57,94	12,87	68,96	41,08	27,87	7,00	5,00	1,58	13,52	-	-	13,81	-	13,81	-	68,57	-	0,93	-	-	2,50
Итого	744,00		2195,19	1796,10	399,09						48,83	419,07	0,00	0,00	427,97	0,00	427,97	0,00			28,71	0,00	0,00	77,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **427,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.