Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	178,79	164,32	14,47	78,65	51,58	27,07	7,00	5,00	4,45	14,47	-	-	17,34	-	17,34	-	78,46	-	1,14			5,59
25.03.16	24,00	-	178,94	166,45	12,49	77,46	51,33	26,13	7,00	5,00	4,36	12,49	-	-	15,07	-	15,07	-	77,27	-	0,97			5,32
26.03.16	24,00	-	182,91	168,30	14,61	76,53	51,43	25,10	7,00	5,00	4,24	14,61	-	-	17,31	-	17,31	-	76,27	-	1,11			5,35
27.03.16	24,00	-	183,32	165,99	17,33	74,09	50,37	23,72	7,00	5,00	3,95	17,33	-	-	19,88	-	19,88	-	73,83	-	1,28			5,23
28.03.16	24,00	-	180,85	166,90	13,95	70,62	48,81	21,81	7,00	5,00	3,65	13,95	-	-	16,20	-	16,20	-	70,41	-	0,98			4,63
29.03.16	24,00	-	183,35	167,93	15,42	68,58	47,96	20,62	7,00	5,00	3,47	15,42	-	-	17,51	-	17,51	-	68,37	-	1,05			4,52
30.03.16	24,00	-	183,90	170,15	13,75	67,40	47,45	19,95	7,00	5,00	3,40	13,75	-	-	15,78	-	15,78	-	67,26	-	0,92			4,32
31.03.16	24,00	-	186,36	170,49	15,87	68,07	47,80	20,27	7,00	5,00	3,46	15,87	-	-	17,96	-	17,96	-	67,89	-	1,08			4,54
01.04.16	24,00	-	183,55	169,56	13,99	67,80	47,15	20,65	7,00	5,00	3,51	13,99	-	-	15,96	-	15,96	-	67,63	-	0,95			4,46
02.04.16	24,00	-	185,73	169,26	16,47	67,47	46,80	20,67	7,00	5,00	3,51	16,47	-	-	18,58	-	18,58	-	67,28	-	1,11			4,61
03.04.16	24,00	-	185,06	166,56	18,50	66,34	45,92	20,42	7,00	5,00	3,41	18,50	-	-	20,55	-	20,55	-	66,19	-	1,22			4,63
04.04.16	24,00	-	184,36	168,80	15,56	65,81	45,78	20,03	7,00	5,00	3,39	15,56	-	-	17,48	-	17,48	-	65,68	-	1,02			4,41
05.04.16	24,00	-	185,70	169,89	15,81	68,00	47,08	20,92	7,00	5,00	3,56	15,81	-	-	17,94	-	17,94	-	67,83	-	1,07			4,63
06.04.16	24,00	-	186,42	171,15	15,27	68,26	47,80	20,46	7,00	5,00	3,51	15,27	-	-	17,36	-	17,36	-	68,08	-	1,04			4,55
07.04.16	24,00	-	187,33	171,09	16,24	66,71	47,40	19,31	7,00	5,00	3,31	16,24	-	-	18,15	-	18,15	-	66,50	-	1,08			4,39
08.04.16	24,00	-	185,95	170,94	15,01	64,96	46,35	18,61	7,00	5,00	3,19	15,01	-	-	16,89	-	16,89	-	64,80	-	0,97			4,16
09.04.16	24,00	-	186,54	170,67	15,87	65,32	46,35	18,97	7,00	5,00	3,24	15,87	-	-	17,76	-	17,76	-	65,14	-	1,03			4,28
10.04.16	24,00	-	184,82	168,78	16,04	65,04	45,83	19,21	7,00	5,00	3,25	16,04	-	-	17,91	-	17,91	-	64,86	-	1,04			4,29
11.04.16	24,00	-	186,52	169,40	17,12	65,28	45,79	19,49	7,00	5,00	3,31	17,12	-	-	19,07	-	19,07	-	65,13	-	1,12			4,42
12.04.16	24,00	-	187,23	170,53	16,70	65,41	46,07	19,34	7,00	5,00	3,30	16,70	-	-	18,68	-	18,68	-	65,23	-	1,09			4,39
13.04.16	24,00	-	188,96	172,93	16,03	65,16	46,36	18,80	7,00	5,00	3,25	16,03	-	-	17,92	-	17,92	-	65,00	-	1,04			4,30
14.04.16	24,00	-	186,72	171,31	15,41	65,34	46,21	19,13	7,00	5,00	3,28	15,41	-	-	17,35	-	17,35	-	65,14	-	1,00			4,29
15.04.16	24,00	-	184,70	171,15	13,55	64,62	45,48	19,14	7,00	5,00	3,28	13,55	-	-	15,41	-	15,41	-	64,45	-	0,87			4,16
16.04.16	24,00	-	187,83	172,12	15,71	65,25	45,97	19,28	7,00	5,00	3,32	15,71	-	-	17,59	-	17,59	-	65,09	-	1,02			4,35
17.04.16	24,00	-	188,39	170,83	17,56	65,17	46,26	18,91	7,00	5,00	3,24	17,56	-	-	19,49	-	19,49	-	65,00	-	1,14			4,38
18.04.16	24,00	-	191,79	174,50	17,29	64,98	46,50	18,48	7,00	5,00	3,23	17,29	-	-	19,22	-	19,22	-	64,82	-	1,12			4,35
19.04.16	24,00	-	190,73	174,15	16,58	65,15	46,37	18,78	7,00	5,00	3,28	16,58	-	-	18,46	-	18,46	-	64,97	-	1,08			4,35
20.04.16	24,00	-	186,48	171,85	14,63	64,97	45,90	19,07	7,00	5,00	3,28	14,63	-	-	16,52	-	16,52	-	64,80	-	0,95			4,23
21.04.16	24,00	-	186,97	172,59	14,38	65,04	45,85	19,19	7,00	5,00	3,32	14,38	-	-	16,25	-	16,25	-	64,86	-	0,93			4,25
22.04.16	24,00		188,06	172,86	15,20	65,05	46,04	19,01	7,00	5,00	3,29	15,20	-	-	17,08	-	17,08	-	64,88	-	0,99	-	-	4,28
23.04.16	24,00		188,06	172,86	15,20	65,05	46,04	19,01	7,00	5,00	3,29	15,20	-	-	17,08	-	17,08	-	64,88	-	0,99	-	-	4,28
Среднее	24,00	-	185,69	170,14	15,55	67,54	47,16	20,37	7,00	5,00	3,47	15,55	-	-	17,60	-	17,60	-	67,35	-	1,05	-	-	4,51
Итого	744,00		5756,32	5274,32	482,00						107,52	482,00	0,00	0,00	545,74	0,00	545,74	0,00			32,41	0,00	0,00	139,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 С = -1,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **545,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта