Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	77,10	66,49	10,61	78,65	43,92	34,73	7,00	5,00	2,31	10,77	-	-	11,07	-	11,07	-	77,99	-	0,84			3,14
25.03.16	24,00	-	77,56	67,71	9,85	77,56	43,73	33,83	7,00	5,00	2,26	10,31	-	-	10,56	-	10,56	-	76,98	-	0,79			3,06
26.03.16	24,00	-	78,66	68,60	10,06	76,48	44,10	32,38	7,00	5,00	2,19	10,66	-	-	10,91	-	10,91	-	75,53	-	0,81			2,99
27.03.16	24,00	-	79,35	66,80	12,55	74,08	43,35	30,73	7,00	5,00	2,02	13,08	-	-	13,42	-	13,42	-	73,26	-	0,96			2,98
28.03.16	24,00	-	78,13	67,18	10,95	70,57	42,36	28,21	7,00	5,00	1,87	11,50	-	-	11,75	-	11,75	-	69,79	-	0,80			2,67
29.03.16	24,00	-	78,63	67,43	11,20	68,55	41,78	26,77	7,00	5,00	1,77	11,77	-	-	12,04	-	12,04	-	67,93	-	0,80			2,57
30.03.16	24,00	-	79,89	68,45	11,44	67,52	41,51	26,01	7,00	5,00	1,74	12,13	-	-	12,39	-	12,39	-	67,36	-	0,82			2,55
31.03.16	24,00	-	80,68	69,40	11,28	68,07	41,98	26,09	7,00	5,00	1,78	11,88	-	-	12,13	-	12,13	-	67,47	-	0,80			2,58
01.04.16	24,00	-	79,17	69,10	10,07	67,88	41,12	26,76	7,00	5,00	1,81	10,71	-	-	10,91	-	10,91	-	67,46	-	0,72			2,53
02.04.16	24,00	-	80,36	68,52	11,84	67,46	40,59	26,87	7,00	5,00	1,81	12,50	-	-	12,73	-	12,73	-	66,89	-	0,84			2,64
03.04.16	24,00	-	80,25	67,25	13,00	66,34	39,95	26,39	7,00	5,00	1,74	13,67	-	-	13,93	-	13,93	-	66,02	-	0,90			2,64
04.04.16	24,00	-	79,29	68,50	10,79	65,95	40,20	25,75	7,00	5,00	1,72	11,55	-	-	11,79	-	11,79	-	65,75	-	0,76			2,48
05.04.16	24,00	-	80,06	68,27	11,79	68,08	41,23	26,85	7,00	5,00	1,79	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	67,72	-	0,85			2,64
06.04.16	24,00	-	79,76	68,83	10,93	68,31	41,93	26,38	7,00	5,00	1,77	11,68	-	-	11,92	-	11,92	-	67,82	-	0,79			2,56
07.04.16	24,00	-	79,89	68,95	10,94	66,64	42,01	24,63	7,00	5,00	1,65	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	65,94	-	0,77			2,43
08.04.16	24,00	-	79,34	69,27	10,07	65,04	41,20	23,84	7,00	5,00	1,61	10,85	-	-	11,07	-	11,07	-	64,67	-	0,70			2,31
09.04.16	24,00	-	79,86	69,05	10,81	65,35	40,98	24,37	7,00	5,00	1,63	11,66	-	-	11,88	-	11,88	-	64,83	-	0,76			2,39
10.04.16	24,00	-	80,71	67,56	13,15	65,07	39,94	25,13	7,00	5,00	1,66	13,88	-	-	14,13	-	14,13	-	64,63	-	0,90			2,56
11.04.16	24,00	-	80,65	68,69	11,96	65,36	40,18	25,18	7,00	5,00	1,69	12,71	-	-	12,96	-	12,96	-	65,05	-	0,82			2,51
12.04.16	24,00	-	81,69	69,09	12,60	65,44	40,48	24,96	7,00	5,00	1,68	13,38	-	-	13,63	-	13,63	-	64,92	-	0,87			2,55
13.04.16	24,00	-	82,08	70,18	11,90	65,21	41,03	24,18	7,00	5,00	1,65	12,75	-	-	13,01	-	13,01	-	64,78	-	0,83			2,47
14.04.16	24,00	-	81,07	69,29	11,78	65,37	40,46	24,91	7,00	5,00	1,69	12,56	-	-	12,82	-	12,82	-	64,78	-	0,81			2,50
15.04.16	24,00	-	80,05	69,70	10,35	64,65	39,75	24,90	7,00	5,00	1,69	11,16	-	-	11,36	-	11,36	-	64,23	-	0,72			2,41
16.04.16	24,00	-	81,54	70,44	11,10	65,29	40,48	24,81	7,00	5,00	1,70	11,95	-	-	12,19	-	12,19	-	64,81	-	0,77			2,47
17.04.16	24,00	-	82,59	69,53	13,06	65,21	40,93	24,28	7,00	5,00	1,65	13,77	-	-	14,02	-	14,02	-	64,90	-	0,89			2,54
18.04.16	24,00	-	83,48	71,54	11,94	65,07	41,39	23,68	7,00	5,00	1,65	12,65	-	-	12,88	-	12,88	-	64,72	-	0,82			2,47
19.04.16	24,00	-	78,08	65,77	12,31	65,13	40,78	24,35	7,00	5,00	1,61	12,31	-	-	12,54	-	12,54	-	64,69	-	0,80			2,40
20.04.16	24,00	-	82,62	70,99	11,63	65,01	40,98	24,03	7,00	5,00	1,66	12,35	-	-	12,59	-	12,59	-	64,60	-	0,80			2,46
21.04.16	24,00	-	82,54	70,81	11,73	65,07	40,66	24,41	7,00	5,00	1,68	12,50	-	-	12,74	-	12,74	-	64,60	-	0,81			2,49
22.04.16	24,00	-	82,16	71,22	10,94	65,85	40,83	25,02	7,00	5,00	1,74	11,65	-	-	11,85	-	11,85	-	65,32	-	0,76			2,50
23.04.16	24,00	-	82,74	70,89	11,85	65,57	40,68	24,89	7,00	5,00	1,72	12,55	-	-	12,81	-	12,81	-	65,04	-	0,82			2,54
Среднее	24,00	-	80,32	68,89	11,43	67,61	41,31	26,30	7,00	5,00	1,77	12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	67,11	-	0,81	-	-	2,58
Итого	744,00		2489,98	2135,50	354,48						54,92	375,12	0,00	0,00	382,76	0,00	382,76	0,00			25,13	0,00	0,00	80,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	11827,87	10287,83	1836,14	-	1882,18	-	458,30	-	-
	24.04.16 04:00	14318,50	12424,02	2211,25	-	2264,93	-	538,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -0,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **382,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТА

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обработки информации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта