Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: ~~9055~~038.1 9304
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	71,90	66,91	4,99	80,53	47,67	32,86	7,00	5,00	2,20	4,99	-	-	6,35	-	6,35	-	80,17	-	0,40			2,60
25.03.16	24,00	-	72,22	67,27	4,95	79,52	47,55	31,97	7,00	5,00	2,15	4,95	-	-	6,28	-	6,28	-	79,13	-	0,39			2,55
26.03.16	24,00	-	73,03	67,94	5,09	78,06	47,57	30,49	7,00	5,00	2,07	5,09	-	-	6,37	-	6,37	-	77,63	-	0,40			2,47
27.03.16	24,00	-	72,98	67,74	5,24	75,60	47,21	28,39	7,00	5,00	1,93	5,24	-	-	6,44	-	6,44	-	75,18	-	0,39			2,32
28.03.16	24,00	-	72,70	67,56	5,14	71,90	46,09	25,81	7,00	5,00	1,75	5,14	-	-	6,12	-	6,12	-	71,54	-	0,37			2,12
29.03.16	24,00	-	72,99	67,42	5,57	69,87	45,33	24,54	7,00	5,00	1,66	5,57	-	-	6,47	-	6,47	-	69,50	-	0,39			2,04
30.03.16	24,00	-	73,70	67,69	6,01	69,02	44,83	24,19	7,00	5,00	1,64	6,01	-	-	6,90	-	6,90	-	68,73	-	0,41			2,06
31.03.16	24,00	-	73,08	67,92	5,16	69,45	44,75	24,70	7,00	5,00	1,68	5,16	-	-	6,06	-	6,06	-	69,11	-	0,36			2,04
01.04.16	24,00	-	72,05	66,97	5,08	69,42	43,76	25,66	7,00	5,00	1,72	5,08	-	-	5,99	-	5,99	-	69,11	-	0,35			2,07
02.04.16	24,00	-	73,40	67,36	6,04	68,81	43,21	25,60	7,00	5,00	1,73	6,04	-	-	7,01	-	7,01	-	68,46	-	0,41			2,14
03.04.16	24,00	-	73,77	67,25	6,52	67,67	42,70	24,97	7,00	5,00	1,68	6,52	-	-	7,53	-	7,53	-	67,37	-	0,44			2,12
04.04.16	24,00	-	73,44	67,43	6,01	67,56	42,91	24,65	7,00	5,00	1,66	6,01	-	-	6,99	-	6,99	-	67,28	-	0,40			2,07
05.04.16	24,00	-	73,55	67,79	5,76	69,61	44,17	25,44	7,00	5,00	1,73	5,76	-	-	6,67	-	6,67	-	69,30	-	0,40			2,13
06.04.16	24,00	-	75,11	68,27	6,84	69,84	45,02	24,82	7,00	5,00	1,70	6,84	-	-	7,79	-	7,79	-	69,54	-	0,48			2,17
07.04.16	24,00	-	73,34	68,37	4,97	67,85	44,76	23,09	7,00	5,00	1,58	4,97	-	-	5,76	-	5,76	-	67,50	-	0,34			1,92
08.04.16	24,00	-	73,00	68,16	4,84	66,48	43,93	22,55	7,00	5,00	1,54	4,84	-	-	5,59	-	5,59	-	66,18	-	0,32			1,86
09.04.16	24,00	-	72,68	68,03	4,65	66,70	43,83	22,87	7,00	5,00	1,56	4,65	-	-	5,42	-	5,42	-	66,38	-	0,31			1,87
10.04.16	24,00	-	74,12	67,62	6,50	66,45	43,13	23,32	7,00	5,00	1,58	6,50	-	-	7,44	-	7,44	-	66,12	-	0,43			2,01
11.04.16	24,00	-	72,86	67,98	4,88	66,89	43,09	23,80	7,00	5,00	1,62	4,88	-	-	5,76	-	5,76	-	66,57	-	0,32			1,94
12.04.16	24,00	-	73,35	68,31	5,04	66,82	43,32	23,50	7,00	5,00	1,61	5,04	-	-	5,87	-	5,87	-	66,51	-	0,34			1,94
13.04.16	24,00	-	73,79	68,54	5,25	66,64	43,85	22,79	7,00	5,00	1,57	5,25	-	-	6,04	-	6,04	-	66,34	-	0,35			1,91
14.04.16	24,00	-	73,86	67,87	5,99	66,73	43,30	23,43	7,00	5,00	1,59	5,99	-	-	6,87	-	6,87	-	66,39	-	0,40			1,99
15.04.16	24,00	-	74,01	67,74	6,27	66,16	42,20	23,96	7,00	5,00	1,63	6,27	-	-	7,28	-	7,28	-	65,87	-	0,41			2,04
16.04.16	24,00	-	73,81	68,19	5,62	66,80	43,08	23,72	7,00	5,00	1,62	5,62	-	-	6,56	-	6,56	-	66,50	-	0,37			2,00
17.04.16	24,00	-	74,94	68,07	6,87	66,63	43,60	23,03	7,00	5,00	1,57	6,87	-	-	7,72	-	7,72	-	66,34	-	0,46			2,03
18.04.16	24,00	-	74,41	68,44	5,97	66,63	43,73	22,90	7,00	5,00	1,57	5,97	-	-	6,76	-	6,76	-	66,32	-	0,40			1,97
19.04.16	24,00	-	73,60	68,42	5,18	66,58	43,30	23,28	7,00	5,00	1,59	5,18	-	-	6,02	-	6,02	-	66,26	-	0,34			1,94
20.04.16	24,00	-	73,28	68,20	5,08	66,57	42,93	23,64	7,00	5,00	1,62	5,08	-	-	5,97	-	5,97	-	66,25	-	0,34			1,95
21.04.16	24,00	-	74,50	68,34	6,16	66,71	42,61	24,10	7,00	5,00	1,65	6,16	-	-	7,13	-	7,13	-	66,39	-	0,41			2,06
22.04.16	24,00	-	73,66	68,34	5,32	67,49	43,01	24,48	7,00	5,00	1,68	5,32	-	-	6,26	-	6,26	-	67,18	-	0,36			2,03
23.04.16	24,00	-	73,61	68,38	5,23	67,12	42,96	24,16	7,00	5,00	1,65	5,23	-	-	6,10	-	6,10	-	66,78	-	0,35			2,00
Среднее	24,00	-	73,44	67,89	5,56	69,10	44,17	24,93	7,00	5,00	1,69	5,56	-	-	6,50	-	6,50	-	68,77	-	0,38	-	-	2,08
Итого	744,00		2276,74	2104,52	172,22						52,53	172,22	0,00	0,00	201,52	0,00	201,52	0,00			11,82	0,00	0,00	64,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	30268,83	27564,80	7529,08	-	7717,77	-	857,44	-	-
	24.04.16 03:00	32545,69	29669,47	8382,72	-	8589,73	-	921,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -0,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» _____ г.