

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158/ СЦО-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДатТеплосеть"
 Источник: Обручовский Э-д

Учет отопления (ТБ-1)
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Режим (Семья): ВК7-205591-(С)-0416.дх

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТТ:
 Радиус: 150/70

Выключатель: ВК-7 № 205591
 Подающий ТР (М1):
 Обратный ТР (М2):
 ТР-д. ГВС(М3):
 ТР ширк. ГВС(М4):
 ТР подпитки(М5):

Приборы УТТ поверены до _____
 Термометр: КТСЛ-Н
 Терморегулятор: КТСЛ-Н
 Терморегулятор: ТСП-Н
 Терморегулятор:

Расходомер: ПРЭМ
 расходомер: ПРЭМ
 расходомер: ПРЭМ
 расходомер:
 расчетный:
 расчетный:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*k*(t1-t2)*delta
 лето: Q=M1*(t1-t2)*k*(t1-t2)*delta
 Qот=0,198 Qлет=0
 Qотв.ср=0,0592 Qотв.ср=0,0592
 Qотв.ср=0 Qотв.ср=0
 Qотв.ср=0 Qотв.ср=0

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (кал/час):
 Договорные нагрузки (ср.час): Кал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут:
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

| Дата | Ти | НС | M1 | | M2 | | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | Qотопл | M3 | M4 | dM | U3 | U4 | dU3 | Uполн | T3 | T4 | Qвс.общ. | Qвс.кап. | Qотв.гвс. | Qобщ. |
|----------|--------|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| | | | T | Т | T | Т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.03.16 | 24.00 | - | 81,90 | 68,06 | 13,84 | 79,70 | 48,68 | 31,02 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 14,78 | 15,14 | - | 15,14 | - | 15,14 | - | 15,14 | - | 76,13 | - | 1,12 | 3,21 | | |
| 25.03.16 | 24.00 | - | 83,53 | 67,89 | 15,64 | 78,68 | 48,35 | 30,33 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 16,54 | 16,96 | - | 16,96 | - | 16,96 | - | 16,96 | - | 74,20 | - | 1,23 | 3,30 | | |
| 26.03.16 | 24.00 | - | 84,36 | 67,07 | 17,29 | 77,33 | 48,44 | 28,89 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 18,22 | 18,63 | - | 18,63 | - | 18,63 | - | 18,63 | - | 71,48 | - | 1,31 | 3,28 | | |
| 27.03.16 | 24.00 | - | 84,42 | 67,03 | 17,39 | 74,88 | 47,88 | 27,00 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 18,33 | 18,76 | - | 18,76 | - | 18,76 | - | 18,76 | - | 69,43 | - | 1,27 | 3,12 | | |
| 28.03.16 | 24.00 | - | 83,73 | 67,28 | 16,45 | 71,22 | 46,31 | 24,91 | 7,00 | 5,00 | 1,68 | 17,34 | 17,74 | - | 17,74 | - | 17,74 | - | 17,74 | - | 67,64 | - | 1,17 | 2,85 | | |
| 29.03.16 | 24.00 | - | 82,88 | 67,94 | 14,94 | 69,20 | 45,52 | 23,68 | 7,00 | 5,00 | 1,59 | 15,92 | 16,24 | - | 16,24 | - | 16,24 | - | 16,24 | - | 65,85 | - | 1,05 | 2,64 | | |
| 30.03.16 | 24.00 | - | 82,48 | 68,29 | 14,19 | 68,27 | 44,93 | 23,34 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 15,33 | 15,90 | - | 15,90 | - | 15,90 | - | 15,90 | - | 65,16 | - | 0,99 | 2,56 | | |
| 31.03.16 | 24.00 | - | 83,66 | 68,27 | 15,94 | 68,87 | 45,02 | 23,75 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | 16,35 | 16,69 | - | 16,69 | - | 16,69 | - | 16,69 | - | 65,28 | - | 1,07 | 2,68 | | |
| 01.04.16 | 24.00 | - | 83,19 | 68,27 | 15,04 | 68,69 | 44,37 | 24,32 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 15,97 | 16,29 | - | 16,29 | - | 16,29 | - | 16,29 | - | 66,38 | - | 1,06 | 2,69 | | |
| 02.04.16 | 24.00 | - | 83,15 | 66,82 | 16,33 | 68,12 | 43,84 | 24,28 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 17,24 | 17,57 | - | 17,57 | - | 17,57 | - | 17,57 | - | 64,05 | - | 1,11 | 2,74 | | |
| 03.04.16 | 24.00 | - | 83,90 | 65,59 | 18,31 | 67,00 | 43,27 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 1,58 | 19,21 | 19,55 | - | 19,55 | - | 19,55 | - | 19,55 | - | 62,57 | - | 1,20 | 2,78 | | |
| 04.04.16 | 24.00 | - | 82,57 | 67,45 | 15,12 | 66,79 | 43,34 | 23,45 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 16,02 | 16,32 | - | 16,32 | - | 16,32 | - | 16,32 | - | 63,74 | - | 1,02 | 2,59 | | |
| 05.04.16 | 24.00 | - | 82,49 | 68,33 | 14,16 | 68,87 | 44,58 | 24,29 | 7,00 | 5,00 | 1,64 | 15,09 | 15,37 | - | 15,37 | - | 15,37 | - | 15,37 | - | 66,01 | - | 1,00 | 2,63 | | |
| 06.04.16 | 24.00 | - | 82,66 | 69,14 | 13,52 | 69,08 | 45,27 | 23,81 | 7,00 | 5,00 | 1,62 | 14,58 | 14,84 | - | 14,84 | - | 14,84 | - | 14,84 | - | 66,31 | - | 0,97 | 2,58 | | |
| 07.04.16 | 24.00 | - | 84,93 | 68,64 | 14,17 | 67,25 | 44,94 | 22,31 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 18,03 | 18,37 | - | 18,37 | - | 18,37 | - | 18,37 | - | 63,81 | - | 1,15 | 2,67 | | |
| 08.04.16 | 24.00 | - | 82,81 | 68,64 | 14,12 | 65,78 | 44,01 | 21,77 | 7,00 | 5,00 | 1,47 | 18,22 | 18,48 | - | 18,48 | - | 18,48 | - | 18,48 | - | 62,91 | - | 1,01 | 2,43 | | |
| 09.04.16 | 24.00 | - | 83,44 | 68,49 | 14,95 | 66,04 | 43,89 | 22,15 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 15,88 | 16,17 | - | 16,17 | - | 16,17 | - | 16,17 | - | 63,48 | - | 1,01 | 2,50 | | |
| 10.04.16 | 24.00 | - | 84,12 | 65,72 | 18,40 | 65,76 | 43,32 | 22,54 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 19,23 | 19,58 | - | 19,58 | - | 19,58 | - | 19,58 | - | 61,06 | - | 1,17 | 2,69 | | |
| 11.04.16 | 24.00 | - | 84,49 | 66,52 | 17,97 | 66,20 | 43,35 | 22,85 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 19,82 | 19,15 | - | 19,15 | - | 19,15 | - | 19,15 | - | 61,96 | - | 1,17 | 2,71 | | |
| 12.04.16 | 24.00 | - | 85,31 | 66,81 | 18,50 | 66,20 | 43,34 | 22,66 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 19,39 | 19,75 | - | 19,75 | - | 19,75 | - | 19,75 | - | 62,89 | - | 1,22 | 2,74 | | |
| 13.04.16 | 24.00 | - | 83,23 | 68,28 | 14,95 | 65,96 | 43,88 | 22,08 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 15,82 | 16,12 | - | 16,12 | - | 16,12 | - | 16,12 | - | 63,20 | - | 1,00 | 2,50 | | |
| 14.04.16 | 24.00 | - | 82,77 | 67,22 | 15,55 | 66,04 | 43,44 | 22,60 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 16,41 | 16,70 | - | 16,70 | - | 16,70 | - | 16,70 | - | 62,65 | - | 1,03 | 2,55 | | |
| 15.04.16 | 24.00 | - | 83,72 | 65,75 | 17,97 | 65,47 | 42,79 | 22,68 | 7,00 | 5,00 | 1,52 | 18,77 | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 61,31 | - | 1,15 | 2,67 | | |
| 16.04.16 | 24.00 | - | 83,14 | 67,37 | 15,77 | 66,12 | 43,48 | 22,64 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 16,50 | 16,82 | - | 16,82 | - | 16,82 | - | 16,82 | - | 62,88 | - | 1,04 | 2,57 | | |
| 17.04.16 | 24.00 | - | 83,56 | 66,08 | 17,48 | 65,96 | 43,32 | 22,04 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 18,21 | 18,53 | - | 18,53 | - | 18,53 | - | 18,53 | - | 61,51 | - | 1,12 | 2,61 | | |
| 18.04.16 | 24.00 | - | 83,22 | 68,32 | 14,90 | 65,90 | 44,03 | 22,20 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 15,71 | 15,98 | - | 15,98 | - | 15,98 | - | 15,98 | - | 63,59 | - | 1,00 | 2,48 | | |
| 19.04.16 | 24.00 | - | 82,70 | 68,06 | 14,64 | 65,92 | 43,72 | 22,20 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 15,50 | 15,76 | - | 15,76 | - | 15,76 | - | 15,76 | - | 62,78 | - | 0,97 | 2,48 | | |
| 20.04.16 | 24.00 | - | 83,35 | 67,62 | 15,73 | 65,88 | 43,42 | 22,46 | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 16,70 | 17,01 | - | 17,01 | - | 17,01 | - | 17,01 | - | 63,07 | - | 1,06 | 2,56 | | |
| 21.04.16 | 24.00 | - | 83,67 | 67,89 | 15,78 | 65,99 | 43,37 | 22,72 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 16,69 | 17,00 | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 62,99 | - | 1,05 | 2,58 | | |
| 22.04.16 | 24.00 | - | 83,43 | 68,24 | 15,19 | 66,81 | 43,64 | 23,17 | 7,00 | 5,00 | 1,57 | 16,07 | 16,40 | - | 16,40 | - | 16,40 | - | 16,40 | - | 63,97 | - | 1,02 | 2,60 | | |
| 23.04.16 | 24.00 | - | 83,11 | 67,79 | 15,32 | 66,43 | 43,35 | 22,88 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 16,25 | 16,53 | - | 16,53 | - | 16,53 | - | 16,53 | - | 62,74 | - | 1,03 | 2,57 | | |
| Среднее | 24.00 | - | 83,42 | 67,55 | 15,87 | 68,40 | 44,58 | 23,82 | 7,00 | 5,00 | 1,61 | 16,77 | 17,10 | - | 17,10 | - | 17,10 | - | 17,10 | - | 64,87 | - | 1,09 | 2,70 | | |
| Итого | 744,00 | - | 2585,92 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 | 491,97 | 2093,95 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------------|-------------|---------|
| Показание счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(T) | M2(T) | M3(T) | M4(T) | V3(M3) | V4(M3) | Q СЦО (Кал) | Q ГВС (Кал) | Треб. ч |
| | 24.03.16 04:00 | 31269,93 | 23902,42 | 5708,40 | - | 584,75 | - | 916,09 | - | - |
| | 24.04.16 04:00 | 33856,43 | 27956,51 | 628,85 | - | 627,23 | - | 989,55 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|-------------|-------------|---------|
| Период расчета по среднему: | Дата, время | M1(T) | M2(T) | M3(T) | M4(T) | V3(M3) | V4(M3) | Q СЦО (Кал) | Q ГВС (Кал) | Треб. ч |
| | 24.04.16 04:00 | 31269,93 | 23902,42 | 5708,40 | - | 584,75 | - | 916,09 | - | - |
| | 24.04.16 04:00 | 33856,43 | 27956,51 | 628,85 | - | 627,23 | - | 989,55 | - | - |

Качество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объект теплоснабжения, расчетный период по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температурную разницу воды:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировки

Оверстативный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Контрагент: ООО "Энергобыт"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158/ СЦО-ГВС
 Контакт: 2 5 АПР 2016

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТТ:
 Радиус: 150/70

Узел учета: СЦО-ГВС
 Код УТТ:
 Радиус: 150/70
 Тв, гр.С= 2,34
 Контрольные данные
 Qотв.гвс
 Qобщ.
 2 5 АПР 2016