Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	420,51	409,02	11,49	81,17	72,87	8,30	7,00	5,00	3,41	11,49	-	-	13,84	-	13,84	-	81,13	-	0,93			4,35
25.03.16	24,00	-	423,62	411,73	11,89	80,14	72,08	8,06	7,00	5,00	3,34	11,89	-	-	14,15	-	14,15	-	80,10	-	0,95			4,29
26.03.16	24,00	-	426,94	414,89	12,05	78,69	71,02	7,67	7,00	5,00	3,20	12,05	-	-	14,30	-	14,30	-	78,65	-	0,95			4,14
27.03.16	24,00	-	428,22	414,12	14,10	76,19	69,00	7,19	7,00	5,00	3,00	14,10	-	-	16,06	-	16,06	-	76,15	-	1,07			4,07
28.03.16	24,00	-	427,11	413,53	13,58	72,44	65,82	6,62	7,00	5,00	2,75	13,58	-	-	15,28	-	15,28	-	72,40	-	0,98			3,74
29.03.16	24,00	-	426,20	414,61	11,59	70,38	64,12	6,26	7,00	5,00	2,61	11,59	-	-	13,06	-	13,06	-	70,35	-	0,82			3,43
30.03.16	24,00	-	428,02	415,39	12,63	69,48	63,31	6,17	7,00	5,00	2,58	12,63	-	-	14,23	-	14,23	-	69,45	-	0,88			3,46
31.03.16	24,00	-	428,66	415,11	13,55	69,96	63,66	6,30	7,00	5,00	2,63	13,55	-	-	15,24	-	15,24	-	69,93	-	0,95			3,58
01.04.16	24,00	-	422,19	410,41	11,78	69,92	63,45	6,47	7,00	5,00	2,67	11,78	-	-	13,34	-	13,34	-	69,90	-	0,82			3,50
02.04.16	24,00	-	422,14	408,04	14,10	69,33	62,88	6,45	7,00	5,00	2,65	14,10	-	-	15,74	-	15,74	-	69,30	-	0,98			3,63
03.04.16	24,00	-	421,93	405,40	16,53	68,14	61,85	6,29	7,00	5,00	2,57	16,53	-	-	18,14	-	18,14	-	68,12	-	1,13			3,69
04.04.16	24,00	-	421,42	409,51	11,91	68,00	61,76	6,24	7,00	5,00	2,57	11,91	-	-	13,39	-	13,39	-	67,98	-	0,81			3,38
05.04.16	24,00	-	424,46	412,18	12,28	70,10	63,64	6,46	7,00	5,00	2,68	12,28	-	-	13,85	-	13,85	-	70,07	-	0,86			3,54
06.04.16	24,00	-	428,57	416,32	12,25	70,29	64,03	6,26	7,00	5,00	2,62	12,25	-	-	13,85	-	13,85	-	70,26	-	0,86			3,49
07.04.16	24,00	-	429,96	417,84	12,12	68,33	62,47	5,86	7,00	5,00	2,47	12,12	-	-	13,52	-	13,52	-	68,31	-	0,83			3,30
08.04.16	24,00	-	429,91	417,84	12,07	66,90	61,16	5,74	7,00	5,00	2,42	12,07	-	-	13,41	-	13,41	-	66,88	-	0,81			3,23
09.04.16	24,00	-	428,32	416,65	11,67	67,15	61,31	5,84	7,00	5,00	2,45	11,67	-	-	13,00	-	13,00	-	67,13	-	0,78			3,23
10.04.16	24,00	-	425,75	410,04	15,71	66,90	60,96	5,94	7,00	5,00	2,45	15,71	-	-	17,16	-	17,16	-	66,88	-	1,05			3,50
11.04.16	24,00	-	425,96	413,31	12,65	67,34	61,32	6,02	7,00	5,00	2,50	12,65	-	-	14,04	-	14,04	-	67,32	-	0,85			3,36
12.04.16	24,00	-	423,25	411,06	12,19	67,27	61,14	6,13	7,00	5,00	2,54	12,19	-	-	13,59	-	13,59	-	67,25	-	0,82			3,36
13.04.16	24,00	-	427,87	415,43	12,44	67,08	61,22	5,86	7,00	5,00	2,45	12,44	-	-	13,92	-	13,92	-	67,06	-	0,83			3,29
14.04.16	24,00	-	421,78	407,04	14,74	67,20	61,19	6,01	7,00	5,00	2,46	14,74	-	-	16,27	-	16,27	-	67,17	-	0,99			3,45
15.04.16	24,00	-	419,81	406,68	13,13	66,59	60,57	6,02	7,00	5,00	2,46	13,13	-	-	14,58	-	14,58	-	66,58	-	0,87			3,34
16.04.16	24,00	-	424,53	410,08	14,45	67,24	61,22	6,02	7,00	5,00	2,49	14,45	-	-	16,01	-	16,01	-	67,22	-	0,97			3,46
17.04.16	24,00	-	426,95	410,94	16,01	67,05	61,23	5,82	7,00	5,00	2,41	16,01	-	-	17,61	-	17,61	-	67,03	-	1,07			3,48
18.04.16	24,00	-	427,41	414,85	12,56	67,07	61,27	5,80	7,00	5,00	2,42	12,56	-	-	14,09	-	14,09	-	67,05	-	0,84			3,26
19.04.16	24,00	-	426,09	413,80	12,29	67,13	61,22	5,91	7,00	5,00	2,46	12,29	-	-	13,84	-	13,84	-	67,09	-	0,82			3,28
20.04.16	24,00	-	424,27	410,74	13,53	67,12	61,14	5,98	7,00	5,00	2,47	13,53	-	-	15,15	-	15,15	-	67,09	-	0,91			3,38
21.04.16	24,00	-	424,04	411,88	12,16	67,25	61,23	6,02	7,00	5,00	2,50	12,16	-	-	13,66	-	13,66	-	67,22	-	0,82			3,31
22.04.16	24,00	-	422,65	409,16	13,49	68,05	61,83	6,22	7,00	5,00	2,56	13,49	-	-	15,07	-	15,07	-	68,01	-	0,92			3,48
23.04.16	24,00	-	423,16	407,78	15,38	67,70	61,54	6,16	7,00	5,00	2,53	15,38	-	-	17,01	-	17,01	-	67,66	-	1,04			3,57
Среднее	24,00	-	425,22	412,11	13,11	69,60	63,27	6,33	7,00	5,00	2,62	13,11	-	-	14,72	-	14,72	-	69,57	-	0,91	-	-	3,53
Итого	744,00		13181,70	12775,38	406,32						81,32	406,32	0,00	0,00	456,40	0,00	456,40	0,00			28,22	0,00	0,00	109,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	18.04.16 15:00	109972,86	106370,78	93012,30	-	95337,60	-	939,05	-	
	24.04.16 04:00	112341,42	108664,24	95032,25	-	97399,77	-	958,05	-	

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «Инфраструктура ... ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТДЕЛ ПРИЕМКИ
25 АПР 2016
«____» _____ г.