Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ: 95

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д. | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	458,24	458,24	0,00	58,17	47,34	10,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
25.03.16	24,00	-	459,04	459,04	0,00	55,97	45,99	9,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
26.03.16	24,00	-	459,78	459,78	0,00	53,74	44,61	9,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
27.03.16	24,00	-	460,11	460,11	0,00	52,03	43,66	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,86
28.03.16	24,00	-	460,52	460,52	0,00	49,84	42,40	7,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
29.03.16	24,00	-	460,74	460,74	0,00	48,54	41,60	6,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
30.03.16	24,00	-	461,10	461,10	0,00	48,11	41,31	6,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
31.03.16	24,00	-	460,96	460,96	0,00	47,67	40,91	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
01.04.16	24,00	-	450,01	450,01	0,00	47,48	40,39	7,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
02.04.16	24,00	-	443,67	443,67	0,00	48,04	40,49	7,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
03.04.16	24,00	-	444,20	444,20	0,00	48,02	40,41	7,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
04.04.16	24,00	-	443,99	443,99	0,00	48,16	40,59	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
05.04.16	24,00	-	443,82	443,82	0,00	48,28	40,78	7,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
06.04.16	24,00	-	443,95	443,95	0,00	48,37	41,09	7,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
07.04.16	24,00	-	443,78	443,78	0,00	47,34	40,61	6,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
08.04.16	24,00	-	444,04	444,04	0,00	45,99	39,62	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
09.04.16	24,00	-	443,97	443,97	0,00	45,20	39,07	6,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
10.04.16	24,00	-	444,07	444,07	0,00	43,98	37,98	6,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
11.04.16	24,00	-	446,15	446,15	0,00	42,88	37,07	5,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
12.04.16	24,00	-	444,39	444,39	0,00	44,20	38,04	6,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
13.04.16	24,00	-	444,24	444,24	0,00	44,56	38,49	6,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
14.04.16	24,00	-	444,23	444,23	0,00	44,29	38,09	6,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
15.04.16	24,00	-	444,57	444,57	0,00	43,93	37,65	6,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
16.04.16	24,00	-	444,01	444,01	0,00	44,27	38,00	6,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
17.04.16	24,00	-	443,71	443,71	0,00	44,57	38,46	6,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
18.04.16	24,00	-	444,28	444,28	0,00	44,50	38,39	6,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
19.04.16	24,00	-	444,98	444,98	0,00	44,14	38,08	6,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
20.04.16	24,00	-	446,33	446,33	0,00	44,13	38,00	6,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
21.04.16	24,00	-	451,38	451,38	0,00	44,49	38,23	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
22.04.16	24,00	-	444,97	444,97	0,00	44,50	38,14	6,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
23.04.16	24,00	-	445,06	445,06	0,00	44,39	38,02	6,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
Среднее	24,00	-	448,85	448,85	-	47,09	40,11	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
Итого	744,00		13914,29	13914,29	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	97,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	72231,10	72200,85	-	-	-	-	770,42	-	-
	24.04.16 02:00	86163,96	86133,71	-	-	-	-	868,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,56** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г.