Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з-д~~ гр. Елиз 41/а

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 95
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	296,49	296,49	0,00	58,20	50,33	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
25.03.16	24,00	-	296,65	296,65	0,00	56,01	48,76	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
26.03.16	24,00	-	296,90	296,90	0,00	53,77	47,12	6,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
27.03.16	24,00	-	297,06	297,06	0,00	52,05	46,00	6,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
28.03.16	24,00	-	296,95	296,95	0,00	49,86	44,44	5,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
29.03.16	24,00	-	297,09	297,09	0,00	48,56	43,47	5,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
30.03.16	24,00	-	297,07	297,07	0,00	48,13	43,14	4,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
31.03.16	24,00	-	297,60	297,60	0,00	47,69	42,65	5,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
01.04.16	24,00	-	290,76	290,76	0,00	47,50	42,20	5,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
02.04.16	24,00	-	286,61	286,61	0,00	48,06	42,48	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
03.04.16	24,00	-	286,75	286,75	0,00	48,04	42,48	5,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
04.04.16	24,00	-	286,72	286,72	0,00	48,19	42,58	5,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
05.04.16	24,00	-	286,72	286,72	0,00	48,30	42,72	5,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
06.04.16	24,00	-	286,58	286,58	0,00	48,39	43,00	5,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
07.04.16	24,00	-	286,50	286,50	0,00	47,36	42,35	5,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,44
08.04.16	24,00	-	286,18	286,18	0,00	46,00	41,31	4,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
09.04.16	24,00	-	286,76	286,76	0,00	45,21	40,59	4,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
10.04.16	24,00	-	287,01	287,01	0,00	44,00	39,44	4,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
11.04.16	24,00	-	288,16	288,16	0,00	42,91	38,56	4,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
12.04.16	24,00	-	286,78	286,78	0,00	44,22	39,58	4,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
13.04.16	24,00	-	286,70	286,70	0,00	44,58	40,01	4,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
14.04.16	24,00	-	286,83	286,83	0,00	44,31	39,65	4,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
15.04.16	24,00	-	286,81	286,81	0,00	43,95	39,24	4,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
16.04.16	24,00	-	286,79	286,79	0,00	44,28	39,59	4,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
17.04.16	24,00	-	286,87	286,87	0,00	44,58	40,00	4,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
18.04.16	24,00	-	286,91	286,91	0,00	44,51	39,94	4,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
19.04.16	24,00	-	287,23	287,23	0,00	44,15	39,61	4,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
20.04.16	24,00	-	288,25	288,25	0,00	44,14	39,56	4,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
21.04.16	24,00	-	291,46	291,46	0,00	44,50	39,81	4,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
22.04.16	24,00	-	287,50	287,50	0,00	44,51	39,75	4,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
23.04.16	24,00		289,07	289,07	0,00	44,38	39,71	4,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
Среднее	24,00	-	289,86	289,86	-	47,11	41,94	5,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
Итого	744,00		8985,76	8985,76	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 12:00	22546,54	22546,54	-	-	-	-	196,20	-	-
	23.04.16 04:00	31143,23	31143,23	-	-	-	-	240,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 46,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /______________/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» ______________ г.