Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 26 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8746
Строит.Адрес: Седова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1314317
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1314317-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 66 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	70,42	70,42	0,00	76,87	46,65	30,22	5,45	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,13
25.03.16	24,00	-	73,32	73,32	0,00	76,97	47,54	29,43	5,65	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
26.03.16	24,00	-	73,40	73,40	0,00	75,28	46,97	28,31	5,65	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
27.03.16	24,00	-	72,06	72,06	0,00	73,31	46,15	27,16	5,56	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
28.03.16	24,00	-	70,89	70,89	0,00	71,30	45,58	25,72	5,48	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
29.03.16	24,00	-	70,77	70,77	0,00	68,07	44,57	23,50	5,47	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
30.03.16	24,00	-	68,01	68,01	0,00	65,87	43,37	22,50	5,27	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
31.03.16	24,00	-	67,45	67,45	0,00	64,74	42,93	21,81	5,24	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
01.04.16	24,00	-	66,59	66,59	0,00	64,80	42,70	22,10	5,19	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
02.04.16	24,00	-	64,79	64,79	0,00	64,73	41,75	22,98	5,06	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
03.04.16	24,00	-	63,65	63,65	0,00	64,30	40,79	23,51	4,98	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
04.04.16	24,00	-	63,76	63,76	0,00	64,60	40,81	23,79	4,98	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
05.04.16	24,00	-	64,65	64,65	0,00	64,34	40,82	23,52	5,05	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
06.04.16	24,00	-	63,35	63,35	0,00	65,03	41,09	23,94	4,97	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
07.04.16	24,00	-	63,18	63,18	0,00	64,28	41,27	23,01	4,97	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
08.04.16	24,00	-	62,92	62,92	0,00	63,62	41,43	22,19	4,96	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
09.04.16	24,00	-	62,74	62,74	0,00	61,72	40,61	21,11	4,94	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
10.04.16	24,00	-	62,59	62,59	0,00	61,84	40,46	21,38	4,93	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
11.04.16	24,00	-	62,16	62,16	0,00	61,83	39,96	21,87	4,88	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
12.04.16	24,00	-	62,03	62,03	0,00	62,02	39,95	22,07	4,87	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
13.04.16	24,00	-	59,35	59,35	0,00	61,96	39,66	22,30	4,89	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
14.04.16	24,00	-	58,31	58,31	0,00	62,08	39,74	22,34	4,90	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
15.04.16	24,00	-	58,19	58,19	0,00	61,61	39,07	22,54	4,90	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
16.04.16	24,00	-	58,28	58,28	0,00	61,49	38,44	23,05	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
17.04.16	24,00	-	58,32	58,32	0,00	61,82	38,85	22,97	4,90	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
18.04.16	24,00	-	58,22	58,22	0,00	61,90	39,41	22,49	4,90	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
19.04.16	24,00	-	58,15	58,15	0,00	61,99	39,50	22,49	4,92	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
20.04.16	24,00	-	58,24	58,24	0,00	61,72	39,20	22,52	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
21.04.16	24,00	-	58,29	58,29	0,00	61,36	38,98	22,38	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
22.04.16	24,00	-	58,27	58,27	0,00	61,54	38,83	22,71	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,32
23.04.16	24,00	-	58,30	58,30	0,00	60,66	38,28	22,38	4,92	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
Среднее	24,00	-	63,57	63,57	0,00	64,96	41,46	23,49	5,08	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Итого	744,00		1970,64	1970,64	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать теплоснабжающей

ОбщалинфраКит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.