Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8737
Строит.Адрес: Седова 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1313236-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1313236 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 6384 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	70,46	70,24	0,22	75,25	45,84	29,41	6,07	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
25.03.16	24,00	-	70,81	70,59	0,23	75,20	46,00	29,20	6,10	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
26.03.16	24,00	-	71,16	70,85	0,31	73,51	45,53	27,98	6,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
27.03.16	24,00	-	71,47	71,14	0,34	71,65	45,23	26,42	6,15	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,91
28.03.16	24,00	-	71,55	71,21	0,35	69,75	44,96	24,79	6,15	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
29.03.16	24,00	-	71,42	71,05	0,37	66,63	43,82	22,81	6,13	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
30.03.16	24,00	-	71,10	70,69	0,42	64,52	43,01	21,51	6,10	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
31.03.16	24,00	-	71,52	71,14	0,38	63,42	42,54	20,88	6,13	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
01.04.16	24,00	-	71,54	71,14	0,40	63,49	42,32	21,17	6,14	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
02.04.16	24,00	-	70,98	70,66	0,33	63,42	41,63	21,79	6,08	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
03.04.16	24,00	-	70,67	70,38	0,30	62,99	41,00	21,99	6,04	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
04.04.16	24,00	-	70,93	70,64	0,28	63,27	41,22	22,05	6,05	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
05.04.16	24,00	-	70,99	70,70	0,29	63,03	41,23	21,80	6,07	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
06.04.16	24,00	-	71,74	71,44	0,30	63,73	41,87	21,86	6,14	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
07.04.16	24,00	-	71,81	71,58	0,23	63,01	42,19	20,82	6,16	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
08.04.16	24,00	-	72,04	71,79	0,24	62,41	42,38	20,03	6,18	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
09.04.16	24,00	-	72,03	71,79	0,24	60,56	41,38	19,18	6,17	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
10.04.16	24,00	-	72,09	71,78	0,31	60,67	41,39	19,28	6,17	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
11.04.16	24,00	-	71,66	71,40	0,27	60,65	40,87	19,78	6,12	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
12.04.16	24,00	-	71,59	71,29	0,29	60,83	40,81	20,02	6,11	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
13.04.16	24,00	-	68,56	68,30	0,26	60,71	40,40	20,31	6,01	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
14.04.16	24,00	-	67,37	67,14	0,23	60,82	40,64	20,18	5,99	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
15.04.16	24,00	-	67,23	67,00	0,23	60,35	39,85	20,50	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
16.04.16	24,00	-	67,27	67,05	0,22	60,21	39,39	20,82	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
17.04.16	24,00	-	67,34	67,12	0,22	60,54	39,86	20,68	5,99	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
18.04.16	24,00	-	67,25	67,02	0,23	60,63	40,35	20,28	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
19.04.16	24,00	-	67,19	66,93	0,26	60,73	40,37	20,36	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
20.04.16	24,00	-	67,29	67,06	0,23	60,46	40,07	20,39	5,99	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
21.04.16	24,00	-	67,36	66,68	0,68	60,11	39,78	20,33	6,00	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
22.04.16	24,00	-	67,37	67,14	0,24	60,29	39,54	20,75	5,99	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
23.04.16	24,00	-	67,45	67,24	0,21	59,42	39,12	20,30	6,00	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
Среднее	24,00	-	69,98	69,68	0,29	63,62	41,76	21,86	6,07	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	744,00		2169,27	2160,16	9,11						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	47,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись представителя

ООО «ИнфраКит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта