Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 61 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9150.038.1
Строит.Адрес: Седова 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204817-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	160,42	159,76	0,66	77,55	47,69	29,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,83
25.03.16	24,00	-	160,84	160,35	0,49	76,98	47,63	29,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
26.03.16	24,00	-	162,20	161,52	0,68	75,39	47,49	27,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,56
27.03.16	24,00	-	162,08	161,24	0,84	71,72	46,20	25,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
28.03.16	24,00	-	162,25	161,51	0,74	68,83	45,32	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
29.03.16	24,00	-	164,07	163,30	0,77	66,36	44,92	21,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
30.03.16	24,00	-	161,67	160,98	0,69	64,66	43,72	20,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
31.03.16	24,00	-	160,95	160,35	0,60	64,86	43,75	21,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
01.04.16	24,00	-	161,00	160,41	0,59	64,69	43,19	21,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
02.04.16	24,00	-	160,87	160,31	0,56	64,25	42,58	21,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
03.04.16	24,00	-	160,92	160,22	0,70	64,57	42,75	21,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
04.04.16	24,00	-	161,32	160,77	0,55	64,55	42,93	21,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
05.04.16	24,00	-	162,14	161,50	0,64	64,76	43,25	21,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
06.04.16	24,00	-	163,03	162,39	0,64	65,36	43,99	21,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
07.04.16	24,00	-	163,74	163,19	0,55	64,80	44,12	20,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
08.04.16	24,00	-	162,34	161,79	0,55	63,55	43,28	20,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
09.04.16	24,00	-	163,03	162,47	0,56	64,21	43,61	20,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
10.04.16	24,00	-	161,02	160,49	0,53	63,65	43,06	20,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
11.04.16	24,00	-	164,36	163,85	0,51	64,32	43,50	20,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
12.04.16	24,00	-	162,02	161,58	0,44	64,66	43,67	20,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
13.04.16	24,00	-	163,31	162,96	0,35	64,48	44,03	20,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
14.04.16	24,00	-	163,19	162,79	0,40	63,87	43,30	20,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
15.04.16	24,00	-	161,25	160,96	0,29	63,88	42,73	21,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
16.04.16	24,00	-	162,84	162,42	0,42	64,05	43,14	20,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
17.04.16	24,00	-	163,95	163,54	0,41	63,98	43,67	20,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
18.04.16	24,00	-	163,29	162,78	0,51	63,87	43,41	20,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
19.04.16	24,00	-	162,57	162,05	0,52	63,59	42,99	20,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
20.04.16	24,00	-	164,21	163,78	0,43	63,46	43,08	20,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
21.04.16	24,00	-	164,55	164,14	0,41	63,59	43,00	20,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
22.04.16	24,00	-	166,12	165,61	0,51	63,51	43,14	20,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
23.04.16	24,00	-	167,10	166,61	0,49	63,59	43,34	20,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
Среднее	24,00	-	162,67	162,12	0,55	65,86	43,95	21,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Итого	744,00		5042,65	5025,62	17,03						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	22549,16	22055,72	-	-	-	-	721,91	-	
	24.04.16 03:00	27592,32	27081,86	-	-	-	-	833,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.