Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205583-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 205583

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	157,87	157,87	0,00	78,26	47,22	31,04	7,00	5,00	4,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,91
25.03.16	24,00	-	158,46	158,46	0,00	77,67	47,13	30,54	7,00	5,00	4,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,84
26.03.16	24,00	-	159,60	159,60	0,00	76,03	46,90	29,13	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
27.03.16	24,00	-	159,34	159,34	0,00	72,33	45,66	26,67	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
28.03.16	24,00	-	159,54	159,54	0,00	69,39	44,87	24,52	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
29.03.16	24,00	-	160,04	158,54	1,50	66,88	46,67	20,21	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
30.03.16	24,00	-	159,22	159,22	0,00	65,21	44,00	21,21	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
31.03.16	24,00	-	158,53	158,53	0,00	65,39	42,84	22,55	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
01.04.16	24,00	-	158,49	158,49	0,00	65,20	42,30	22,90	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
02.04.16	24,00	-	158,61	158,61	0,00	64,77	41,63	23,14	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
03.04.16	24,00	-	158,66	158,66	0,00	65,09	41,75	23,34	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
04.04.16	24,00	-	159,16	159,16	0,00	65,07	41,96	23,11	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
05.04.16	24,00	-	159,68	159,68	0,00	65,28	42,32	22,96	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
06.04.16	24,00	-	160,47	160,47	0,00	65,89	43,10	22,79	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
07.04.16	24,00	-	161,37	161,37	0,00	65,23	43,29	21,94	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
08.04.16	24,00	-	160,03	160,03	0,00	64,12	42,47	21,65	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
09.04.16	24,00	-	160,72	160,72	0,00	64,72	42,73	21,99	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
10.04.16	24,00	-	158,81	158,81	0,00	64,16	42,09	22,07	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
11.04.16	24,00	-	162,25	162,25	0,00	64,83	42,44	22,39	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
12.04.16	24,00	-	160,08	160,08	0,00	65,17	42,66	22,51	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
13.04.16	24,00	-	161,50	161,50	0,00	65,00	42,96	22,04	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
14.04.16	24,00	-	161,39	161,39	0,00	64,36	42,43	21,93	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
15.04.16	24,00	-	159,67	159,67	0,00	64,38	41,89	22,49	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
16.04.16	24,00	-	161,14	161,14	0,00	64,56	42,21	22,35	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
17.04.16	24,00	-	162,20	162,20	0,00	64,44	42,82	21,62	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
18.04.16	24,00	-	161,64	161,64	0,00	64,43	42,58	21,85	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
19.04.16	24,00	-	161,44	161,44	0,00	64,11	42,08	22,03	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
20.04.16	24,00	-	163,26	163,26	0,00	63,96	42,11	21,85	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
21.04.16	24,00	-	163,58	163,58	0,00	64,09	42,02	22,07	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
22.04.16	24,00	-	165,22	165,22	0,00	64,00	42,12	21,88	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
23.04.16	24,00	-	166,30	166,30	0,00	64,09	42,09	22,00	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
Среднее	24,00	-	160,59	160,54	0,05	66,39	43,20	23,19	7,00	5,00	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
Итого	744,00		4978,27	4976,77	1,50						115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	115,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	24859,36	24852,08	0,00	-	0,00	-	785,24	-	-
	24.04.16 05:00	29831,96	29823,18	0,00	-	0,00	-	900,34	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.