Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9145.038.1
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,272 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=82,008 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	100,93	100,93	0,00	79,17	46,78	32,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
25.03.16	24,00	-	101,01	101,01	0,00	78,58	46,76	31,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
26.03.16	24,00	-	101,31	101,31	0,00	76,92	46,46	30,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
27.03.16	24,00	-	101,14	101,14	0,00	73,15	45,31	27,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
28.03.16	24,00	-	101,15	101,15	0,00	70,17	44,45	25,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
29.03.16	24,00	-	101,99	101,99	0,00	67,61	43,96	23,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
30.03.16	24,00	-	100,51	100,51	0,00	65,93	43,08	22,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
31.03.16	24,00	-	100,14	100,14	0,00	66,11	42,91	23,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
01.04.16	24,00	-	100,15	100,15	0,00	65,90	42,09	23,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
02.04.16	24,00	-	100,04	100,04	0,00	65,47	41,46	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
03.04.16	24,00	-	100,00	100,00	0,00	65,81	41,61	24,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
04.04.16	24,00	-	100,30	100,30	0,00	65,79	41,77	24,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
05.04.16	24,00	-	100,64	100,64	0,00	66,01	42,09	23,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
06.04.16	24,00	-	101,14	101,14	0,00	66,62	42,93	23,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
07.04.16	24,00	-	101,60	101,60	0,00	65,96	43,24	22,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
08.04.16	24,00	-	100,47	100,47	0,00	64,88	42,54	22,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
09.04.16	24,00	-	101,10	101,10	0,00	65,48	42,73	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
10.04.16	24,00	-	99,74	99,74	0,00	64,89	41,90	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
11.04.16	24,00	-	101,73	101,73	0,00	65,56	42,18	23,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
12.04.16	24,00	-	100,53	100,53	0,00	65,90	42,40	23,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
13.04.16	24,00	-	101,56	101,56	0,00	65,71	42,89	22,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
14.04.16	24,00	-	101,35	101,35	0,00	65,10	42,11	22,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
15.04.16	24,00	-	100,17	100,17	0,00	65,24	41,69	23,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
16.04.16	24,00	-	101,24	101,24	0,00	65,35	42,09	23,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
17.04.16	24,00	-	101,93	101,93	0,00	65,21	42,74	22,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
18.04.16	24,00	-	101,24	101,24	0,00	65,22	42,60	22,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
19.04.16	24,00	-	100,70	100,70	0,00	64,88	42,18	22,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
20.04.16	24,00	-	101,53	101,53	0,00	64,80	42,10	22,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
21.04.16	24,00	-	102,08	102,08	0,00	64,92	41,96	22,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
22.04.16	24,00	-	102,96	102,96	0,00	64,78	41,94	22,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
23.04.16	24,00	-	103,59	103,59	0,00	64,85	41,96	22,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
Среднее	24,00	-	101,10	101,10	-	67,16	42,93	24,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
Итого	744,00		3133,97	3133,97	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-
	22.03.15 11:00	15199,99	15199,91	-	-	-	-	512,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.