Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9146
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 5С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 5С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		357,92	324,45	33,46	79,27	61,31	17,96	5,00	4,00	6,39	26,47	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	79,44	0,00	2,10			8,49
25.03.16	24,00		359,02	325,92	33,10	78,80	61,18	17,61	5,00	4,00	6,31	26,07	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	78,75	0,00	2,05			8,36
26.03.16	24,00		362,97	330,47	32,50	77,30	60,68	16,62	5,00	4,00	6,06	25,35	0,00	0,00	26,03	0,00	26,03	-	77,13	0,00	1,96			8,02
27.03.16	23,00		354,12	320,54	33,59	73,42	58,43	14,99	5,00	4,00	5,34	26,50	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	73,39	0,00	1,94			7,28
28.03.16	24,00		372,24	337,19	35,05	70,46	56,80	13,66	5,00	4,00	5,14	27,59	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	-	70,46	0,00	1,94			7,08
29.03.16	24,00		378,24	344,01	34,23	68,18	55,61	12,57	5,00	4,00	4,85	26,63	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	-	68,10	0,00	1,81			6,67
30.03.16	24,00		376,40	340,27	36,12	65,79	53,82	11,98	5,00	4,00	4,55	28,80	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38	-	66,18	0,00	1,91			6,46
31.03.16	24,00		373,78	338,68	35,10	66,19	54,01	12,18	5,00	4,00	4,61	27,89	0,00	0,00	28,46	0,00	28,46	-	66,38	0,00	1,85			6,46
01.04.16	24,00		374,81	336,88	37,94	66,07	53,53	12,54	5,00	4,00	4,71	30,65	0,00	0,00	31,27	0,00	31,27	-	66,22	0,00	2,03			6,74
02.04.16	24,00		374,81	337,31	37,50	65,56	52,99	12,57	5,00	4,00	4,72	30,17	0,00	0,00	30,77	0,00	30,77	-	65,73	0,00	1,98			6,71
03.04.16	24,00		373,86	338,69	35,16	65,78	53,15	12,63	5,00	4,00	4,75	27,93	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	-	66,16	0,00	1,85			6,60
04.04.16	24,00		374,31	338,28	36,03	65,89	53,32	12,57	5,00	4,00	4,72	28,95	0,00	0,00	29,54	0,00	29,54	-	66,12	0,00	1,91			6,64
05.04.16	24,00		374,39	341,46	32,93	66,01	53,54	12,47	5,00	4,00	4,72	25,90	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43	-	66,28	0,00	1,72			6,44
06.04.16	24,00		375,81	342,57	33,24	66,61	54,38	12,23	5,00	4,00	4,74	24,95	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	66,79	0,00	1,67			6,41
07.04.16	24,00		379,33	342,95	36,37	66,36	54,54	11,82	5,00	4,00	4,61	28,05	0,00	0,00	28,62	0,00	28,62	-	66,40	0,00	1,86			6,48
08.04.16	24,00		377,49	341,18	36,32	64,81	53,38	11,44	5,00	4,00	4,41	28,45	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	-	65,06	0,00	1,85			6,26
09.04.16	24,00		378,91	342,56	36,34	65,55	53,78	11,78	5,00	4,00	4,53	28,82	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	-	65,83	0,00	1,90			6,43
10.04.16	24,00		374,89	340,12	34,77	64,96	53,20	11,75	5,00	4,00	4,47	27,50	0,00	0,00	28,04	0,00	28,04	-	65,18	0,00	1,79			6,26
11.04.16	24,00		379,13	345,93	33,21	65,53	53,58	11,95	5,00	4,00	4,60	26,05	0,00	0,00	26,57	0,00	26,57	-	65,81	0,00	1,71			6,32
12.04.16	24,00		373,94	342,12	31,82	66,05	54,03	12,02	5,00	4,00	4,58	24,84	0,00	0,00	25,34	0,00	25,34	-	66,22	0,00	1,64			6,22
13.04.16	24,00		377,24	343,63	33,61	65,70	54,02	11,68	5,00	4,00	4,47	26,70	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	65,97	0,00	1,76			6,23
14.04.16	24,00		378,90	344,66	34,24	65,36	53,58	11,77	5,00	4,00	4,51	27,43	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	-	65,51	0,00	1,80			6,30
15.04.16	24,00		373,38	339,80	33,59	65,31	53,20	12,11	5,00	4,00	4,55	26,91	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	-	65,65	0,00	1,77			6,32
16.04.16	24,00		376,03	344,36	31,67	65,33	53,46	11,88	5,00	4,00	4,52	25,08	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	65,65	0,00	1,65			6,17
17.04.16	24,00		379,04	347,10	31,93	65,56	53,99	11,57	5,00	4,00	4,45	25,34	0,00	0,00	25,85	0,00	25,85	-	65,73	0,00	1,67			6,12
18.04.16	24,00		376,94	345,60	31,34	65,09	53,65	11,44	5,00	4,00	4,40	24,51	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	-	65,33	0,00	1,60			6,00
19.04.16	24,00		376,30	341,32	34,98	64,97	53,24	11,73	5,00	4,00	4,49	27,51	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	-	65,15	0,00	1,79			6,28
20.04.16	24,00		378,14	343,72	34,42	64,87	53,18	11,69	5,00	4,00	4,48	27,24	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	65,10	0,00	1,77			6,26
21.04.16	24,00		380,53	346,82	33,71	65,00	53,26	11,73	5,00	4,00	4,51	26,96	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	-	65,12	0,00	1,76			6,27
22.04.16	24,00		327,83	292,96	34,87	64,90	50,58	14,32	5,00	4,00	4,58	29,13	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	-	64,98	0,00	1,89			6,47
23.04.16	24,00		250,07	219,15	30,92	64,78	44,95	19,83	5,00	4,00	4,63	26,50	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	64,89	0,00	1,72			6,35
Среднее	23,97	-	368,41	334,22	34,20	67,27	54,27	13,00	5,00	4,00	4,79	27,12	-	-	27,69	-	27,69	-	67,44	-	1,83	-	-	6,62
Итого	743,00		11420,75	10360,68	1060,07						148,43	840,84	0,00	0,00	858,54	0,00	858,54	0,00			56,66	0,00	0,00	205,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 01:00	153082,55	133790,49	16582,27	0,00	16958,69	0,00	3964,87	1155,19	
	24.04.16 02:00	164515,32	144160,81	17425,37	0,00	17819,50	0,00	4170,31	1211,96	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -1,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **203,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **858,54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.

печать энергосбыта