Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9252
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 24947 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		128,85	126,87	1,98	79,40	45,54	33,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
25.03.16	24,00		128,93	126,96	1,97	78,92	45,50	33,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
26.03.16	24,00		129,49	127,51	1,98	77,42	45,32	32,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
27.03.16	24,00		129,44	127,45	1,99	73,48	44,16	29,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
28.03.16	24,00		129,37	127,38	1,99	70,44	43,42	27,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
29.03.16	24,00		130,33	128,44	1,89	68,06	42,95	25,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,36
30.03.16	24,00		128,67	127,03	1,64	65,91	41,97	23,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
31.03.16	24,00		128,24	126,41	1,83	66,23	41,94	24,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
01.04.16	24,00		128,42	126,52	1,90	66,10	41,24	24,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
02.04.16	24,00		128,23	126,32	1,92	65,62	40,47	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
03.04.16	24,00		128,23	126,31	1,92	65,89	40,47	25,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,34
04.04.16	24,00		128,48	126,55	1,93	65,94	40,71	25,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
05.04.16	24,00		128,87	126,95	1,91	66,09	41,00	25,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
06.04.16	24,00		129,39	127,49	1,90	66,69	41,76	24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
07.04.16	24,00		130,02	128,13	1,89	66,33	42,19	24,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
08.04.16	24,00		129,00	127,15	1,85	64,85	41,48	23,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
09.04.16	24,00		129,23	127,38	1,86	65,60	41,61	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
10.04.16	24,00		128,22	126,39	1,83	65,01	41,02	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
11.04.16	24,00		130,41	128,53	1,88	65,62	41,25	24,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
12.04.16	24,00		126,15	124,34	1,81	66,07	41,18	24,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,22
13.04.16	24,00		117,55	115,92	1,63	65,75	40,45	25,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
14.04.16	24,00		117,88	116,20	1,68	65,29	40,24	25,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.04.16	24,00		116,54	114,88	1,67	65,32	39,39	25,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
16.04.16	24,00		117,33	115,64	1,69	65,40	39,63	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
17.04.16	24,00		118,05	116,36	1,69	65,60	40,52	25,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,03
18.04.16	24,00		109,55	107,98	1,58	65,01	39,61	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
19.04.16	24,00		98,47	97,06	1,41	64,94	37,65	27,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
20.04.16	24,00		99,09	97,75	1,34	64,86	37,42	27,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
21.04.16	24,00		99,84	98,49	1,35	64,99	37,26	27,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
22.04.16	24,00		100,44	99,01	1,44	64,92	37,21	27,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
23.04.16	24,00		101,14	99,66	1,49	64,88	37,18	27,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
Среднее	24,00	-	121,74	119,97	1,77	67,31	41,02	26,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
Итого	744,00		3773,86	3719,02	54,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	101,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70
	13.04.15 18:00	21197,91	20817,92	-	-	-	-	750,57	-	4948,70

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.