Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9251.038.1
Строит.Адрес: Седова 77-28а
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	138,70	133,47	5,23	78,47	47,68	30,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
25.03.16	24,00	-	138,78	133,56	5,22	77,88	47,70	30,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,44
26.03.16	24,00	-	139,14	133,91	5,23	76,23	47,63	28,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
27.03.16	24,00	-	138,99	133,69	5,30	72,54	46,63	25,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
28.03.16	24,00	-	138,91	133,70	5,21	69,60	45,74	23,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
29.03.16	24,00	-	139,41	134,39	5,02	67,03	45,28	21,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,26
30.03.16	24,00	-	137,49	133,24	4,25	65,45	44,34	21,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
31.03.16	24,00	-	137,08	132,76	4,32	65,60	44,19	21,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
01.04.16	24,00	-	137,68	132,97	4,71	65,39	43,56	21,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
02.04.16	24,00	-	137,73	132,78	4,95	64,96	42,90	22,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
03.04.16	24,00	-	137,67	132,65	5,02	65,29	42,84	22,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,31
04.04.16	24,00	-	137,89	132,81	5,08	65,29	42,94	22,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
05.04.16	24,00	-	138,10	133,05	5,05	65,49	43,32	22,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
06.04.16	24,00	-	138,48	133,47	5,01	66,13	44,23	21,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
07.04.16	24,00	-	138,98	133,97	5,01	65,41	44,60	20,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
08.04.16	24,00	-	138,06	133,13	4,93	64,44	43,96	20,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
09.04.16	24,00	-	138,21	133,31	4,90	65,00	44,21	20,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
10.04.16	24,00	-	137,37	132,51	4,86	64,40	43,62	20,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
11.04.16	24,00	-	138,93	133,96	4,97	65,09	43,88	21,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
12.04.16	24,00	-	138,09	133,02	5,07	65,40	44,00	21,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
13.04.16	24,00	-	138,49	133,60	4,89	65,23	44,28	20,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
14.04.16	24,00	-	138,70	133,58	5,12	64,60	43,48	21,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,16
15.04.16	24,00	-	137,89	132,63	5,26	64,74	42,94	21,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
16.04.16	24,00	-	138,66	133,33	5,33	64,90	43,48	21,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,20
17.04.16	24,00	-	139,24	133,86	5,38	64,70	44,23	20,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
18.04.16	24,00	-	138,69	133,53	5,16	64,80	44,38	20,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,06
19.04.16	24,00	-	138,55	133,26	5,29	64,41	43,94	20,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
20.04.16	24,00	-	139,51	134,20	5,31	64,31	43,46	20,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
21.04.16	24,00	-	139,98	134,82	5,16	64,44	43,24	21,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
22.04.16	24,00		139,35	134,09	5,25	64,39	43,55	20,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
23.04.16	24,00		139,35	134,09	5,25	64,39	43,55	20,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
Среднее	24,00	-	138,52	133,46	5,06	66,64	44,32	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
Итого	744,00		4294,09	4137,35	156,75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	102,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.02.16 12:00	4200,45	4033,65	-	-	-	-	142,66	-	
	16.02.16 12:00	4200,45	4033,65	-	-	-	-	142,66	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

печать потребителя

ООО «Инфракит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.