

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО-Н-ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за апрель 2016
 Должник: **СЦО-Н-ГВС**
 Стройм. Адрес: Седова 82
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 СЦО-Н-ГВС-14862-4(СЦО-Н-ГВС)

Узел учета: СЦО-Н-ГВС
 Код УТТЗ:
 Расчетная мощность совместно с УТТЗ:
 График: 150/70

Тве, гр.С= 2,19

Вычислитель: СЦО-Н-ГВС № 14862	Расходомер: ПРЭМ-1 4С	Гли=	Регим (Смена): 0/7	Приборы УТТЗ поверены до
Подающий тр.(M1):	Расходомер: ПРЭМ-1 4С	Гли=	Термопреобр.: КТТТр-05	Термопреобр.: КТТТр-05
Обратный тр.(M2):	Расходомер: ПРЭМ-1 3Z	Гли=	Термопреобр.: ПТТ-15-2	Термопреобр.: ПТТ-15-2
Тр.д. ГВС(M3):	Расходомер:	Гли=	Термопреобр.:	Термопреобр.:
Тр.д. ГВС(M4):	Расходомер:	Гли=	Термопреобр.:	Термопреобр.:
Тр.д. ГВС(M5):	Расходомер:	Гли=	Термопреобр.:	Термопреобр.:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв) лето: Q=M1*(t1-nв)+M2*(t2-nв)	Qгр=0,432	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгрвс=0,1253
Дополнение нагрузки (гр.час):	Qгрвс-др=	Qвент.-др=	Qтех.пот.-др=	Qгрвс-др=
Дополнение расхода (гр.ст.): T(гр.ч):	Qгрвс-др=	Qвент.-др=	Qтех.пот.-др=	Qгрвс-др=
Объектовое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016	Qгрвс-др=	Qвент.-др=	Qтех.пот.-др=	Qгрвс-др=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общее теплопотр-е			
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	длвкс	длвкс	Утопл	T3	T4	Qгрвс общ.		Qгрвс кал.	Qтех.грвс	Q общ.
01.04.16	24.00		132,91	110,46	22,44	66,04	37,68	28,35	7,50	3,90	3,47	17,55				17,90			65,74			1,15			4,62	
02.04.16	24.00		133,91	110,20	23,72	65,57	37,16	28,41	7,50	3,90	3,46	18,81				19,19			65,32			1,23			4,69	
03.04.16	24.00		136,49	110,15	26,34	65,88	37,18	28,70	7,50	3,90	3,49	21,41				21,84			65,86			1,41			4,70	
04.04.16	24.00		133,90	110,75	23,15	65,91	37,32	28,59	7,50	3,90	3,49	18,36				18,73			65,72			1,21			4,69	
05.04.16	24.00		134,29	111,30	22,99	66,05	37,64	28,41	7,50	3,90	3,50	18,09				18,45			65,77			1,19			4,54	
06.04.16	24.00		132,52	112,05	20,47	66,64	38,33	28,31	7,50	3,90	3,52	15,45				15,76			66,35			1,02			4,64	
07.04.16	24.00		135,56	112,56	23,00	66,30	38,66	27,63	7,50	3,90	3,30	18,07				18,44			66,03			1,19			4,49	
08.04.16	24.00		134,56	111,46	23,10	64,84	38,06	26,78	7,50	3,90	3,30	18,39				18,75			64,76			1,19			4,58	
09.04.16	24.00		135,12	111,94	23,18	65,38	38,30	27,28	7,50	3,90	3,38	18,35				18,71			64,83			1,20			4,70	
10.04.16	24.00		136,33	110,60	25,74	64,99	37,67	27,31	7,50	3,90	3,36	20,67				21,07			65,38			1,34			4,65	
11.04.16	24,00		131,99	112,71	23,28	65,59	37,97	27,62	7,50	3,90	3,45	18,30				18,67			65,72			1,04			4,47	
12.04.16	24,00		135,87	111,18	24,69	66,04	38,16	27,88	7,50	3,90	3,43	15,83				16,15			65,51			1,07			4,62	
13.04.16	24,00		133,33	112,00	21,33	65,74	38,40	27,34	7,50	3,90	3,40	16,33				16,65			65,18			1,21			4,61	
14.04.16	24,00		135,87	112,08	23,79	65,29	38,03	27,26	7,50	3,90	3,44	18,62				18,23			65,00			1,17			4,70	
15.04.16	24,00		133,77	110,61	23,17	65,33	37,42	27,90	7,50	3,90	3,44	19,13				19,51			65,31			1,22			4,61	
16.04.16	24,00		136,47	111,45	24,61	65,41	37,76	27,65	7,50	3,90	3,45	18,60				18,96			65,40			1,26			4,59	
17.04.16	24,00		136,47	112,40	24,07	65,60	38,34	27,26	7,50	3,90	3,33	19,42				19,80			64,85			1,06			4,51	
18.04.16	24,00		135,83	111,55	24,28	65,07	38,19	26,88	7,50	3,90	3,32	16,44				16,76			64,69			1,21			4,55	
19.04.16	24,00		132,34	111,12	21,22	64,97	37,96	27,01	7,50	3,90	3,35	17,42				17,76			64,67			1,13			4,51	
20.04.16	24,00		135,35	111,88	23,46	64,90	37,88	27,02	7,50	3,90	3,35	18,66				19,03			64,85			1,15			4,56	
21.04.16	24,00		134,93	112,76	22,17	65,00	37,81	27,18	7,50	3,90	3,41	17,73				18,08			64,70			1,35			4,78	
22.04.16	24,00		136,41	113,67	22,73	64,94	37,88	27,06	7,50	3,90	3,43	20,94				21,35			65,29			1,19			4,61	
23.04.16	24,00		140,61	114,67	25,94	64,92	37,96	26,96	7,50	3,90	3,42	18,28				18,64			65,29			1,19			4,61	
24.00			134,97	111,72	23,25	65,50	37,90	27,60	7,50	3,90	3,42	420,43				428,75			0,00			0,00			106,12	
Итого	552,00		3104,40	2569,57	534,83																					

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.03.16 01:00 81694,93 53416,43 16023,40 0,00 16949,95 0,00 16937,84 0,00 471,91 113,24

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 2,19 Гкал = -0,92 Гкал
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 105,20 Гкал
 Период превышения t2: 428,75 куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): **«ИнфраДикт Монтаж»**
ГПА ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергобыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016