Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 4041
Строит.Адрес: Седова 84
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318919 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	107,90	105,13	2,77	80,02	48,59	31,43	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
25.03.16	24,00	-	107,63	104,81	2,83	79,00	48,30	30,70	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,44
26.03.16	24,00	-	107,80	104,98	2,82	78,39	48,17	30,22	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
27.03.16	24,00	-	108,38	105,48	2,90	76,71	47,77	28,94	5,54	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,28
28.03.16	24,00	-	108,35	105,44	2,92	72,93	46,52	26,41	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,00
29.03.16	24,00	-	108,37	105,49	2,88	69,96	45,63	24,33	5,54	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
30.03.16	24,00	-	109,16	106,26	2,90	67,38	44,80	22,58	5,56	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
31.03.16	24,00	-	108,03	105,15	2,89	65,72	43,91	21,81	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
01.04.16	24,00	-	107,59	104,65	2,94	65,92	43,88	22,04	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
02.04.16	24,00	-	107,41	104,49	2,92	65,75	43,37	22,38	5,50	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
03.04.16	24,00	-	107,25	104,33	2,92	65,32	42,76	22,56	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
04.04.16	24,00	-	107,26	104,34	2,92	65,66	42,89	22,77	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
05.04.16	24,00	-	107,63	104,65	2,98	65,64	43,09	22,55	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
06.04.16	24,00	-	107,96	105,06	2,90	65,84	43,29	22,55	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
07.04.16	24,00	-	108,58	105,66	2,92	66,43	43,96	22,47	5,54	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
08.04.16	24,00	-	109,09	106,13	2,96	65,74	44,14	21,60	5,55	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
09.04.16	24,00	-	108,15	105,24	2,92	64,67	43,42	21,25	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
10.04.16	24,00	-	108,29	105,38	2,92	65,31	43,90	21,41	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
11.04.16	24,00	-	107,15	104,26	2,89	64,74	43,35	21,39	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
12.04.16	24,00	-	109,63	106,65	2,98	65,35	43,63	21,72	5,55	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
13.04.16	24,00	-	107,74	104,77	2,97	65,74	43,68	22,06	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
14.04.16	24,00	-	108,61	105,63	2,98	65,54	43,92	21,62	5,53	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
15.04.16	24,00	-	108,29	105,28	3,01	64,95	43,22	21,73	5,52	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
16.04.16	24,00	-	107,23	104,25	2,98	65,11	42,90	22,21	5,48	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
17.04.16	24,00	-	108,24	104,97	3,27	65,21	43,32	21,89	5,52	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.04.16	24,00	-	108,88	105,90	2,98	65,01	44,10	20,91	5,52	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
19.04.16	24,00	-	108,40	105,39	3,01	65,07	43,71	21,36	5,46	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
20.04.16	24,00	-	108,00	105,06	2,94	64,72	43,31	21,41	5,46	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
21.04.16	24,00	-	108,89	105,95	2,94	64,63	43,23	21,40	5,49	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
22.04.16	24,00	-	109,55	106,60	2,96	64,78	43,10	21,68	5,51	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
23.04.16	24,00	-	110,31	107,35	2,96	64,66	43,04	21,62	5,53	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
Среднее	24,00	-	108,25	105,31	2,94	67,48	44,29	23,19	5,51	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Итого	744,00		3355,77	3264,71	91,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «___» _____ г.

печать энергосбыта