Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 4092
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	60,88	60,88	0,00	78,35	42,81	35,54	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
25.03.16	24,00	-	60,79	60,79	0,00	77,75	42,72	35,03	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
26.03.16	24,00	-	61,09	61,09	0,00	76,11	42,56	33,55	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.03.16	24,00	-	61,26	61,26	0,00	72,41	41,68	30,73	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
28.03.16	24,00	-	61,46	61,46	0,00	69,49	40,97	28,52	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
29.03.16	24,00	-	61,81	61,81	0,00	66,93	40,70	26,23	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
30.03.16	24,00	-	61,03	61,03	0,00	65,33	39,66	25,67	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
31.03.16	24,00	-	60,58	60,58	0,00	65,49	39,58	25,91	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
01.04.16	24,00	-	60,63	60,63	0,00	65,29	39,21	26,08	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
02.04.16	24,00	-	60,54	60,54	0,00	64,86	38,47	26,39	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
03.04.16	24,00	-	60,47	60,47	0,00	65,19	38,49	26,70	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
04.04.16	24,00	-	60,73	60,73	0,00	65,19	38,73	26,46	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
05.04.16	24,00	-	60,85	60,85	0,00	65,40	38,96	26,44	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
06.04.16	24,00	-	61,21	61,21	0,00	66,02	39,61	26,41	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
07.04.16	24,00	-	61,52	61,52	0,00	65,30	39,88	25,42	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
08.04.16	24,00	-	61,08	61,08	0,00	64,27	39,36	24,91	7,00	5,00	1,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,52
09.04.16	24,00	-	62,36	62,36	0,00	64,92	40,04	24,88	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
10.04.16	24,00	-	61,66	61,66	0,00	64,33	39,14	25,19	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
11.04.16	24,00	-	53,19	52,99	0,20	64,74	38,82	25,92	7,00	5,00	1,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,39
12.04.16	24,00	-	61,57	61,57	0,00	65,33	39,94	25,39	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
13.04.16	24,00	-	62,25	62,25	0,00	65,16	40,26	24,90	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
14.04.16	24,00	-	62,27	62,27	0,00	64,55	39,47	25,08	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
15.04.16	24,00	-	61,62	61,62	0,00	64,69	39,08	25,61	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
16.04.16	24,00	-	62,06	62,06	0,00	64,82	39,26	25,56	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
17.04.16	24,00	-	62,40	62,40	0,00	64,61	39,82	24,79	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
18.04.16	24,00	-	62,11	62,11	0,00	64,72	39,56	25,16	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
19.04.16	24,00	-	61,90	61,90	0,00	64,34	39,28	25,06	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
20.04.16	24,00	-	62,61	62,61	0,00	64,27	39,29	24,98	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
21.04.16	24,00	-	63,22	63,22	0,00	64,40	39,29	25,11	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
22.04.16	24,00	-	63,74	63,74	0,00	64,28	39,26	25,02	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
23.04.16	24,00	-	64,14	64,14	0,00	64,37	39,32	25,05	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
Среднее	24,00	-	61,39	61,38	0,01	66,55	39,85	26,70	7,00	5,00	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Итого	744,00		1903,03	1902,83	0,20						50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 06:00	3330,19	3327,81	0,00	-	0,00	-	117,21	-	
	24.04.16 05:00	5231,23	5228,65	0,00	-	0,00	-	167,81	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

печать по требованию

ЭСО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта