Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205536-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205536 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: M1(h1-h∠)+Mг(h∠-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	71,78	71,78	0,00	78,11	43,44	34,67	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
25.03.16	24,00	-	75,30	75,30	0,00	77,52	43,45	34,07	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
26.03.16	24,00	-	75,84	75,84	0,00	75,99	43,27	32,72	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
27.03.16	24,00	-	75,70	75,70	0,00	72,24	42,26	29,98	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
28.03.16	24,00	-	75,62	75,62	0,00	69,29	41,40	27,89	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,11
29.03.16	24,00	-	76,09	76,09	0,00	66,86	40,86	26,00	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
30.03.16	24,00	-	75,49	75,49	0,00	65,04	40,06	24,98	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
31.03.16	24,00	-	75,02	75,02	0,00	65,25	40,02	25,23	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
01.04.16	24,00	-	75,00	75,00	0,00	65,08	39,70	25,38	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
02.04.16	24,00	-	74,85	74,85	0,00	64,64	39,25	25,39	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
03.04.16	24,00	-	74,82	74,82	0,00	64,94	39,35	25,59	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
04.04.16	24,00	-	75,07	75,07	0,00	64,93	39,45	25,48	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
05.04.16	24,00	-	75,33	75,33	0,00	65,14	39,71	25,43	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
06.04.16	24,00	-	75,72	75,72	0,00	65,75	40,32	25,43	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
07.04.16	24,00	-	76,15	76,15	0,00	65,35	40,53	24,82	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
08.04.16	24,00	-	75,43	75,43	0,00	63,85	39,84	24,01	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
09.04.16	24,00	-	76,89	76,89	0,00	64,70	40,47	24,23	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
10.04.16	24,00	-	76,13	76,13	0,00	64,12	39,83	24,29	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
11.04.16	24,00	-	65,12	65,43	-0,31	64,46	40,35	24,11	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
12.04.16	24,00	-	75,65	75,65	0,00	65,11	41,36	23,75	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
13.04.16	24,00	-	76,60	76,60	0,00	64,92	40,52	24,40	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
14.04.16	24,00	-	76,81	76,81	0,00	64,27	40,03	24,24	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
15.04.16	24,00	-	76,00	76,00	0,00	64,43	39,69	24,74	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
16.04.16	24,00	-	76,41	76,41	0,00	64,57	40,01	24,56	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
17.04.16	24,00	-	76,85	77,16	-0,31	64,70	40,42	24,28	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
18.04.16	24,00	-	76,43	76,43	0,00	64,25	40,08	24,17	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
19.04.16	24,00	-	76,11	76,11	0,00	64,12	39,90	24,22	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
20.04.16	24,00	-	77,00	77,00	0,00	64,03	39,98	24,05	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
21.04.16	24,00	-	77,97	77,97	0,00	64,18	40,13	24,05	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
22.04.16	24,00		77,03	77,03	-	64,11	40,00	24,11	7,00	5,00	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
23.04.16	24,00		77,03	77,03	-	64,11	40,00	24,11	7,00	5,00	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Среднее	24,00	-	75,52	75,54	-0,02	66,32	40,51	25,82	7,00	5,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Итого	744,00		2341,23	2341,85	-0,62						60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-
	12.02.16 02:00	37089,64	36860,62	0,00	-	0,00	-	1211,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗОС «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.