Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205568
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205568-ч(с)-0416.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,19

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	111,81	111,43	0,38	79,26	51,78	27,48	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
25.03.16	24,00	-	111,51	111,32	0,19	78,65	51,60	27,05	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
26.03.16	24,00	-	112,01	111,82	0,19	76,95	51,34	25,61	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
27.03.16	24,00	-	111,76	111,76	0,00	73,17	49,90	23,27	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
28.03.16	24,00	-	111,60	111,60	0,00	70,18	48,70	21,48	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
29.03.16	24,00	-	112,19	112,19	0,00	67,58	47,81	19,77	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
30.03.16	24,00	-	87,72	86,04	1,68	65,88	45,96	19,92	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
31.03.16	24,00	-	113,79	108,40	5,39	66,11	46,40	19,71	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,50
01.04.16	24,00	-	113,89	108,88	5,01	65,90	45,88	20,02	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
02.04.16	24,00	-	113,49	109,55	3,94	65,47	45,36	20,11	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
03.04.16	24,00	-	113,18	109,49	3,69	65,81	45,48	20,33	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
04.04.16	24,00	-	113,25	110,16	3,09	65,81	45,56	20,25	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
05.04.16	24,00	-	114,02	109,95	4,07	66,03	45,93	20,10	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
06.04.16	24,00	-	114,69	110,21	4,48	66,66	46,80	19,86	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
07.04.16	24,00	-	114,95	111,23	3,72	65,93	46,87	19,06	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
08.04.16	24,00	-	113,31	111,17	2,14	64,89	46,06	18,83	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
09.04.16	24,00	-	114,72	114,72	0,00	65,49	46,71	18,78	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
10.04.16	24,00	-	113,66	113,47	0,19	64,88	46,04	18,84	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
11.04.16	24,00	-	98,45	97,03	1,42	65,47	45,50	19,97	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
12.04.16	24,00	-	114,47	112,69	1,78	65,93	46,56	19,37	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
13.04.16	24,00	-	114,50	114,50	0,00	65,74	46,94	18,80	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
14.04.16	24,00	-	114,44	114,25	0,19	65,12	46,26	18,86	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
15.04.16	24,00	-	113,25	113,06	0,19	65,26	45,86	19,40	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
16.04.16	24,00	-	113,69	113,69	0,00	65,40	46,26	19,14	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
17.04.16	24,00	-	114,35	114,35	0,00	65,21	46,69	18,52	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
18.04.16	24,00	-	113,98	113,60	0,38	65,27	46,29	18,98	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
19.04.16	24,00	-	113,71	113,33	0,38	64,90	45,92	18,98	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
20.04.16	24,00	-	114,96	114,96	0,00	64,82	45,84	18,98	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
21.04.16	24,00	-	116,27	116,27	0,00	64,93	45,85	19,08	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
22.04.16	24,00	-	117,18	117,18	0,00	64,81	45,80	19,01	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
23.04.16	24,00	-	117,77	117,77	0,00	64,90	45,98	18,92	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
Среднее	24,00	-	112,53	111,16	1,37	67,17	46,90	20,27	7,00	5,00	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	744,00		3488,57	3446,07	42,50						72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 06:00	18135,68	18165,75	0,00	-	0,00	-	513,19	-	-
	24.04.16 05:00	21620,41	21608,36	0,00	-	0,00	-	585,61	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.