

Абонент: ЖКО Невазско района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Солова 86 / ТЛ-5 СИО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"
 Источники: За Невазск котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЧТЗ за апрель 2016
 Договор: **66048**
 Строит. адрес: Солова 86
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подлиннения: Девятисубная
 ВКП-707247-Ч(С)-9416-6Х

Телефон:
 Узел учета: ТЛ-5 СИО
 Код УЧТЗ:
 Расчетный счет: совместно с УЧТЗ:
 график: 150/70

Тех. гр.С= 2.19

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 207247
 Поданы тр.(М1):
 Обран тр.(М2):
 тр.дк. ВЭС(М3):
 тр.цирк. ВЭС(М4):
 тр.подпитки(У3):
 Расчетный алгоритм: з/мк: (У=М1*(Пн-Пв)+М2*(Пв-Пж)) лето:
 Расчет: Огр= Огрт+ Огрк
 Огрт= Огрт.лс+ Огрт.ср= Огрт.лс+ Огрт.ср
 Огрк= Огрк.лс+ Огрк.ср= Огрк.лс+ Огрк.ср
 Огрт.лс= Огрт.лс
 Огрт.ср= Огрт.ср
 Огрк.лс= Огрк.лс
 Огрк.ср= Огрк.ср
 Огрт.лс= Огрт.лс
 Огрт.ср= Огрт.ср
 Огрк.лс= Огрк.лс
 Огрк.ср= Огрк.ср

Приборы УЧТЗ поверены до _____
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Тп	НС	М1,		М2,		М4,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVacc	Vподп	T3,	T4,	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.вс.	Qобщ.
			Т	Т	Т	С																				
24.03.16	24.00	-	94.80	94.80	0.00	79.24	53.59	25.65	7.00	5.00	2.43	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
25.03.16	24.00	-	94.62	94.62	0.00	78.63	53.45	25.18	7.00	5.00	2.39	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
26.03.16	24.00	-	95.00	95.00	0.00	76.93	53.06	23.87	7.00	5.00	2.27	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
27.03.16	24.00	-	94.79	94.79	0.00	73.16	51.42	21.74	7.00	5.00	2.06	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
28.03.16	24.00	-	94.70	94.70	0.00	70.17	50.24	19.93	7.00	5.00	1.74	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
29.03.16	24.00	-	95.07	95.07	0.00	67.57	49.28	18.29	7.00	5.00	1.67	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
30.03.16	24.00	-	94.00	94.00	0.00	65.94	48.15	17.79	7.00	5.00	1.71	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
31.03.16	24.00	-	93.40	93.40	0.00	66.12	47.83	18.29	7.00	5.00	1.76	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
01.04.16	24.00	-	93.50	93.50	0.00	65.92	47.11	18.81	7.00	5.00	1.76	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
02.04.16	24.00	-	93.41	93.41	0.00	65.48	46.74	18.74	7.00	5.00	1.76	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
03.04.16	24.00	-	93.40	93.40	0.00	65.84	46.96	18.88	7.00	5.00	1.76	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
04.04.16	24.00	-	93.74	93.74	0.00	65.82	47.04	18.78	7.00	5.00	1.77	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
05.04.16	24.00	-	94.04	94.04	0.00	66.03	47.40	18.63	7.00	5.00	1.75	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
06.04.16	24.00	-	94.58	94.58	0.00	66.65	48.14	18.51	7.00	5.00	1.75	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
07.04.16	24.00	-	95.02	95.02	0.00	64.82	48.28	17.62	7.00	5.00	1.68	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
08.04.16	24.00	-	94.50	94.50	0.00	64.82	47.48	17.34	7.00	5.00	1.64	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
09.04.16	24.00	-	96.69	96.69	0.00	65.50	48.06	17.44	7.00	5.00	1.69	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
10.04.16	24.00	-	95.70	95.70	0.00	64.91	47.25	17.66	7.00	5.00	1.69	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
11.04.16	24.00	-	82.40	82.40	0.00	65.44	46.90	18.54	7.00	5.00	1.53	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
12.04.16	24.00	-	95.68	95.68	0.00	65.93	47.95	17.98	7.00	5.00	1.72	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
13.04.16	24.00	-	96.59	96.59	0.00	65.74	48.30	17.44	7.00	5.00	1.69	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
14.04.16	24.00	-	96.45	96.45	0.00	65.12	47.52	17.60	7.00	5.00	1.70	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
15.04.16	24.00	-	95.47	95.47	0.00	65.29	47.21	18.08	7.00	5.00	1.73	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
16.04.16	24.00	-	96.04	96.04	0.00	65.40	47.75	17.65	7.00	5.00	1.70	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
17.04.16	24.00	-	96.53	96.53	0.00	65.21	48.11	17.10	7.00	5.00	1.65	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
18.04.16	24.00	-	96.16	96.16	0.00	65.51	47.84	17.42	7.00	5.00	1.68	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
19.04.16	24.00	-	95.79	95.79	0.00	64.92	47.60	17.32	7.00	5.00	1.67	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
20.04.16	24.00	-	96.86	96.86	0.00	64.84	47.56	17.28	7.00	5.00	1.70	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21.04.16	24.00	-	97.73	97.73	0.00	64.97	47.58	17.39	7.00	5.00	1.70	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
22.04.16	24.00	-	98.57	98.57	0.00	64.84	47.44	17.40	7.00	5.00	1.72	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
23.04.16	24.00	-	99.20	99.20	0.00	64.92	47.50	17.42	7.00	5.00	1.73	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
Среднее	24.00	-	94.98	94.98	-	67.18	48.41	18.77	7.00	5.00	1.78	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
Итого	744.00	-	2944.53	2944.53	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.28

Показываи счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СИО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч	Общее теплосопре-
24.03.16 06:00	10021.93	10015.55	0.00	-	-	0.00	-	282.26	-	-	2.43
24.04.16 05:00	12856.20	12956.82	0.00	-	-	0.00	-	38.33	-	-	2.27

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем теплотехники, расчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок

2.19 °C = 0.00 Гкал/кВт.м.
 55.28 Гкал/кВт.м.
 Система отопления
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Для учета
 Фирма "Энергообит"
 Управление энергосбыта
 Отдел учета и тарифации КУУТЗ
 25 АПР 2016