Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	78,17	64,20	13,97	77,89	45,56	32,33	7,00	5,00	2,10	13,62	-	-	13,97	-	13,97	-	77,73	-	1,06			3,16
25.03.16	24,00	-	77,91	64,62	13,29	76,84	45,25	31,59	7,00	5,00	2,07	12,95	-	-	13,28	-	13,28	-	76,73	-	0,99			3,07
26.03.16	24,00	-	81,47	64,86	16,61	75,76	45,58	30,18	7,00	5,00	1,99	16,24	-	-	16,65	-	16,65	-	75,42	-	1,23			3,22
27.03.16	24,00	-	82,05	64,48	17,57	73,44	45,01	28,43	7,00	5,00	1,86	17,28	-	-	17,69	-	17,69	-	73,14	-	1,27			3,13
28.03.16	24,00	-	78,32	64,52	13,80	69,91	43,89	26,02	7,00	5,00	1,70	13,58	-	-	13,90	-	13,90	-	69,65	-	0,95			2,65
29.03.16	24,00	-	79,63	64,50	15,13	67,96	43,02	24,94	7,00	5,00	1,62	15,03	-	-	15,32	-	15,32	-	67,83	-	1,02			2,64
30.03.16	24,00	-	80,35	64,88	15,47	67,00	42,50	24,50	7,00	5,00	1,59	15,41	-	-	15,72	-	15,72	-	67,19	-	1,04			2,63
31.03.16	24,00	-	80,18	65,33	14,85	67,38	42,88	24,50	7,00	5,00	1,62	14,68	-	-	14,99	-	14,99	-	67,18	-	0,99			2,60
01.04.16	24,00	-	78,96	64,99	13,97	67,19	42,07	25,12	7,00	5,00	1,64	13,86	-	-	14,14	-	14,14	-	67,18	-	0,93			2,57
02.04.16	24,00	-	81,25	64,59	16,66	66,73	41,34	25,39	7,00	5,00	1,65	16,60	-	-	16,93	-	16,93	-	66,59	-	1,11			2,75
03.04.16	24,00	-	80,27	64,27	16,00	65,61	40,58	25,03	7,00	5,00	1,62	15,89	-	-	16,22	-	16,22	-	65,65	-	1,04			2,66
04.04.16	24,00	-	79,89	64,59	15,30	65,34	40,72	24,62	7,00	5,00	1,59	15,28	-	-	15,56	-	15,56	-	65,50	-	1,00			2,59
05.04.16	24,00	-	80,18	65,05	15,13	67,42	42,29	25,13	7,00	5,00	1,64	15,08	-	-	15,38	-	15,38	-	67,43	-	1,02			2,66
06.04.16	24,00	-	80,74	65,44	15,30	67,69	43,09	24,60	7,00	5,00	1,62	15,18	-	-	15,52	-	15,52	-	67,62	-	1,03			2,65
07.04.16	24,00	-	79,65	65,43	14,22	65,95	42,85	23,10	7,00	5,00	1,52	14,16	-	-	14,43	-	14,43	-	65,70	-	0,93			2,45
08.04.16	24,00	-	79,82	65,33	14,49	64,47	41,84	22,63	7,00	5,00	1,48	14,44	-	-	14,70	-	14,70	-	64,50	-	0,93			2,41
09.04.16	24,00	-	80,33	65,18	15,15	64,74	41,76	22,98	7,00	5,00	1,50	15,09	-	-	15,37	-	15,37	-	64,64	-	0,98			2,48
10.04.16	24,00	-	80,99	64,56	16,43	64,42	40,81	23,61	7,00	5,00	1,53	16,38	-	-	16,67	-	16,67	-	64,30	-	1,05			2,58
11.04.16	24,00	-	79,57	64,99	14,58	64,74	40,74	24,00	7,00	5,00	1,57	14,44	-	-	14,71	-	14,71	-	64,78	-	0,94			2,50
12.04.16	24,00	-	81,48	64,77	16,71	64,80	40,93	23,87	7,00	5,00	1,56	16,62	-	-	16,94	-	16,94	-	64,73	-	1,08			2,63
13.04.16	24,00	-	81,58	65,03	16,55	64,63	41,34	23,29	7,00	5,00	1,53	16,40	-	-	16,72	-	16,72	-	64,65	-	1,06			2,59
14.04.16	24,00	-	79,97	64,38	15,59	64,63	40,45	24,18	7,00	5,00	1,57	15,40	-	-	15,69	-	15,69	-	64,44	-	0,99			2,57
15.04.16	24,00	-	79,08	64,22	14,86	64,04	40,19	23,85	7,00	5,00	1,54	14,68	-	-	14,95	-	14,95	-	64,03	-	0,94			2,48
16.04.16	24,00	-	79,88	64,53	15,35	64,71	40,92	23,79	7,00	5,00	1,55	15,21	-	-	15,51	-	15,51	-	64,71	-	0,99			2,53
17.04.16	24,00	-	81,68	64,38	17,30	64,70	41,61	23,09	7,00	5,00	1,49	17,15	-	-	17,47	-	17,47	-	64,75	-	1,11			2,60
18.04.16	24,00	-	81,58	64,88	16,70	64,54	41,64	22,90	7,00	5,00	1,50	16,50	-	-	16,82	-	16,82	-	64,53	-	1,07			2,56
19.04.16	24,00	-	80,02	64,86	15,16	64,57	41,28	23,29	7,00	5,00	1,53	14,93	-	-	15,21	-	15,21	-	64,48	-	0,96			2,49
20.04.16	24,00	-	78,88	64,67	14,21	64,40	41,15	23,25	7,00	5,00	1,53	13,93	-	-	14,20	-	14,20	-	64,29	-	0,89			2,42
21.04.16	24,00	-	80,22	64,70	15,52	64,47	41,08	23,39	7,00	5,00	1,53	15,23	-	-	15,50	-	15,50	-	64,46	-	0,98			2,51
22.04.16	24,00		79,71	64,74	14,96	64,48	41,17	23,31	7,00	5,00	1,53	14,70	-	-	14,97	-	14,97	-	64,41	-	0,95	-	-	2,48
23.04.16	24,00		79,71	64,74	14,96	64,48	41,17	23,31	7,00	5,00	1,53	14,70	-	-	14,97	-	14,97	-	64,41	-	0,95	-	-	2,48
Среднее	24,00	-	80,11	64,77	15,35	66,93	42,09	24,85	7,00	5,00	1,62	15,18	-	-	15,49	-	15,49	-	66,86	-	1,01	-	-	2,64
Итого	744,00		2483,51	2007,72	475,80						50,29	470,63	0,00	0,00	480,10	0,00	480,10	0,00			31,44	0,00	0,00	81,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **480,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраКит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.