Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9049 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 91-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.03.16 | 24,00 | | 208,42 | 187,09 | 21,33 | 80,67 | 51,25 | 29,42 | 6,00 | 3,00 | 5,63 | 20,05 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,00 | 20,63 | - | 80,37 | 0,00 | 1,61 | | | 7,24 |
| 25.03.16 | 24,00 | | 207,81 | 187,87 | 19,94 | 79,46 | 50,78 | 28,68 | 6,00 | 3,00 | 5,50 | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 0,00 | 19,25 | - | 79,29 | 0,00 | 1,48 | | | 6,99 |
| 26.03.16 | 24,00 | | 211,63 | 189,18 | 22,45 | 78,32 | 51,01 | 27,31 | 6,00 | 3,00 | 5,28 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 0,00 | 21,86 | - | 77,83 | 0,00 | 1,66 | | | 6,94 |
| 27.03.16 | 23,00 | | 203,37 | 180,49 | 22,88 | 75,87 | 50,25 | 25,63 | 6,00 | 3,00 | 4,73 | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | - | 75,32 | 0,00 | 1,65 | | | 6,37 |
| 28.03.16 | 24,00 | | 208,71 | 187,76 | 20,95 | 72,23 | 48,81 | 23,43 | 6,00 | 3,00 | 4,48 | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | - | 71,91 | 0,00 | 1,45 | | | 5,92 |
| 29.03.16 | 24,00 | | 206,03 | 187,34 | 18,69 | 70,11 | 47,98 | 22,13 | 6,00 | 3,00 | 4,22 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | - | 69,91 | 0,00 | 1,25 | | | 5,47 |
| 30.03.16 | 24,00 | | 209,19 | 187,16 | 22,03 | 68,83 | 47,39 | 21,44 | 6,00 | 3,00 | 4,08 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | 0,00 | 21,62 | - | 68,81 | 0,00 | 1,46 | | | 5,54 |
| 31.03.16 | 24,00 | | 207,87 | 188,29 | 19,58 | 69,57 | 48,07 | 21,50 | 6,00 | 3,00 | 4,12 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 19,19 | 0,00 | 19,19 | - | 69,38 | 0,00 | 1,30 | | | 5,42 |
| 01.04.16 | 24,00 | | 207,44 | 186,14 | 21,30 | 69,28 | 47,07 | 22,21 | 6,00 | 3,00 | 4,22 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 20,79 | - | 69,09 | 0,00 | 1,41 | | | 5,62 |
| 02.04.16 | 24,00 | | 210,35 | 186,03 | 24,32 | 68,99 | 46,31 | 22,68 | 6,00 | 3,00 | 4,30 | 23,45 | 0,00 | 0,00 | 23,96 | 0,00 | 23,96 | - | 68,75 | 0,00 | 1,61 | | | 5,91 |
| 03.04.16 | 24,00 | | 210,87 | 184,78 | 26,09 | 67,80 | 45,72 | 22,08 | 6,00 | 3,00 | 4,15 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | - | 67,70 | 0,00 | 1,71 | | | 5,86 |
| 04.04.16 | 24,00 | | 207,68 | 185,26 | 22,41 | 67,22 | 45,51 | 21,71 | 6,00 | 3,00 | 4,09 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 21,99 | - | 67,18 | 0,00 | 1,45 | | | 5,54 |
| 05.04.16 | 24,00 | | 208,74 | 186,83 | 21,91 | 69,51 | 46,96 | 22,55 | 6,00 | 3,00 | 4,29 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,45 | - | 69,36 | 0,00 | 1,46 | | | 5,75 |
| 06.04.16 | 24,00 | | 208,98 | 188,19 | 20,79 | 69,74 | 47,58 | 22,16 | 6,00 | 3,00 | 4,25 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 20,37 | - | 69,56 | 0,00 | 1,39 | | | 5,63 |
| 07.04.16 | 24,00 | | 207,47 | 188,20 | 19,27 | 68,18 | 47,37 | 20,81 | 6,00 | 3,00 | 3,99 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 0,00 | 18,85 | - | 67,94 | 0,00 | 1,25 | | | 5,24 |
| 08.04.16 | 24,00 | | 208,22 | 187,21 | 21,00 | 66,31 | 46,30 | 20,01 | 6,00 | 3,00 | 3,81 | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 20,66 | 0,00 | 20,66 | - | 66,28 | 0,00 | 1,34 | | | 5,15 |
| 09.04.16 | 24,00 | | 210,05 | 186,90 | 23,15 | 66,73 | 46,35 | 20,38 | 6,00 | 3,00 | 3,88 | 22,32 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | - | 66,62 | 0,00 | 1,49 | | | 5,37 |
| 10.04.16 | 24,00 | | 210,51 | 185,72 | 24,79 | 66,46 | 45,60 | 20,86 | 6,00 | 3,00 | 3,94 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 24,48 | - | 66,22 | 0,00 | 1,59 | | | 5,53 |
| 11.04.16 | 24,00 | | 206,80 | 186,21 | 20,58 | 66,69 | 45,62 | 21,07 | 6,00 | 3,00 | 3,99 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 | 20,18 | - | 66,54 | 0,00 | 1,32 | | | 5,31 |
| 12.04.16 | 24,00 | | 206,01 | 185,99 | 20,01 | 66,84 | 45,93 | 20,90 | 6,00 | 3,00 | 3,96 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | - | 66,61 | 0,00 | 1,28 | | | 5,24 |
| 13.04.16 | 24,00 | | 209,25 | 186,77 | 22,48 | 66,55 | 46,21 | 20,34 | 6,00 | 3,00 | 3,87 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 22,14 | - | 66,41 | 0,00 | 1,44 | | | 5,31 |
| 14.04.16 | 24,00 | | 207,17 | 185,06 | 22,11 | 66,75 | 45,59 | 21,16 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 0,00 | 21,58 | - | 66,46 | 0,00 | 1,41 | | | 5,40 |
| 15.04.16 | 24,00 | | 207,37 | 183,94 | 23,43 | 66,05 | 44,62 | 21,44 | 6,00 | 3,00 | 4,02 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 22,89 | 0,00 | 22,89 | - | 65,92 | 0,00 | 1,48 | | | 5,50 |
| 16.04.16 | 24,00 | | 208,62 | 185,15 | 23,47 | 66,74 | 45,64 | 21,10 | 6,00 | 3,00 | 3,99 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 0,00 | 22,91 | - | 66,62 | 0,00 | 1,50 | | | 5,49 |
| 17.04.16 | 24,00 | | 210,54 | 185,22 | 25,33 | 66,62 | 45,77 | 20,85 | 6,00 | 3,00 | 3,95 | 24,21 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | - | 66,56 | 0,00 | 1,61 | | | 5,56 |
| 18.04.16 | 24,00 | | 207,23 | 186,31 | 20,92 | 66,38 | 45,92 | 20,46 | 6,00 | 3,00 | 3,91 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 20,13 | - | 66,19 | 0,00 | 1,31 | | | 5,21 |
| 19.04.16 | 24,00 | | 207,15 | 186,14 | 21,01 | 66,60 | 45,97 | 20,63 | 6,00 | 3,00 | 3,94 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | - | 66,44 | 0,00 | 1,31 | | | 5,25 |
| 20.04.16 | 24,00 | | 207,64 | 185,05 | 22,59 | 66,44 | 45,79 | 20,66 | 6,00 | 3,00 | 3,93 | 21,24 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | 0,00 | 21,67 | - | 66,28 | 0,00 | 1,41 | | | 5,34 |
| 21.04.16 | 24,00 | | 207,85 | 185,39 | 22,45 | 66,58 | 45,48 | 21,10 | 6,00 | 3,00 | 4,02 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | - | 66,43 | 0,00 | 1,40 | | | 5,42 |
| 22.04.16 | 24,00 | | 207,25 | 186,00 | 21,25 | 67,37 | 45,95 | 21,42 | 6,00 | 3,00 | 4,09 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | - | 67,20 | 0,00 | 1,33 | | | 5,43 |
| 23.04.16 | 24,00 | | 208,51 | 185,98 | 22,53 | 67,15 | 45,89 | 21,26 | 6,00 | 3,00 | 4,07 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 21,43 | 0,00 | 21,43 | - | 66,90 | 0,00 | 1,40 | | | 5,48 |
| Среднее | 23,97 | - | 208,22 | 186,25 | 21,97 | 69,10 | 46,93 | 22,17 | 6,00 | 3,00 | 4,22 | 20,96 | - | - | 21,42 | - | 21,42 | - | 68,91 | - | 1,44 | - | - | 5,66 |
| Итого | 743,00 | | 6454,73 | 5773,68 | 681,06 | | | | | | 130,69 | 649,90 | 0,00 | 0,00 | 664,11 | 0,00 | 664,11 | 0,00 | | | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 175,43 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.03.16 13:00 | 167153,19 | 147948,77 | 20415,68 | 0,00 | 20906,35 | 0,00 | 4765,88 | 1472,47 | - |
| | 24.04.16 02:00 | 173523,32 | 153644,87 | 21059,07 | 0,00 | 21563,73 | 0,00 | 4938,13 | 1516,63 | - |

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -1,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **173,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **664,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.