Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219309 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
02.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
03.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
04.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
05.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
06.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
07.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
08.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
09.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
10.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
11.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
12.04.16	24,00	-	207,90	207,90	0,00	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
13.04.16	24,00	-	209,07	209,07	0,00	66,41	42,64	23,77	7,00	5,00	4,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,97
14.04.16	24,00	-	207,09	207,09	0,00	66,57	42,11	24,46	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,07
15.04.16	24,00	-	206,17	206,17	0,00	65,93	41,42	24,51	7,00	5,00	5,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,06
16.04.16	24,00	-	207,46	207,46	0,00	66,59	42,11	24,48	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,08
17.04.16	24,00	-	207,68	207,68	0,00	66,43	42,58	23,85	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
18.04.16	24,00	-	208,52	208,52	0,00	66,33	42,53	23,80	7,00	5,00	4,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,96
19.04.16	24,00	-	208,17	208,17	0,00	66,43	42,37	24,06	7,00	5,00	5,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,01
20.04.16	24,00	-	207,43	207,43	0,00	66,34	42,05	24,29	7,00	5,00	5,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,04
21.04.16	24,00	-	207,99	207,99	0,00	66,44	41,91	24,53	7,00	5,00	5,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,10
22.04.16	24,00	-	208,47	208,47	0,00	67,26	42,16	25,10	7,00	5,00	5,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,24
23.04.16	24,00	-	208,84	208,84	0,00	66,93	42,00	24,93	7,00	5,00	5,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,21
Среднее	24,00	-	207,90	207,90	-	66,51	42,17	24,34	7,00	5,00	5,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,06
Итого	552,00		4781,68	4781,68	0,00						116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	116,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	10129,15	15744,60	0,00	-	0,00	-	406,80	-	-
	24.04.16 05:00	12823,22	22174,55	0,00	-	0,00	-	473,10	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта