Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.16	24,00	-	155,14	149,79	5,35	68,74	46,46	22,28	7,00	5,00	3,54	2,41	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	-	68,55	0,00	0,17			3,71
02.04.16	24,00	-	153,80	149,98	3,82	68,28	45,88	22,40	7,00	5,00	3,56	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	-	67,11	0,00	0,06			3,62
03.04.16	24,00	-	153,11	149,22	3,89	67,13	45,21	21,92	7,00	5,00	3,47	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	-	65,87	0,00	0,06			3,53
04.04.16	24,00	-	155,63	149,42	6,21	66,78	45,05	21,73	7,00	5,00	3,44	3,32	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37	-	66,59	0,00	0,22			3,66
05.04.16	24,00	-	155,88	150,49	5,39	68,91	46,49	22,42	7,00	5,00	3,58	2,53	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56	-	68,63	0,00	0,17			3,75
06.04.16	24,00	-	157,23	151,20	6,03	69,11	47,19	21,92	7,00	5,00	3,53	3,01	0,00	0,00	3,04	0,00	3,04	-	68,81	0,00	0,21			3,73
07.04.16	24,00	-	156,75	150,97	5,78	67,39	46,82	20,57	7,00	5,00	3,29	3,06	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08	-	66,91	0,00	0,20			3,50
08.04.16	24,00	-	157,03	150,88	6,15	65,78	45,87	19,91	7,00	5,00	3,19	3,44	0,00	0,00	3,47	0,00	3,47	-	65,36	0,00	0,22			3,41
09.04.16	24,00	-	154,34	151,10	3,24	66,11	46,08	20,03	7,00	5,00	3,22	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	-	63,65	0,00	0,02			3,24
10.04.16	24,00	-	153,27	150,18	3,09	65,84	45,47	20,37	7,00	5,00	3,25	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	-	60,91	0,00	0,02			3,26
11.04.16	24,00	-	155,84	150,28	5,56	66,16	45,51	20,65	7,00	5,00	3,30	2,63	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	-	65,72	0,00	0,17			3,48
12.04.16	24,00	-	156,18	150,10	6,08	66,23	45,77	20,46	7,00	5,00	3,27	3,20	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	-	65,90	0,00	0,21			3,48
13.04.16	24,00	-	156,52	150,62	5,90	66,00	45,95	20,05	7,00	5,00	3,20	3,14	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18	-	65,74	0,00	0,21			3,41
14.04.16	24,00	-	154,74	149,10	5,64	66,18	45,50	20,68	7,00	5,00	3,27	2,84	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86	-	65,51	0,00	0,19			3,46
15.04.16	24,00	-	154,09	148,43	5,66	65,52	44,70	20,82	7,00	5,00	3,28	2,80	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	-	65,07	0,00	0,18			3,46
16.04.16	24,00	-	153,59	149,57	4,02	66,16	45,46	20,70	7,00	5,00	3,29	1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24	-	65,17	0,00	0,08			3,37
17.04.16	24,00	-	153,36	149,73	3,63	66,02	45,79	20,23	7,00	5,00	3,22	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	-	64,30	0,00	0,05			3,27
18.04.16	24,00	-	155,64	150,07	5,57	65,90	45,74	20,16	7,00	5,00	3,22	2,67	0,00	0,00	2,69	0,00	2,69	-	65,54	0,00	0,17			3,39
19.04.16	24,00	-	155,33	149,90	5,43	66,02	45,62	20,40	7,00	5,00	3,24	2,61	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	-	65,69	0,00	0,17			3,42
20.04.16	24,00	-	155,17	149,27	5,90	65,91	45,48	20,43	7,00	5,00	3,24	3,14	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18	-	65,44	0,00	0,21			3,44
21.04.16	24,00	-	155,43	149,75	5,68	66,02	45,33	20,69	7,00	5,00	3,28	2,95	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	-	65,72	0,00	0,20			3,48
22.04.16	24,00	-	155,97	150,16	5,81	66,83	45,68	21,15	7,00	5,00	3,35	3,22	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	-	66,53	0,00	0,21			3,57
23.04.16	24,00	-	154,53	150,78	3,75	66,50	45,65	20,85	7,00	5,00	3,32	1,23	0,00	0,00	1,25	0,00	1,25	-	64,89	0,00	0,08			3,40
Среднее	24,00	-	155,16	150,04	5,11	66,67	45,77	20,91	7,00	5,00	3,33	2,30	-	-	2,32	-	2,32	-	65,81	-	0,15	-	-	3,48
Итого	552,00		3568,57	3450,99	117,58						76,54	52,83	0,00	0,00	53,31	0,00	53,31	0,00			3,49	0,00	0,00	80,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	11745,54	11401,10	117,57	0,00	120,45	0,00	398,06	-	-
	24.04.16 05:00	16559,02	16055,60	189,15	0,00	192,83	0,00	510,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 «____» _____ г.