Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	87,43	75,47	11,96	78,64	48,14	30,50	7,00	5,00	2,48	9,72	-	-	9,98	-	9,98	-	78,41	-	0,76			3,25
25.03.16	24,00	-	87,74	76,46	11,28	77,57	48,08	29,49	7,00	5,00	2,44	8,95	-	-	9,17	-	9,17	-	77,34	-	0,69			3,13
26.03.16	24,00	-	89,72	76,28	13,44	76,44	48,03	28,41	7,00	5,00	2,36	11,01	-	-	11,28	-	11,28	-	76,01	-	0,84			3,20
27.03.16	24,00	-	88,66	75,50	13,16	74,04	47,11	26,93	7,00	5,00	2,22	10,73	-	-	10,99	-	10,99	-	73,58	-	0,79			3,01
28.03.16	24,00	-	88,93	75,86	13,07	70,49	46,01	24,48	7,00	5,00	2,03	10,66	-	-	10,89	-	10,89	-	70,02	-	0,75			2,78
29.03.16	24,00	-	89,38	75,79	13,59	68,50	45,01	23,49	7,00	5,00	1,95	11,18	-	-	11,42	-	11,42	-	68,23	-	0,76			2,71
30.03.16	24,00	-	90,49	75,49	15,00	67,52	44,45	23,07	7,00	5,00	1,91	12,45	-	-	12,72	-	12,72	-	67,60	-	0,84			2,76
31.03.16	24,00	-	89,89	76,22	13,67	68,04	44,69	23,35	7,00	5,00	1,94	11,25	-	-	11,49	-	11,49	-	67,85	-	0,76			2,71
01.04.16	24,00	-	89,31	75,62	13,69	67,91	43,78	24,13	7,00	5,00	1,99	11,23	-	-	11,46	-	11,46	-	67,98	-	0,77			2,76
02.04.16	24,00	-	89,42	74,97	14,45	67,43	42,90	24,53	7,00	5,00	2,01	11,99	-	-	12,24	-	12,24	-	67,31	-	0,81			2,81
03.04.16	24,00	-	89,71	73,85	15,86	66,32	42,52	23,80	7,00	5,00	1,92	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	66,39	-	0,89			2,81
04.04.16	24,00	-	88,34	75,32	13,02	65,99	42,78	23,21	7,00	5,00	1,91	10,55	-	-	10,77	-	10,77	-	66,14	-	0,70			2,61
05.04.16	24,00	-	89,00	75,98	13,02	68,08	44,20	23,88	7,00	5,00	1,98	10,65	-	-	10,86	-	10,86	-	68,06	-	0,72			2,70
06.04.16	24,00	-	89,88	76,55	13,33	68,32	45,00	23,32	7,00	5,00	1,95	10,93	-	-	11,15	-	11,15	-	68,29	-	0,75			2,70
07.04.16	24,00	-	89,68	76,38	13,30	66,59	44,53	22,06	7,00	5,00	1,85	10,87	-	-	11,09	-	11,09	-	66,29	-	0,72			2,57
08.04.16	24,00	-	89,59	75,94	13,65	65,08	43,59	21,49	7,00	5,00	1,79	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	65,13	-	0,73			2,52
09.04.16	24,00	-	89,55	75,91	13,64	65,35	43,65	21,70	7,00	5,00	1,81	11,24	-	-	11,47	-	11,47	-	65,27	-	0,73			2,54
10.04.16	24,00	-	89,46	74,41	15,05	65,08	42,65	22,43	7,00	5,00	1,83	12,66	-	-	12,89	-	12,89	-	65,04	-	0,82			2,65
11.04.16	24,00	-	89,27	75,58	13,69	65,41	42,79	22,62	7,00	5,00	1,87	11,23	-	-	11,44	-	11,44	-	65,45	-	0,73			2,61
12.04.16	24,00	-	89,30	75,49	13,81	65,43	43,01	22,42	7,00	5,00	1,86	11,26	-	-	11,50	-	11,50	-	65,30	-	0,74			2,60
13.04.16	24,00	-	90,21	75,68	14,53	65,24	43,40	21,84	7,00	5,00	1,82	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	65,21	-	0,78			2,60
14.04.16	24,00	-	88,04	75,61	12,43	65,30	42,96	22,34	7,00	5,00	1,85	10,00	-	-	10,18	-	10,18	-	64,98	-	0,65			2,50
15.04.16	24,00	-	88,28	75,13	13,15	64,65	42,12	22,53	7,00	5,00	1,86	10,69	-	-	10,90	-	10,90	-	64,58	-	0,69			2,55
16.04.16	24,00	-	88,40	75,46	12,94	65,30	42,79	22,51	7,00	5,00	1,86	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	65,22	-	0,69			2,55
17.04.16	24,00	-	90,47	74,02	16,45	65,23	43,36	21,87	7,00	5,00	1,78	14,03	-	-	14,27	-	14,27	-	65,28	-	0,92			2,69
18.04.16	24,00	-	88,93	76,49	12,44	65,08	43,41	21,67	7,00	5,00	1,81	10,13	-	-	10,32	-	10,32	-	65,07	-	0,66			2,47
19.04.16	24,00	-	89,12	75,92	13,20	65,16	42,95	22,21	7,00	5,00	1,84	10,79	-	-	10,99	-	10,99	-	65,01	-	0,70			2,55
20.04.16	24,00	-	88,64	75,69	12,95	65,02	42,79	22,23	7,00	5,00	1,83	10,61	-	-	10,80	-	10,80	-	64,92	-	0,69			2,52
21.04.16	24,00	-	88,89	75,68	13,21	65,00	42,38	22,62	7,00	5,00	1,86	10,93	-	-	11,12	-	11,12	-	64,94	-	0,71			2,57
22.04.16	24,00	-	88,58	76,21	12,37	65,85	43,00	22,85	7,00	5,00	1,89	10,09	-	-	10,29	-	10,29	-	65,73	-	0,67			2,56
23.04.16	24,00	-	89,97	75,61	14,36	65,55	42,88	22,67	7,00	5,00	1,86	12,06	-	-	12,29	-	12,29	-	65,40	-	0,79			2,65
Среднее	24,00	-	89,17	75,63	13,54	67,60	44,03	23,57	7,00	5,00	1,95	11,13	-	-	11,36	-	11,36	-	67,48	-	0,75	-	-	2,70
Итого	744,00		2764,28	2344,57	419,71						60,39	345,01	0,00	0,00	352,01	0,00	352,01	0,00			23,24	0,00	0,00	83,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	16234,03	13309,44	2723,96	-	2784,37	-	575,35	-	
	24.04.16 03:00	18998,44	15654,16	3068,96	-	3136,36	-	658,92	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °C = -0,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **352,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] и КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.