Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8763 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Слободская 3 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ: 95

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207781 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 15672 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	135,53	135,53	0,00	59,37	48,13	11,24	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
25.03.16	24,00	-	135,59	135,59	0,00	57,52	47,01	10,51	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,43
26.03.16	24,00	-	135,39	135,39	0,00	55,16	45,51	9,65	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,31
27.03.16	24,00	-	135,60	135,60	0,00	54,79	45,52	9,27	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,26
28.03.16	24,00	-	135,25	135,25	0,00	52,91	44,38	8,53	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,16
29.03.16	24,00	-	135,33	135,33	0,00	51,91	43,74	8,17	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,11
30.03.16	24,00	-	135,46	135,46	0,00	50,59	42,88	7,71	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,05
31.03.16	24,00	-	135,51	135,51	0,00	49,96	42,31	7,65	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,04
01.04.16	24,00	-	135,64	135,64	0,00	50,18	42,27	7,91	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,08
02.04.16	24,00	-	112,72	113,34	-0,62	51,02	42,55	8,47	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
03.04.16	24,00	-	138,21	138,21	0,00	50,38	42,41	7,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,11
04.04.16	24,00	-	138,48	138,48	0,00	50,64	42,60	8,04	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,12
05.04.16	24,00	-	138,46	138,46	0,00	50,17	42,31	7,86	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,09
06.04.16	24,00	-	138,46	138,46	0,00	50,05	42,40	7,65	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,06
07.04.16	24,00	-	138,55	138,55	0,00	48,77	41,67	7,10	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,99
08.04.16	24,00	-	138,71	138,71	0,00	47,72	40,89	6,83	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
09.04.16	24,00	-	138,63	138,63	0,00	47,76	40,92	6,84	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
10.04.16	24,00	-	138,68	138,68	0,00	47,69	40,64	7,05	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,98
11.04.16	24,00	-	138,77	138,77	0,00	47,25	40,32	6,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,97
12.04.16	24,00	-	132,88	132,88	0,00	47,41	40,46	6,95	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,93
13.04.16	24,00	-	138,57	138,57	0,00	47,35	40,57	6,78	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,94
14.04.16	24,00	-	138,53	138,53	0,00	46,86	40,04	6,82	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
15.04.16	24,00	-	138,44	138,44	0,00	47,55	40,39	7,16	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,99
16.04.16	24,00	-	138,45	138,45	0,00	47,43	40,43	7,00	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,97
17.04.16	24,00	-	138,48	138,48	0,00	47,35	40,51	6,84	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,95
18.04.16	24,00	-	138,49	138,49	0,00	48,04	41,00	7,04	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,98
19.04.16	24,00	-	138,58	138,58	0,00	47,76	40,77	6,99	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,97
20.04.16	24,00	-	138,61	138,61	0,00	47,77	40,76	7,01	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,98
21.04.16	24,00	-	138,78	138,78	0,00	47,17	40,20	6,97	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,97
22.04.16	24,00	-	138,69	138,69	0,00	47,60	40,49	7,11	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,99
23.04.16	24,00	-	138,69	138,69	0,00	46,92	39,98	6,94	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			0,96
Среднее	24,00	-	136,65	136,67	-0,02	49,78	42,07	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
Итого	744,00		4236,16	4236,78	-0,62						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	32,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	36611,16	36610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	360,69	-	-
	24.04.16 04:00	40847,71	40848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	393,33	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,72** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016

«____» _____ г.