Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10647.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	96,43	84,43	12,00	78,47	50,92	27,55	7,00	5,00	2,48	10,15	-	-	10,44	-	10,44	-	78,48	-	0,80			3,27
25.03.16	24,00	-	96,94	84,43	12,51	77,86	50,95	26,91	7,00	5,00	2,44	10,45	-	-	10,73	-	10,73	-	77,69	-	0,81			3,25
26.03.16	24,00	-	97,23	84,61	12,62	76,26	50,56	25,70	7,00	5,00	2,33	10,64	-	-	10,91	-	10,91	-	76,02	-	0,81			3,14
27.03.16	24,00	-	97,06	84,28	12,78	72,51	49,17	23,34	7,00	5,00	2,13	10,72	-	-	10,93	-	10,93	-	72,24	-	0,78			2,90
28.03.16	24,00	-	97,42	84,43	12,99	69,58	48,04	21,54	7,00	5,00	1,97	10,90	-	-	11,11	-	11,11	-	69,52	-	0,76			2,72
29.03.16	24,00	-	100,53	85,06	15,47	67,00	47,14	19,86	7,00	5,00	1,85	13,22	-	-	13,48	-	13,48	-	66,52	-	0,88			2,73
30.03.16	24,00	-	98,26	84,07	14,19	65,40	45,94	19,46	7,00	5,00	1,77	12,15	-	-	12,37	-	12,37	-	65,81	-	0,80			2,57
31.03.16	24,00	-	97,95	83,55	14,40	65,53	45,83	19,70	7,00	5,00	1,78	12,30	-	-	12,53	-	12,53	-	65,61	-	0,81			2,59
01.04.16	24,00	-	96,12	83,28	12,84	65,35	45,14	20,21	7,00	5,00	1,82	10,73	-	-	10,94	-	10,94	-	65,34	-	0,70			2,52
02.04.16	24,00	-	96,92	82,92	14,00	64,96	44,63	20,33	7,00	5,00	1,82	11,88	-	-	12,11	-	12,11	-	65,07	-	0,78			2,60
03.04.16	24,00	-	98,16	82,72	15,44	65,32	44,67	20,65	7,00	5,00	1,85	13,23	-	-	13,48	-	13,48	-	65,67	-	0,87			2,72
04.04.16	24,00	-	98,03	83,24	14,79	65,26	44,78	20,48	7,00	5,00	1,84	12,64	-	-	12,88	-	12,88	-	65,44	-	0,83			2,67
05.04.16	24,00	-	85,23	74,20	11,03	65,39	45,15	20,24	7,00	5,00	1,62	9,16	-	-	9,33	-	9,33	-	65,56	-	0,60			2,22
06.04.16	24,00	-	95,37	82,52	12,85	66,04	46,12	19,92	7,00	5,00	1,79	10,61	-	-	10,85	-	10,85	-	66,23	-	0,70			2,50
07.04.16	24,00	-	98,71	84,74	13,97	65,47	46,26	19,21	7,00	5,00	1,78	11,66	-	-	11,90	-	11,90	-	65,35	-	0,76			2,55
08.04.16	24,00	-	96,49	84,01	12,48	64,24	45,45	18,79	7,00	5,00	1,71	10,44	-	-	10,64	-	10,64	-	64,43	-	0,67			2,38
09.04.16	24,00	-	98,26	84,38	13,88	64,95	45,84	19,11	7,00	5,00	1,76	11,67	-	-	11,90	-	11,90	-	65,12	-	0,76			2,52
10.04.16	24,00	-	98,18	82,78	15,40	64,39	44,68	19,71	7,00	5,00	1,78	13,12	-	-	13,38	-	13,38	-	64,59	-	0,85			2,62
11.04.16	24,00	-	98,33	85,15	13,18	65,03	45,37	19,66	7,00	5,00	1,81	11,06	-	-	11,27	-	11,27	-	65,27	-	0,72			2,53
12.04.16	24,00	-	97,42	84,03	13,39	65,37	45,62	19,75	7,00	5,00	1,80	11,26	-	-	11,49	-	11,49	-	65,42	-	0,74			2,54
13.04.16	24,00	-	98,16	84,93	13,23	65,19	46,09	19,10	7,00	5,00	1,76	11,13	-	-	11,34	-	11,34	-	65,42	-	0,73			2,49
14.04.16	24,00	-	98,62	84,37	14,25	64,58	45,13	19,45	7,00	5,00	1,78	12,14	-	-	12,38	-	12,38	-	64,54	-	0,79			2,56
15.04.16	24,00	-	95,15	83,59	11,56	64,71	44,73	19,98	7,00	5,00	1,80	9,60	-	-	9,79	-	9,79	-	64,84	-	0,62			2,42
16.04.16	24,00	-	98,20	84,42	13,78	64,86	45,18	19,68	7,00	5,00	1,80	11,62	-	-	11,84	-	11,84	-	65,19	-	0,76			2,56
17.04.16	24,00	-	99,55	85,07	14,48	64,73	45,90	18,83	7,00	5,00	1,75	12,15	-	-	12,38	-	12,38	-	64,78	-	0,79			2,54
18.04.16	24,00	-	97,90	84,72	13,18	64,64	45,43	19,21	7,00	5,00	1,76	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	64,74	-	0,73			2,48
19.04.16	24,00	-	97,47	84,23	13,24	64,36	45,31	19,05	7,00	5,00	1,74	11,15	-	-	11,37	-	11,37	-	64,50	-	0,72			2,46
20.04.16	24,00	-	90,89	79,86	11,03	64,23	45,26	18,97	7,00	5,00	1,63	9,12	-	-	9,29	-	9,29	-	64,40	-	0,59			2,22
21.04.16	24,00	-	95,28	82,47	12,81	64,37	45,17	19,20	7,00	5,00	1,71	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	64,39	-	0,70			2,41
22.04.16	24,00	-	98,40	85,57	12,83	64,26	45,01	19,25	7,00	5,00	1,79	10,61	-	-	10,81	-	10,81	-	64,27	-	0,68			2,47
23.04.16	24,00	-	100,78	85,97	14,81	64,35	44,99	19,36	7,00	5,00	1,82	12,46	-	-	12,69	-	12,69	-	64,50	-	0,81			2,62
Среднее	24,00	-	97,08	83,68	13,40	66,60	46,14	20,46	7,00	5,00	1,85	11,29	-	-	11,52	-	11,52	-	66,68	-	0,75	-	-	2,61
Итого	744,00		3009,44	2594,03	415,41						57,42	350,07	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10	0,00			23,33	0,00	0,00	80,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 02:00	28048,13	25208,68	2518,73	-	2573,37	-	549,57	-	-
	24.04.16 03:00	31061,98	27806,42	2869,38	-	2931,05	-	630,42	-	-

Период расчета по среднему: сутки:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = 0,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **357,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2016 г. «_____»