Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9324
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	71,12	62,93	8,19	78,67	47,31	31,36	7,00	5,00	2,01	7,82	-	-	8,06	-	8,06	-	78,41	-	0,62			2,62
25.03.16	24,00	-	70,16	63,06	7,10	78,07	47,37	30,70	7,00	5,00	1,96	6,81	-	-	6,97	-	6,97	-	77,57	-	0,53			2,49
26.03.16	24,00	-	72,66	63,04	9,62	76,43	47,24	29,19	7,00	5,00	1,87	9,27	-	-	9,50	-	9,50	-	75,84	-	0,70			2,58
27.03.16	24,00	-	72,91	62,82	10,09	72,71	46,11	26,60	7,00	5,00	1,70	9,71	-	-	9,95	-	9,95	-	72,35	-	0,70			2,40
28.03.16	24,00	-	72,40	62,95	9,45	69,76	45,37	24,39	7,00	5,00	1,57	9,05	-	-	9,26	-	9,26	-	69,45	-	0,63			2,19
29.03.16	24,00	-	71,54	63,68	7,86	67,21	44,49	22,72	7,00	5,00	1,47	7,61	-	-	7,76	-	7,76	-	66,55	-	0,51			1,98
30.03.16	24,00	-	71,34	62,83	8,51	65,55	43,39	22,16	7,00	5,00	1,40	8,41	-	-	8,58	-	8,58	-	65,69	-	0,55			1,95
31.03.16	24,00	-	70,58	62,52	8,06	65,72	43,23	22,49	7,00	5,00	1,42	7,84	-	-	8,00	-	8,00	-	65,65	-	0,51			1,94
01.04.16	24,00	-	70,80	62,29	8,51	65,53	42,63	22,90	7,00	5,00	1,44	8,35	-	-	8,51	-	8,51	-	65,39	-	0,55			1,98
02.04.16	24,00	-	71,85	62,06	9,79	65,11	42,15	22,96	7,00	5,00	1,43	9,71	-	-	9,92	-	9,92	-	65,06	-	0,63			2,06
03.04.16	24,00	-	72,19	61,97	10,22	65,48	42,25	23,23	7,00	5,00	1,44	10,19	-	-	10,37	-	10,37	-	65,66	-	0,67			2,11
04.04.16	24,00	-	71,35	62,40	8,95	65,42	42,41	23,01	7,00	5,00	1,45	8,76	-	-	8,94	-	8,94	-	65,33	-	0,57			2,02
05.04.16	24,00	-	71,80	62,77	9,03	65,64	42,68	22,96	7,00	5,00	1,45	8,84	-	-	9,01	-	9,01	-	65,66	-	0,58			2,04
06.04.16	24,00	-	72,09	63,21	8,88	66,27	43,75	22,52	7,00	5,00	1,44	8,68	-	-	8,87	-	8,87	-	66,30	-	0,58			2,01
07.04.16	24,00	-	71,62	63,80	7,82	65,69	44,15	21,54	7,00	5,00	1,37	7,92	-	-	8,07	-	8,07	-	65,56	-	0,52			1,89
08.04.16	24,00	-	71,27	63,07	8,20	64,43	43,13	21,30	7,00	5,00	1,33	8,44	-	-	8,62	-	8,62	-	64,27	-	0,54			1,87
09.04.16	24,00	-	72,72	63,35	9,37	65,13	43,69	21,44	7,00	5,00	1,35	9,56	-	-	9,77	-	9,77	-	65,11	-	0,62			1,97
10.04.16	24,00	-	73,02	62,09	10,93	64,56	42,66	21,90	7,00	5,00	1,36	11,02	-	-	11,21	-	11,21	-	64,61	-	0,71			2,07
11.04.16	24,00	-	71,75	63,95	7,80	65,20	43,10	22,10	7,00	5,00	1,40	7,95	-	-	8,10	-	8,10	-	65,24	-	0,52			1,92
12.04.16	24,00	-	70,80	63,17	7,63	65,53	43,40	22,13	7,00	5,00	1,38	7,94	-	-	8,08	-	8,08	-	65,35	-	0,52			1,90
13.04.16	24,00	-	71,79	63,80	7,99	65,37	43,85	21,52	7,00	5,00	1,36	8,23	-	-	8,38	-	8,38	-	65,43	-	0,54			1,90
14.04.16	24,00	-	71,48	63,39	8,09	64,75	43,06	21,69	7,00	5,00	1,37	8,26	-	-	8,40	-	8,40	-	64,51	-	0,53			1,90
15.04.16	24,00	-	70,85	62,65	8,20	64,87	42,59	22,28	7,00	5,00	1,38	8,39	-	-	8,56	-	8,56	-	64,85	-	0,55			1,93
16.04.16	24,00	-	71,54	63,37	8,17	65,00	43,14	21,86	7,00	5,00	1,37	8,34	-	-	8,50	-	8,50	-	64,99	-	0,54			1,92
17.04.16	24,00	-	72,84	63,91	8,93	64,91	44,00	20,91	7,00	5,00	1,32	9,26	-	-	9,43	-	9,43	-	64,99	-	0,60			1,92
18.04.16	24,00	-	72,39	63,43	8,96	64,78	43,52	21,26	7,00	5,00	1,33	9,36	-	-	9,54	-	9,54	-	64,64	-	0,60			1,93
19.04.16	24,00	-	70,55	63,23	7,32	64,50	43,31	21,19	7,00	5,00	1,31	7,85	-	-	7,98	-	7,98	-	64,36	-	0,51			1,81
20.04.16	24,00	-	66,87	59,86	7,01	64,39	43,28	21,11	7,00	5,00	1,23	7,51	-	-	7,64	-	7,64	-	64,35	-	0,48			1,72
21.04.16	24,00	-	71,70	63,94	7,76	64,53	43,04	21,49	7,00	5,00	1,34	8,41	-	-	8,58	-	8,58	-	64,36	-	0,54			1,88
22.04.16	24,00		69,71	62,34	7,36	64,47	43,21	21,26	7,00	5,00	1,29	7,92	-	-	8,07	-	8,07	-	64,36	-	0,51	-	-	1,80
23.04.16	24,00		69,71	62,34	7,36	64,47	43,21	21,26	7,00	5,00	1,29	7,92	-	-	8,07	-	8,07	-	64,36	-	0,51	-	-	1,80
Среднее	24,00	-	71,40	62,91	8,49	66,78	43,77	23,01	7,00	5,00	1,45	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	66,65	-	0,57	-	-	2,02
Итого	744,00		2213,39	1950,23	263,17						44,82	265,34	0,00	0,00	270,69	0,00	270,69	0,00			17,67	0,00	0,00	62,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °С = -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **270,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монте» печать по реквизитам ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016г.