Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10543 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	90,82	82,84	7,98	78,84	49,79	29,05	7,00	5,00	2,43	7,74	-	-	7,95	-	7,95	-	78,52	-	0,61			3,04
25.03.16	24,00	-	89,79	82,80	6,99	78,25	49,82	28,43	7,00	5,00	2,39	6,62	-	-	6,78	-	6,78	-	77,70	-	0,51			2,90
26.03.16	24,00	-	90,70	83,12	7,58	76,62	49,68	26,94	7,00	5,00	2,28	7,22	-	-	7,40	-	7,40	-	76,18	-	0,55			2,82
27.03.16	24,00	-	91,19	82,96	8,23	72,87	48,16	24,71	7,00	5,00	2,07	8,05	-	-	8,24	-	8,24	-	72,45	-	0,58			2,65
28.03.16	24,00	-	90,50	83,23	7,27	69,89	47,04	22,85	7,00	5,00	1,91	7,16	-	-	7,33	-	7,33	-	69,43	-	0,50			2,41
29.03.16	24,00	-	91,68	84,04	7,64	67,34	46,14	21,20	7,00	5,00	1,79	7,67	-	-	7,85	-	7,85	-	66,78	-	0,51			2,30
30.03.16	24,00	-	90,63	82,98	7,65	65,68	44,99	20,69	7,00	5,00	1,70	7,84	-	-	7,98	-	7,98	-	65,68	-	0,52			2,22
31.03.16	24,00	-	89,93	82,62	7,31	65,86	44,66	21,20	7,00	5,00	1,75	7,38	-	-	7,56	-	7,56	-	65,63	-	0,49			2,23
01.04.16	24,00	-	89,95	82,41	7,54	65,67	44,21	21,46	7,00	5,00	1,77	7,64	-	-	7,81	-	7,81	-	65,43	-	0,50			2,27
02.04.16	24,00	-	90,37	82,12	8,25	65,24	43,80	21,44	7,00	5,00	1,75	8,38	-	-	8,57	-	8,57	-	65,09	-	0,55			2,30
03.04.16	24,00	-	89,02	82,21	6,81	65,58	43,79	21,79	7,00	5,00	1,77	7,12	-	-	7,28	-	7,28	-	65,52	-	0,47			2,24
04.04.16	24,00	-	90,77	82,58	8,19	65,56	43,93	21,63	7,00	5,00	1,77	8,50	-	-	8,69	-	8,69	-	65,37	-	0,56			2,33
05.04.16	24,00	-	90,19	83,11	7,08	65,76	44,42	21,34	7,00	5,00	1,75	7,52	-	-	7,69	-	7,69	-	65,63	-	0,49			2,24
06.04.16	24,00	-	90,83	83,71	7,12	66,38	45,29	21,09	7,00	5,00	1,74	7,53	-	-	7,72	-	7,72	-	66,27	-	0,50			2,24
07.04.16	24,00	-	90,99	84,08	6,91	65,78	45,48	20,30	7,00	5,00	1,68	7,31	-	-	7,45	-	7,45	-	65,62	-	0,48			2,16
08.04.16	24,00	-	89,90	83,14	6,76	64,58	44,60	19,98	7,00	5,00	1,63	7,36	-	-	7,52	-	7,52	-	64,42	-	0,48			2,10
09.04.16	24,00	-	90,18	83,68	6,50	65,26	45,06	20,20	7,00	5,00	1,65	7,11	-	-	7,28	-	7,28	-	65,25	-	0,46			2,12
10.04.16	24,00	-	90,87	82,13	8,74	64,67	44,12	20,55	7,00	5,00	1,65	9,27	-	-	9,46	-	9,46	-	64,57	-	0,60			2,25
11.04.16	24,00	-	91,76	84,23	7,53	65,36	44,57	20,79	7,00	5,00	1,71	8,12	-	-	8,29	-	8,29	-	65,37	-	0,53			2,24
12.04.16	24,00	-	90,10	83,37	6,73	65,68	44,57	21,11	7,00	5,00	1,70	7,65	-	-	7,77	-	7,77	-	65,54	-	0,50			2,20
13.04.16	24,00	-	92,33	84,37	7,96	65,48	44,93	20,55	7,00	5,00	1,67	9,00	-	-	9,17	-	9,17	-	65,50	-	0,59			2,26
14.04.16	24,00	-	91,09	84,06	7,03	64,88	43,95	20,93	7,00	5,00	1,70	7,94	-	-	8,12	-	8,12	-	64,69	-	0,51			2,22
15.04.16	24,00	-	88,83	83,12	5,71	65,01	43,79	21,22	7,00	5,00	1,70	6,68	-	-	6,83	-	6,83	-	64,85	-	0,44			2,14
16.04.16	24,00	-	90,23	84,06	6,17	65,12	44,34	20,78	7,00	5,00	1,68	7,24	-	-	7,41	-	7,41	-	65,06	-	0,47			2,15
17.04.16	24,00	-	92,30	84,65	7,65	64,99	44,91	20,08	7,00	5,00	1,64	8,69	-	-	8,86	-	8,86	-	64,83	-	0,56			2,20
18.04.16	24,00	-	90,45	84,24	6,21	64,95	44,63	20,32	7,00	5,00	1,64	7,27	-	-	7,40	-	7,40	-	64,80	-	0,47			2,12
19.04.16	24,00	-	90,43	83,65	6,78	64,65	44,46	20,19	7,00	5,00	1,62	7,78	-	-	7,94	-	7,94	-	64,49	-	0,50			2,13
20.04.16	24,00	-	90,33	84,44	5,89	64,55	44,17	20,38	7,00	5,00	1,66	6,89	-	-	7,05	-	7,05	-	64,36	-	0,44			2,10
21.04.16	24,00	-	91,78	84,81	6,97	64,67	44,18	20,49	7,00	5,00	1,67	8,08	-	-	8,26	-	8,26	-	64,45	-	0,52			2,19
22.04.16	24,00		90,85	84,30	6,55	64,62	44,27	20,35	7,00	5,00	1,65	7,58	-	-	7,75	-	7,75	-	64,43	-	0,49	-	-	2,14
23.04.16	24,00		90,85	84,30	6,55	64,62	44,27	20,35	7,00	5,00	1,65	7,58	-	-	7,75	-	7,75	-	64,43	-	0,49	-	-	2,14
Среднее	24,00	-	90,63	83,46	7,17	66,92	45,23	21,69	7,00	5,00	1,78	7,68	-	-	7,84	-	7,84	-	66,72	-	0,51	-	-	2,29
Итого	744,00		2809,63	2587,36	222,27						55,18	237,93	0,00	0,00	243,16	0,00	243,16	0,00			15,87	0,00	0,00	71,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **243,16** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.