Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9335 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	68,08	58,08	10,00	78,24	42,06	36,18	7,00	5,00	2,19	8,88	-	-	9,12	-	9,12	-	78,16	-	0,69			2,88
25.03.16	24,00	-	67,63	58,24	9,39	77,63	42,01	35,62	7,00	5,00	2,17	8,28	-	-	8,50	-	8,50	-	77,24	-	0,64			2,81
26.03.16	24,00	-	68,96	58,35	10,61	76,02	42,05	33,97	7,00	5,00	2,07	9,45	-	-	9,70	-	9,70	-	75,66	-	0,72			2,79
27.03.16	24,00	-	70,58	58,03	12,55	72,31	41,10	31,21	7,00	5,00	1,90	11,37	-	-	11,64	-	11,64	-	72,05	-	0,82			2,72
28.03.16	24,00	-	69,60	58,21	11,39	69,38	40,52	28,86	7,00	5,00	1,76	10,25	-	-	10,47	-	10,47	-	69,22	-	0,71			2,47
29.03.16	24,00	-	69,99	58,69	11,30	66,83	39,97	26,86	7,00	5,00	1,66	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	66,40	-	0,67			2,33
30.03.16	24,00	-	68,69	57,95	10,74	65,21	39,12	26,09	7,00	5,00	1,58	9,61	-	-	9,80	-	9,80	-	65,46	-	0,63			2,21
31.03.16	24,00	-	69,49	57,60	11,89	65,37	38,94	26,43	7,00	5,00	1,60	10,78	-	-	10,99	-	10,99	-	65,40	-	0,70			2,30
01.04.16	24,00	-	67,83	57,59	10,24	65,17	38,51	26,66	7,00	5,00	1,61	9,12	-	-	9,30	-	9,30	-	65,09	-	0,59			2,20
02.04.16	24,00	-	68,07	57,37	10,70	64,75	37,91	26,84	7,00	5,00	1,61	9,57	-	-	9,76	-	9,76	-	64,69	-	0,62			2,23
03.04.16	24,00	-	69,48	57,21	12,27	65,12	37,88	27,24	7,00	5,00	1,63	11,12	-	-	11,34	-	11,34	-	65,34	-	0,73			2,36
04.04.16	24,00	-	69,69	57,53	12,16	65,08	38,18	26,90	7,00	5,00	1,63	11,00	-	-	11,22	-	11,22	-	65,16	-	0,72			2,34
05.04.16	24,00	-	68,27	58,01	10,26	65,27	38,57	26,70	7,00	5,00	1,62	9,18	-	-	9,37	-	9,37	-	65,24	-	0,60			2,22
06.04.16	24,00	-	67,82	58,47	9,35	65,89	39,29	26,60	7,00	5,00	1,63	8,32	-	-	8,49	-	8,49	-	65,95	-	0,55			2,17
07.04.16	24,00	-	68,96	58,68	10,28	65,32	39,66	25,66	7,00	5,00	1,58	9,26	-	-	9,47	-	9,47	-	65,10	-	0,60			2,18
08.04.16	24,00	-	70,01	57,82	12,19	64,13	38,88	25,25	7,00	5,00	1,52	11,22	-	-	11,44	-	11,44	-	64,33	-	0,72			2,24
09.04.16	24,00	-	68,74	58,32	10,42	64,77	39,24	25,53	7,00	5,00	1,55	9,44	-	-	9,62	-	9,62	-	64,81	-	0,61			2,17
10.04.16	24,00	-	69,59	57,20	12,39	64,22	38,35	25,87	7,00	5,00	1,55	11,32	-	-	11,53	-	11,53	-	64,35	-	0,73			2,28
11.04.16	24,00	-	69,58	58,76	10,82	64,86	38,90	25,96	7,00	5,00	1,60	9,77	-	-	9,98	-	9,98	-	65,03	-	0,63			2,23
12.04.16	24,00	-	69,48	57,95	11,53	65,18	38,91	26,27	7,00	5,00	1,59	10,52	-	-	10,73	-	10,73	-	65,14	-	0,69			2,28
13.04.16	24,00	-	68,14	58,74	9,40	64,99	39,13	25,86	7,00	5,00	1,58	8,45	-	-	8,60	-	8,60	-	65,07	-	0,55			2,13
14.04.16	24,00	-	68,38	58,43	9,95	64,39	38,39	26,00	7,00	5,00	1,58	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	64,26	-	0,58			2,16
15.04.16	24,00	-	67,78	57,69	10,09	64,51	38,01	26,50	7,00	5,00	1,60	9,03	-	-	9,23	-	9,23	-	64,53	-	0,58			2,18
16.04.16	24,00	-	69,86	58,26	11,60	64,66	38,58	26,08	7,00	5,00	1,58	10,62	-	-	10,81	-	10,81	-	64,81	-	0,69			2,27
17.04.16	24,00	-	70,54	58,72	11,82	64,57	39,12	25,45	7,00	5,00	1,56	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	64,71	-	0,70			2,26
18.04.16	24,00	-	68,15	58,55	9,60	64,43	39,05	25,38	7,00	5,00	1,55	8,60	-	-	8,78	-	8,78	-	64,40	-	0,55			2,11
19.04.16	24,00	-	69,60	58,10	11,50	64,15	38,63	25,52	7,00	5,00	1,55	10,54	-	-	10,75	-	10,75	-	64,11	-	0,68			2,22
20.04.16	24,00	-	68,40	58,69	9,71	64,07	38,75	25,32	7,00	5,00	1,54	8,77	-	-	8,95	-	8,95	-	64,08	-	0,57			2,11
21.04.16	24,00	-	69,79	58,86	10,93	64,19	38,50	25,69	7,00	5,00	1,57	9,98	-	-	10,17	-	10,17	-	64,12	-	0,64			2,21
22.04.16	24,00	-	70,35	59,39	10,96	64,06	38,42	25,64	7,00	5,00	1,59	9,93	-	-	10,14	-	10,14	-	63,95	-	0,64			2,23
23.04.16	24,00	-	71,06	59,73	11,33	64,16	38,47	25,69	7,00	5,00	1,60	10,31	-	-	10,50	-	10,50	-	64,25	-	0,66			2,26
Среднее	24,00	-	69,12	58,23	10,88	66,42	39,20	27,22	7,00	5,00	1,66	9,83	-	-	10,03	-	10,03	-	66,39	-	0,65	-	-	2,31
Итого	744,00		2142,59	1805,22	337,37						51,33	304,59	0,00	0,00	310,89	0,00	310,89	0,00			20,20	0,00	0,00	71,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 04:00	15301,01	12903,32	2154,21	-	2205,61	-	509,75	-	-
	24.04.16 04:00	17443,71	14708,77	2458,68	-	2516,38	-	581,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = -0,67 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **310,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «Инжиниринг Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 25 АПР 2016 г.