Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9388 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Фарфоровская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318865-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318865 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 61,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	68,25	66,39	1,86	78,38	46,77	31,61	4,98	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
25.03.16	24,00	-	67,85	66,03	1,82	77,39	46,33	31,06	4,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
26.03.16	24,00	-	67,93	66,10	1,83	76,86	46,27	30,59	4,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
27.03.16	24,00	-	68,25	66,42	1,83	75,34	45,89	29,45	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
28.03.16	24,00	-	68,19	66,29	1,90	71,67	44,75	26,92	4,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
29.03.16	24,00	-	68,12	66,20	1,92	68,78	43,94	24,84	4,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
30.03.16	24,00	-	68,54	66,60	1,94	66,39	43,27	23,12	5,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
31.03.16	24,00	-	67,49	65,59	1,90	64,60	42,39	22,21	4,97	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
01.04.16	24,00	-	67,11	65,25	1,87	64,82	42,29	22,53	4,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
02.04.16	24,00	-	66,97	65,08	1,89	64,65	41,77	22,88	4,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
03.04.16	24,00	-	66,80	64,92	1,88	64,19	41,10	23,09	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
04.04.16	24,00	-	66,79	64,95	1,84	64,48	41,15	23,33	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
05.04.16	24,00	-	66,93	65,12	1,81	64,48	41,35	23,13	4,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
06.04.16	24,00	-	67,17	65,36	1,81	64,66	41,59	23,07	4,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
07.04.16	24,00	-	67,64	65,80	1,84	65,26	42,38	22,88	4,98	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
08.04.16	24,00	-	67,88	66,02	1,86	64,82	42,75	22,07	4,98	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
09.04.16	24,00	-	66,53	64,75	1,78	63,51	41,83	21,68	4,97	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
10.04.16	24,00	-	67,57	65,80	1,77	64,11	42,23	21,88	4,97	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
11.04.16	24,00	-	66,40	64,63	1,77	63,57	41,44	22,13	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
12.04.16	24,00	-	67,93	66,17	1,76	64,18	41,86	22,32	4,97	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
13.04.16	24,00	-	66,79	65,13	1,66	64,52	42,05	22,47	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
14.04.16	24,00	-	67,45	65,67	1,78	64,32	42,34	21,98	4,97	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
15.04.16	24,00	-	66,93	65,17	1,76	63,80	41,60	22,20	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
16.04.16	24,00	-	66,03	64,23	1,80	63,89	41,10	22,79	4,92	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
17.04.16	24,00	-	66,84	65,02	1,82	63,95	41,39	22,56	4,95	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
18.04.16	24,00	-	67,37	65,57	1,80	64,01	42,02	21,99	4,93	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
19.04.16	24,00	-	66,33	64,73	1,60	63,67	41,82	21,85	4,86	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
20.04.16	24,00	-	65,83	64,22	1,61	63,55	41,51	22,04	4,87	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
21.04.16	24,00	-	66,32	64,70	1,62	63,47	41,38	22,09	4,88	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
22.04.16	24,00	-	66,69	65,07	1,62	63,59	41,34	22,25	4,90	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
23.04.16	24,00	-	67,15	65,51	1,63	63,47	41,20	22,27	4,92	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
Среднее	24,00	-	67,23	65,43	1,79	66,27	42,55	23,72	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
Итого	744,00		2084,05	2028,47	55,59						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит-Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

СПб ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.