Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9066 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 23 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-221000-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 221000 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	56,61	56,61	0,00	67,56	36,95	30,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
25.03.16	24,00	-	86,27	86,55	-0,28	67,03	41,93	25,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
26.03.16	24,00	-	117,24	117,84	-0,60	68,11	46,60	21,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
27.03.16	24,00	-	117,20	117,20	0,00	61,62	44,12	17,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
28.03.16	24,00	-	116,40	116,40	0,00	55,99	41,19	14,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
29.03.16	24,00	-	117,30	117,30	0,00	60,07	43,69	16,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
30.03.16	24,00	-	117,68	117,68	0,00	62,07	45,05	17,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
31.03.16	24,00	-	118,02	118,02	0,00	57,12	42,25	14,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
01.04.16	24,00	-	118,00	118,00	0,00	53,84	39,60	14,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
02.04.16	24,00	-	117,84	117,84	0,00	54,92	39,61	15,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
03.04.16	24,00	-	117,80	117,80	0,00	55,67	40,09	15,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
04.04.16	24,00	-	117,72	117,72	0,00	55,68	40,54	15,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
05.04.16	24,00	-	114,80	114,80	0,00	48,30	36,02	12,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
06.04.16	24,00	-	118,29	118,29	0,00	55,54	40,79	14,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
07.04.16	24,00	-	114,50	114,50	0,00	50,22	38,08	12,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
08.04.16	24,00	-	113,74	113,74	0,00	49,70	37,73	11,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
09.04.16	24,00	-	111,75	111,75	0,00	48,97	36,87	12,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
10.04.16	24,00	-	112,28	112,28	0,00	54,74	39,70	15,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
11.04.16	24,00	-	115,28	115,28	0,00	53,87	39,47	14,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
12.04.16	24,00	-	115,70	115,70	0,00	52,35	38,78	13,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
13.04.16	24,00	-	116,08	116,08	0,00	52,62	39,30	13,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
14.04.16	24,00	-	116,22	116,22	0,00	51,53	38,27	13,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
15.04.16	24,00	-	116,34	116,34	0,00	57,05	41,11	15,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
16.04.16	24,00	-	116,36	116,36	0,00	53,44	39,54	13,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
17.04.16	24,00	-	115,53	115,53	0,00	51,21	38,53	12,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
18.04.16	24,00	-	115,29	115,29	0,00	54,29	40,39	13,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
19.04.16	24,00	-	115,30	115,30	0,00	49,43	37,50	11,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,38
20.04.16	24,00	-	115,30	115,30	0,00	52,43	38,80	13,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
21.04.16	24,00	-	115,31	115,31	0,00	50,46	37,56	12,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
22.04.16	24,00	-	115,28	115,28	0,00	49,23	36,55	12,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
23.04.16	24,00	-	115,38	115,38	0,00	52,09	38,26	13,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
Среднее	24,00	-	113,12	113,15	-0,03	55,07	39,83	15,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
Итого	744,00		3506,81	3507,69	-0,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	52,30

15,89

нов. 44 01.04.

36,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 13:00	2345,99	5636,54	-	-	-	-	37,03	-	-
	24.04.16 04:00	3574,82	6865,37	-	-	-	-	53,56	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; подпись потребителя

Период расчета по договору: _____ /_____/

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~52,30~~ Гкал; 36,41

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТК ... ГИ" Филиал "Энергосбыт" Управление ... учета Отделение ... УУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25» 4 2016 г.

печать энергосбыта