Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	82,21	82,21	0,00	68,26	43,28	24,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
25.03.16	24,00	-	125,75	125,75	0,00	67,48	48,06	19,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
26.03.16	24,00	-	171,27	171,27	0,00	68,50	52,46	16,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
27.03.16	24,00	-	170,52	170,52	0,00	61,94	49,02	12,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
28.03.16	24,00	-	168,97	168,97	0,00	56,30	45,48	10,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
29.03.16	24,00	-	170,51	170,51	0,00	60,41	48,32	12,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
30.03.16	24,00	-	171,19	171,19	0,00	62,36	49,84	12,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
31.03.16	24,00	-	171,36	171,36	0,00	57,41	46,48	10,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
01.04.16	24,00	-	171,16	171,16	0,00	54,11	43,67	10,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
02.04.16	24,00	-	171,01	171,01	0,00	55,24	43,88	11,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
03.04.16	24,00	-	170,90	170,90	0,00	55,99	44,27	11,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
04.04.16	24,00	-	170,85	170,85	0,00	55,89	44,56	11,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
05.04.16	24,00	-	166,09	166,09	0,00	48,60	39,51	9,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
06.04.16	24,00	-	169,28	169,28	0,00	53,49	42,78	10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
07.04.16	24,00	-	169,28	169,28	0,00	53,49	42,78	10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
08.04.16	24,00	-	169,28	169,28	0,00	53,49	42,78	10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
09.04.16	24,00	-	161,51	161,51	0,00	49,28	40,22	9,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
10.04.16	24,00	-	162,58	162,58	0,00	55,03	43,71	11,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
11.04.16	24,00	-	166,89	166,89	0,00	54,10	43,42	10,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
12.04.16	24,00	-	167,33	167,33	0,00	52,62	42,56	10,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
13.04.16	24,00	-	167,86	167,86	0,00	52,91	43,10	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
14.04.16	24,00	-	168,09	168,09	0,00	51,80	41,98	9,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
15.04.16	24,00	-	168,47	168,47	0,00	57,50	45,36	12,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
16.04.16	24,00	-	168,37	168,37	0,00	53,73	43,45	10,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
17.04.16	24,00	-	167,16	167,16	0,00	51,52	42,23	9,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
18.04.16	24,00	-	166,91	166,91	0,00	54,35	44,39	9,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
19.04.16	24,00	-	166,63	166,63	0,00	49,87	40,97	8,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
20.04.16	24,00	-	166,82	166,82	0,00	52,66	42,62	10,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
21.04.16	24,00	-	166,67	166,67	0,00	50,77	41,16	9,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
22.04.16	24,00	-	166,59	166,59	0,00	49,37	40,21	9,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
23.04.16	24,00	-	166,92	166,92	0,00	52,36	42,15	10,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
Среднее	24,00	-	164,14	164,14	-	55,51	44,02	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84
Итого	744,00		5088,43	5088,43	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	57,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	13.04.16 13:00	10324,07	10324,07	-	-	-	-	155,08	-	-
	24.04.16 04:00	12101,60	12101,60	-	-	-	-	172,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ТУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 25 АПР 2016 г.