Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9131.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1307924-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1307924 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	149,42	150,30	-0,88	67,04	55,79	11,25	6,18	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
25.03.16	24,00	-	72,32	73,03	-0,71	68,18	47,52	20,66	4,05	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
26.03.16	24,00	-	112,38	113,18	-0,81	67,13	51,08	16,05	5,14	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
27.03.16	24,00	-	152,35	153,25	-0,90	68,21	57,09	11,12	6,27	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
28.03.16	24,00	-	152,39	153,09	-0,69	61,68	52,56	9,12	6,26	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
29.03.16	24,00	-	152,07	152,61	-0,55	56,06	48,22	7,84	6,19	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
30.03.16	24,00	-	153,34	153,99	-0,65	60,13	51,39	8,74	6,22	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
31.03.16	24,00	-	153,76	154,46	-0,69	62,12	53,07	9,05	6,27	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
01.04.16	24,00	-	154,45	155,01	-0,56	57,17	49,33	7,84	6,27	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
02.04.16	24,00	-	154,79	155,30	-0,51	53,88	46,51	7,37	6,26	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
03.04.16	24,00	-	154,69	155,23	-0,54	54,98	47,20	7,78	6,24	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
04.04.16	24,00	-	154,60	155,16	-0,56	55,73	47,80	7,93	6,26	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
05.04.16	24,00	-	154,51	155,06	-0,55	55,72	47,98	7,74	6,27	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
06.04.16	24,00	-	151,24	151,66	-0,42	47,93	41,71	6,22	6,08	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
07.04.16	24,00	-	155,57	156,11	-0,54	55,59	48,07	7,52	6,21	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
08.04.16	24,00	-	150,48	150,88	-0,40	50,27	43,94	6,33	6,11	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
09.04.16	24,00	-	150,01	150,40	-0,39	49,75	43,53	6,22	6,07	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,92
10.04.16	24,00	-	147,58	147,97	-0,39	49,02	42,64	6,38	6,27	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,93
11.04.16	24,00	-	148,04	148,57	-0,53	54,78	46,86	7,92	5,94	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,15
12.04.16	24,00	-	152,01	152,52	-0,51	53,91	46,45	7,46	6,13	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
13.04.16	24,00	-	152,77	153,24	-0,47	52,39	45,30	7,09	6,16	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
14.04.16	24,00	-	153,22	153,69	-0,47	52,67	45,69	6,98	6,19	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
15.04.16	24,00	-	153,55	154,02	-0,47	51,56	44,51	7,05	6,17	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
16.04.16	24,00	-	153,34	153,94	-0,60	57,17	48,79	8,38	6,19	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
17.04.16	24,00	-	153,33	153,82	-0,49	53,53	46,33	7,20	6,20	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
18.04.16	24,00	-	152,45	152,89	-0,44	51,25	44,58	6,67	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
19.04.16	24,00	-	151,90	152,40	-0,50	54,28	46,95	7,33	6,14	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
20.04.16	24,00	-	152,05	152,44	-0,40	49,54	43,26	6,28	6,13	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
21.04.16	24,00	-	151,95	152,42	-0,47	52,46	45,45	7,01	6,12	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
22.04.16	24,00	-	152,03	152,47	-0,43	50,52	43,80	6,72	6,12	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
23.04.16	24,00	-	152,03	152,44	-0,41	49,22	42,69	6,53	6,10	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,98
Среднее	24,00	-	148,54	149,08	-0,55	55,61	47,29	8,32	6,08	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
Итого	744,00		4604,62	4621,55	-16,93						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	35,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.
печать энергосбыта