Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9808 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО | Строит.Адрес: Цимбалина 46 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207133 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 70,2 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24.00	-	129,37	129,37	0,00	76,77	46,19	30,58	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
25.03.16	24.00	-	129,99	129,99	0,00	76,29	46,27	30,02	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
26.03.16	24.00	-	132,12	132,12	0,00	74,84	46,31	28,53	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
27.03.16	24.00	-	132,97	132,97	0,00	71,28	45,22	26,06	7,00	5,00	3,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,47
28.03.16	24.00	-	133,57	133,57	0,00	68,43	44,37	24,06	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
29.03.16	24.00	-	143,53	143,53	0,00	66,00	44,45	21,55	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
30.03.16	24.00	-	134,61	134,61	0,00	64,22	42,71	21,51	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
31.03.16	24.00	-	130,83	130,83	0,00	64,42	42,35	22,07	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
01.04.16	24.00	-	129,86	129,86	0,00	64,25	41,69	22,56	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
02.04.16	24.00	-	129,40	129,40	0,00	63,80	41,10	22,70	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
03.04.16	24.00	-	129,24	129,24	0,00	64,06	41,12	22,94	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
04.04.16	24.00	-	129,73	129,73	0,00	64,07	41,35	22,72	7,00	5,00	2,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
05.04.16	24.00	-	129,74	129,74	0,00	64,24	41,59	22,65	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
06.04.16	24.00	-	131,43	131,43	0,00	64,84	42,58	22,26	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
07.04.16	24.00	-	133,86	133,86	0,00	64,45	43,06	21,39	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
08.04.16	24.00	-	132,90	132,90	0,00	63,08	42,34	20,74	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
09.04.16	24.00	-	132,76	132,76	0,00	63,75	42,47	21,28	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
10.04.16	24.00	-	130,37	130,37	0,00	63,21	41,51	21,70	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
11.04.16	24.00	-	133,31	133,31	0,00	63,81	42,00	21,81	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
12.04.16	24.00	-	131,80	131,80	0,00	64,17	42,17	22,00	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
13.04.16	24.00	-	134,32	134,32	0,00	63,94	42,60	21,34	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
14.04.16	24.00	-	133,69	133,69	0,00	63,46	42,25	21,21	7,00	5,00	2,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
15.04.16	24.00	-	131,53	131,53	0,00	63,48	41,50	21,98	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
16.04.16	24.00	-	133,52	133,52	0,00	63,55	41,83	21,72	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
17.04.16	24.00	-	134,62	134,62	0,00	63,70	42,53	21,17	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
18.04.16	24.00	-	132,45	132,45	0,00	63,23	42,14	21,09	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
19.04.16	24.00	-	131,62	131,62	0,00	63,17	41,89	21,28	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
20.04.16	24.00	-	132,75	132,75	0,00	63,09	41,84	21,25	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,82
21.04.16	24.00	-	133,59	133,59	0,00	63,18	41,68	21,50	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
22.04.16	24.00	-	134,05	134,05	0,00	63,09	41,56	21,53	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
23.04.16	24.00	-	134,88	134,88	0,00	63,12	41,60	21,52	7,00	5,00	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
Среднее	24,00	-	132,53	132,53	-	65,39	42,65	22,73	7,00	5,00	3,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,01
Итого	744,00		4108,41	4108,41	0,00						93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 05:00	9788,95	9789,84	0,00	-	0,00	-	325,15	-	-
	24.04.16 05:00	13898,30	13899,19	0,00	-	0,00	-	418,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,35** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
23 АПР 2016
«____» _____ г.