Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 56 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 4208
Строит.Адрес: Цимбалина 56
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208245-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208245
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 2,19

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	113,31	113,31	0,00	76,05	42,16	33,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,84
25.03.16	24,00	-	113,76	113,76	0,00	75,63	42,23	33,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,80
26.03.16	24,00	-	115,51	115,51	0,00	74,27	42,40	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,68
27.03.16	24,00	-	116,25	116,25	0,00	70,72	41,67	29,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
28.03.16	24,00	-	116,59	116,59	0,00	67,90	40,99	26,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
29.03.16	24,00	-	125,37	125,37	0,00	65,58	41,30	24,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
30.03.16	24,00	-	118,49	118,49	0,00	63,67	39,63	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
31.03.16	24,00	-	115,29	115,29	0,00	63,88	39,21	24,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
01.04.16	24,00	-	114,37	114,37	0,00	63,71	38,58	25,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
02.04.16	24,00	-	114,07	114,07	0,00	63,25	37,98	25,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
03.04.16	24,00	-	113,92	113,92	0,00	63,48	38,02	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
04.04.16	24,00	-	113,99	113,99	0,00	63,53	38,19	25,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
05.04.16	24,00	-	114,14	114,14	0,00	63,67	38,43	25,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
06.04.16	24,00	-	115,46	115,46	0,00	64,27	39,32	24,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
07.04.16	24,00	-	117,31	117,31	0,00	63,96	39,95	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
08.04.16	24,00	-	116,35	116,35	0,00	62,57	39,35	23,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
09.04.16	24,00	-	116,45	116,45	0,00	63,22	39,39	23,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
10.04.16	24,00	-	114,39	114,39	0,00	62,67	38,58	24,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
11.04.16	24,00	-	116,53	116,53	0,00	63,25	38,82	24,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,85
12.04.16	24,00	-	115,11	115,11	0,00	63,64	38,95	24,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
13.04.16	24,00	-	117,10	117,10	0,00	63,38	39,34	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
14.04.16	24,00	-	116,69	116,69	0,00	62,97	39,00	23,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
15.04.16	24,00	-	114,82	114,82	0,00	62,93	38,27	24,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
16.04.16	24,00	-	116,63	116,63	0,00	62,99	38,66	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
17.04.16	24,00	-	117,59	117,59	0,00	63,18	39,37	23,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
18.04.16	24,00	-	115,42	115,42	0,00	62,69	39,09	23,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
19.04.16	24,00	-	114,67	114,67	0,00	62,64	38,79	23,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
20.04.16	24,00	-	115,52	115,52	0,00	62,56	38,67	23,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
21.04.16	24,00	-	116,28	116,28	0,00	62,63	38,62	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
22.04.16	24,00	-	116,64	116,64	0,00	62,58	38,50	24,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
23.04.16	24,00	-	117,47	117,47	0,00	62,57	38,55	24,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
Среднее	24,00	-	115,98	115,98	-	64,84	39,42	25,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,95
Итого	744,00		3595,49	3595,49	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	91,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	14707,82	14624,44	-	-	-	-	510,01	-	-
	24.04.16 03:00	18303,61	18220,23	-	-	-	-	601,27	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток; Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,19 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «Инфракит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
печать, энергосбыта
«_____» _____ г.