Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 95,76 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	228,41	211,87	16,54	80,83	62,14	18,69	7,00	5,00	4,28	138,60	123,89	14,71	142,66	126,85	15,81	-	80,94	72,44	1,03			5,31
25.03.16	24,00	-	229,05	213,22	15,83	79,81	61,55	18,26	7,00	5,00	4,19	139,06	124,69	14,37	143,03	127,59	15,44	-	79,93	71,60	0,98			5,17
26.03.16	24,00	-	233,16	214,55	18,61	78,33	60,91	17,42	7,00	5,00	4,08	142,62	125,34	17,28	146,59	128,20	18,39	-	78,42	70,63	1,13			5,21
27.03.16	24,00	-	233,54	213,44	20,10	75,85	59,62	16,23	7,00	5,00	3,81	144,03	124,57	19,46	147,81	127,29	20,52	-	75,94	68,78	1,19			5,00
28.03.16	24,00	-	231,02	213,85	17,17	72,11	57,24	14,87	7,00	5,00	3,45	141,73	124,96	16,77	145,13	127,43	17,70	-	72,21	65,58	0,98			4,43
29.03.16	24,00	-	229,99	213,41	16,58	70,07	55,88	14,19	7,00	5,00	3,28	141,72	124,75	16,97	144,92	127,10	17,82	-	70,17	63,83	0,92			4,20
30.03.16	24,00	-	231,18	212,38	18,80	69,20	55,21	13,99	7,00	5,00	3,24	142,94	124,28	18,66	146,10	126,59	19,51	-	69,31	63,00	1,04			4,28
31.03.16	24,00	-	231,32	213,67	17,65	69,66	55,42	14,24	7,00	5,00	3,31	142,36	125,19	17,17	145,56	127,51	18,05	-	69,76	63,41	0,97			4,28
01.04.16	24,00	-	230,44	210,97	19,47	69,63	55,02	14,61	7,00	5,00	3,37	141,84	123,69	18,15	145,01	125,99	19,02	-	69,74	63,24	1,07			4,45
02.04.16	24,00	-	230,71	209,76	20,95	69,03	54,45	14,58	7,00	5,00	3,37	142,26	123,07	19,19	145,36	125,33	20,03	-	69,13	62,70	1,14			4,51
03.04.16	24,00	-	232,55	207,68	24,87	67,87	53,70	14,17	7,00	5,00	3,30	144,78	121,78	23,00	147,87	123,94	23,93	-	67,96	61,74	1,34			4,64
04.04.16	24,00	-	231,37	211,47	19,90	67,75	53,76	13,99	7,00	5,00	3,24	142,46	124,21	18,25	145,48	126,43	19,05	-	67,86	61,64	1,07			4,31
05.04.16	24,00	-	232,29	212,97	19,32	69,83	55,39	14,44	7,00	5,00	3,36	142,74	125,05	17,69	145,94	127,42	18,52	-	69,93	63,51	1,07			4,43
06.04.16	24,00	-	233,80	214,40	19,40	70,02	55,89	14,13	7,00	5,00	3,31	143,36	125,88	17,48	146,59	128,27	18,32	-	70,12	63,83	1,08			4,40
07.04.16	24,00	-	233,25	214,56	18,69	68,02	54,88	13,14	7,00	5,00	3,08	143,34	126,02	17,32	146,40	128,29	18,11	-	68,11	62,29	1,02			4,10
08.04.16	24,00	-	231,05	214,13	16,92	66,63	53,74	12,89	7,00	5,00	2,99	142,21	125,91	16,30	145,13	128,07	17,06	-	66,74	61,01	0,91			3,89
09.04.16	24,00	-	231,34	212,75	18,59	66,86	53,82	13,04	7,00	5,00	3,03	143,26	125,07	18,19	146,25	127,24	19,01	-	66,97	61,22	1,00			4,03
10.04.16	24,00	-	231,36	209,52	21,84	66,63	53,33	13,30	7,00	5,00	3,09	144,61	123,09	21,52	147,58	125,25	22,33	-	66,72	60,92	1,16			4,25
11.04.16	24,00	-	232,85	215,82	17,03	67,09	53,78	13,31	7,00	5,00	3,11	143,88	126,88	17,00	146,87	129,11	17,76	-	67,19	61,33	0,92			4,02
12.04.16	24,00	-	238,10	220,03	18,07	66,99	53,91	13,08	7,00	5,00	3,12	147,47	129,10	18,37	150,54	131,39	19,15	-	67,10	61,32	0,97			4,10
13.04.16	24,00	-	238,08	220,19	17,89	66,81	54,02	12,79	7,00	5,00	3,05	147,38	129,38	18,00	150,46	131,66	18,80	-	66,92	61,25	0,97			4,02
14.04.16	24,00	-	235,46	217,17	18,29	66,91	53,82	13,09	7,00	5,00	3,10	144,78	127,81	16,97	147,76	130,02	17,74	-	67,00	61,24	0,98			4,08
15.04.16	24,00	-	234,34	215,43	18,91	66,30	53,08	13,22	7,00	5,00	3,11	144,28	126,88	17,40	147,20	129,04	18,16	-	66,40	60,59	1,01			4,11
16.04.16	24,00	-	235,16	216,36	18,80	66,96	53,86	13,10	7,00	5,00	3,09	145,29	127,40	17,89	148,33	129,65	18,68	-	67,06	61,33	1,02			4,10
17.04.16	24,00	-	238,31	216,02	22,29	66,76	53,95	12,81	7,00	5,00	3,06	147,90	127,20	20,70	150,95	129,40	21,55	-	66,87	61,19	1,20			4,26
18.04.16	24,00	-	236,50	218,22	18,28	66,77	53,97	12,80	7,00	5,00	3,03	145,74	128,61	17,13	148,74	130,81	17,93	-	66,88	61,19	0,99			4,02
19.04.16	24,00	-	235,82	217,74	18,08	66,72	53,71	13,01	7,00	5,00	3,07	145,36	128,41	16,95	148,36	130,64	17,72	-	66,82	61,06	0,97			4,05
20.04.16	24,00	-	234,64	216,90	17,74	66,73	53,58	13,15	7,00	5,00	3,09	144,31	128,08	16,23	147,29	130,28	17,01	-	66,83	61,03	0,95			4,04
21.04.16	24,00	-	237,13	216,73	20,40	66,85	53,60	13,25	7,00	5,00	3,15	145,59	127,92	17,67	148,62	130,14	18,48	-	66,95	61,14	1,09			4,24
22.04.16	24,00		235,86	217,12	18,74	66,77	53,63	13,14	7,00	5,00	3,10	145,09	128,14	16,95	148,09	130,35	17,74	-	66,87	61,08	1,01	-	-	4,11
23.04.16	24,00		235,86	217,12	18,74	66,77	53,63	13,14	7,00	5,00	3,10	145,09	128,14	16,95	148,09	130,35	17,74	-	66,87	61,08	1,01	-	-	4,11
Среднее	24,00	-	233,35	214,50	18,85	69,24	55,18	14,07	7,00	5,00	3,29	143,74	125,98	17,76	146,93	128,31	18,62	-	69,35	63,10	1,04	-	-	4,33
Итого	744,00		7233,95	6649,46	584,49						101,93	4456,07	3905,38	550,69	4554,71	3977,64	577,07	0,00			32,18	0,00	0,00	134,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = 1,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **132,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **577,07** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» АПР 2016 г.