Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9107
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 2,34

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 49,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00		117,41	107,40	10,01	79,95	56,00	23,96	8,00	3,00	2,34	13,46	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	-	77,78	0,00	1,05			3,39
25.03.16	24,00	*	120,78	107,80	12,98	78,77	55,43	23,34	8,00	3,00	2,28	16,60	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	76,87	0,00	1,28			3,55
26.03.16	24,00		122,18	108,70	13,48	77,70	55,54	22,16	8,00	3,00	2,17	17,16	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	75,65	0,00	1,30			3,47
27.03.16	24,00	*	121,36	108,40	12,96	75,20	54,63	20,56	8,00	3,00	2,00	16,67	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08	-	73,20	0,00	1,22			3,22
28.03.16	24,00	*	120,52	108,02	12,50	71,63	53,03	18,60	8,00	3,00	1,78	16,19	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	-	69,93	0,00	1,13			2,92
29.03.16	24,00	*	119,06	107,82	11,23	69,54	51,88	17,66	8,00	3,00	1,69	14,85	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	67,88	0,00	1,01			2,70
30.03.16	24,00	*	119,59	107,92	11,67	68,36	50,82	17,54	8,00	3,00	1,68	15,28	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	66,84	0,00	1,02			2,70
31.03.16	24,00	*	119,05	108,52	10,53	69,01	51,06	17,95	8,00	3,00	1,73	14,16	0,00	0,00	14,45	0,00	14,45	-	67,27	0,00	0,95			2,69
01.04.16	24,00	*	121,35	107,30	14,05	68,80	50,38	18,42	8,00	3,00	1,77	17,71	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	67,08	0,00	1,19			2,96
02.04.16	24,00	*	80,16	78,99	1,17	68,41	48,28	20,13	8,00	3,00	0,76	16,47	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	55,89	0,00	0,92			1,68
03.04.16	24,00		120,17	105,54	14,63	67,43	49,11	18,32	8,00	3,00	1,76	17,80	0,00	0,00	18,16	0,00	18,16	-	65,79	0,00	1,17			2,93
04.04.16	24,00		118,42	105,85	12,57	66,78	48,92	17,87	8,00	3,00	1,73	15,51	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	65,03	0,00	1,01			2,74
05.04.16	24,00		120,38	106,69	13,69	69,00	50,59	18,41	8,00	3,00	1,82	16,41	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	67,31	0,00	1,11			2,92
06.04.16	24,00		120,13	107,59	12,54	69,23	51,40	17,82	8,00	3,00	1,78	15,09	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	67,58	0,00	1,02			2,80
07.04.16	24,00	*	119,41	107,69	11,72	67,56	50,65	16,91	8,00	3,00	1,69	14,24	0,00	0,00	14,53	0,00	14,53	-	65,88	0,00	0,94			2,63
08.04.16	24,00		122,39	107,41	14,98	65,85	49,46	16,39	8,00	3,00	1,62	17,73	0,00	0,00	18,07	0,00	18,07	-	64,46	0,00	1,14			2,76
09.04.16	24,00	*	120,79	107,51	13,28	66,23	49,41	16,82	8,00	3,00	1,66	15,98	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	64,71	0,00	1,03			2,70
10.04.16	24,00	*	123,26	106,88	16,38	65,98	48,90	17,08	8,00	3,00	1,69	19,14	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	64,38	0,00	1,23			2,92
11.04.16	24,00	*	121,83	107,21	14,62	66,27	49,10	17,17	8,00	3,00	1,68	17,59	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	64,68	0,00	1,14			2,82
12.04.16	24,00		120,37	107,20	13,17	66,39	49,21	17,18	8,00	3,00	1,67	16,26	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	64,82	0,00	1,05			2,73
13.04.16	24,00	*	120,73	107,89	12,84	66,13	49,55	16,58	8,00	3,00	1,61	16,07	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	64,66	0,00	1,04			2,65
14.04.16	24,00	*	118,88	106,81	12,07	66,29	49,50	16,79	8,00	3,00	1,63	15,08	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	64,45	0,00	0,97			2,60
15.04.16	24,00		119,47	106,29	13,18	65,56	48,34	17,21	8,00	3,00	1,67	16,15	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	63,85	0,00	1,03			2,71
16.04.16	24,00	*	121,56	106,87	14,68	66,28	49,21	17,07	8,00	3,00	1,66	17,72	0,00	0,00	18,07	0,00	18,07	-	64,71	0,00	1,15			2,81
17.04.16	24,00	*	121,93	107,07	14,87	66,22	49,58	16,64	8,00	3,00	1,61	18,04	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	64,83	0,00	1,17			2,78
18.04.16	24,00	*	118,75	107,69	11,06	65,98	49,58	16,40	8,00	3,00	1,58	14,46	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	64,34	0,00	0,93			2,51
19.04.16	24,00	*	118,32	107,58	10,74	66,16	49,30	16,86	8,00	3,00	1,63	14,11	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	64,52	0,00	0,91			2,54
20.04.16	24,00	*	118,89	107,16	11,73	65,93	48,93	17,00	8,00	3,00	1,64	15,05	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	64,25	0,00	0,97			2,61
21.04.16	24,00	*	120,10	107,39	12,71	66,05	48,85	17,20	8,00	3,00	1,66	16,09	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	64,38	0,00	1,04			2,70
22.04.16	24,00		119,11	107,38	11,73	66,05	49,03	17,02	8,00	3,00	1,64	15,08	-	-	15,37	-	15,37	-	64,39	-	0,97	-	-	2,61
23.04.16	24,00		119,11	107,38	11,73	66,05	49,03	17,02	8,00	3,00	1,64	15,08	-	-	15,37	-	15,37	-	64,39	-	0,97	-	-	2,61
Среднее	24,00	-	118,89	106,45	12,44	68,54	50,47	18,07	8,00	3,00	1,72	16,04	-	-	16,37	-	16,37	-	66,51	-	1,07	-	-	2,78
Итого	744,00		3685,44	3299,94	385,50						53,27	497,22	0,00	0,00	507,42	0,00	507,42	0,00			33,06	0,00	0,00	86,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,42** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗО «Инфракит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать подрядчика

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«___» _____ г.
печать энергосбыта