Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9108
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 4,12 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	70,74	56,43	14,31	79,15	44,49	34,66	7,00	5,00	1,97	14,26	-	-	14,68	-	14,68	-	78,95	-	1,12			3,09
25.03.16	24,00	-	70,56	57,17	13,39	78,11	44,56	33,55	7,00	5,00	1,93	13,35	-	-	13,71	-	13,71	-	77,94	-	1,04			2,96
26.03.16	24,00	-	72,08	57,64	14,44	76,76	44,87	31,89	7,00	5,00	1,85	14,40	-	-	14,78	-	14,78	-	76,43	-	1,10			2,95
27.03.16	24,00	-	72,42	57,41	15,01	74,33	44,51	29,82	7,00	5,00	1,73	14,95	-	-	15,33	-	15,33	-	73,80	-	1,10			2,83
28.03.16	24,00	-	72,45	57,13	15,32	70,78	43,28	27,50	7,00	5,00	1,57	15,31	-	-	15,62	-	15,62	-	70,46	-	1,08			2,66
29.03.16	24,00	-	70,36	57,14	13,22	68,78	42,58	26,20	7,00	5,00	1,51	13,15	-	-	13,42	-	13,42	-	68,48	-	0,90			2,41
30.03.16	24,00	-	71,04	57,24	13,80	67,94	42,28	25,66	7,00	5,00	1,47	13,76	-	-	14,06	-	14,06	-	67,89	-	0,93			2,41
31.03.16	24,00	-	71,53	57,44	14,09	68,36	42,20	26,16	7,00	5,00	1,51	14,05	-	-	14,35	-	14,35	-	68,16	-	0,96			2,46
01.04.16	24,00	-	71,19	56,96	14,23	68,30	41,78	26,52	7,00	5,00	1,52	14,15	-	-	14,45	-	14,45	-	68,25	-	0,97			2,48
02.04.16	24,00	-	72,54	56,87	15,67	67,71	40,98	26,73	7,00	5,00	1,52	15,61	-	-	15,93	-	15,93	-	67,51	-	1,06			2,58
03.04.16	24,00	-	73,89	56,55	17,34	66,60	40,22	26,38	7,00	5,00	1,50	17,31	-	-	17,65	-	17,65	-	66,50	-	1,15			2,65
04.04.16	24,00	-	72,33	56,54	15,79	66,48	40,45	26,03	7,00	5,00	1,49	15,54	-	-	15,84	-	15,84	-	66,51	-	1,03			2,52
05.04.16	24,00	-	72,36	56,75	15,61	68,48	41,89	26,59	7,00	5,00	1,54	15,17	-	-	15,47	-	15,47	-	68,37	-	1,04			2,58
06.04.16	24,00	-	71,75	57,60	14,15	68,73	42,63	26,10	7,00	5,00	1,50	14,16	-	-	14,46	-	14,46	-	68,61	-	0,97			2,48
07.04.16	24,00	-	70,88	57,59	13,29	66,82	42,41	24,41	7,00	5,00	1,41	13,28	-	-	13,55	-	13,55	-	66,51	-	0,88			2,30
08.04.16	24,00	-	70,12	57,26	12,86	65,44	41,62	23,82	7,00	5,00	1,38	12,70	-	-	12,94	-	12,94	-	65,36	-	0,83			2,21
09.04.16	24,00	-	71,59	57,39	14,20	65,66	41,41	24,25	7,00	5,00	1,40	14,16	-	-	14,43	-	14,43	-	65,54	-	0,93			2,33
10.04.16	24,00	-	74,47	56,81	17,66	65,40	40,52	24,88	7,00	5,00	1,42	17,57	-	-	17,93	-	17,93	-	65,22	-	1,15			2,57
11.04.16	24,00	-	72,01	57,08	14,93	65,83	40,61	25,22	7,00	5,00	1,44	14,94	-	-	15,23	-	15,23	-	65,77	-	0,98			2,42
12.04.16	24,00	-	71,88	57,00	14,88	65,78	40,61	25,17	7,00	5,00	1,44	14,87	-	-	15,15	-	15,15	-	65,66	-	0,98			2,42
13.04.16	24,00	-	71,84	57,30	14,54	65,62	41,02	24,60	7,00	5,00	1,41	14,57	-	-	14,84	-	14,84	-	65,57	-	0,95			2,36
14.04.16	24,00	-	71,71	56,65	15,06	65,64	40,66	24,98	7,00	5,00	1,42	15,04	-	-	15,33	-	15,33	-	65,38	-	0,98			2,41
15.04.16	24,00	-	70,41	56,48	13,93	65,03	39,77	25,26	7,00	5,00	1,43	13,91	-	-	14,18	-	14,18	-	64,91	-	0,91			2,33
16.04.16	24,00	-	73,47	56,85	16,62	65,71	40,50	25,21	7,00	5,00	1,44	16,54	-	-	16,89	-	16,89	-	65,66	-	1,09			2,52
17.04.16	24,00	-	73,58	56,89	16,69	65,58	41,33	24,25	7,00	5,00	1,38	16,68	-	-	17,00	-	17,00	-	65,55	-	1,10			2,48
18.04.16	24,00	-	72,51	57,16	15,35	65,51	41,17	24,34	7,00	5,00	1,40	15,32	-	-	15,61	-	15,61	-	65,39	-	1,00			2,40
19.04.16	24,00	-	71,71	57,09	14,62	65,48	40,89	24,59	7,00	5,00	1,41	14,62	-	-	14,88	-	14,88	-	65,33	-	0,96			2,36
20.04.16	24,00	-	70,42	56,89	13,53	65,32	40,52	24,80	7,00	5,00	1,42	13,48	-	-	13,73	-	13,73	-	65,11	-	0,88			2,30
21.04.16	24,00	-	72,22	56,98	15,24	65,31	40,11	25,20	7,00	5,00	1,44	15,19	-	-	15,46	-	15,46	-	65,22	-	0,99			2,43
22.04.16	24,00		71,45	56,99	14,46	65,37	40,51	24,86	7,00	5,00	1,42	14,43	-	-	14,69	-	14,69	-	65,22	-	0,94	-	-	2,36
23.04.16	24,00		71,45	56,99	14,46	65,37	40,51	24,86	7,00	5,00	1,42	14,43	-	-	14,69	-	14,69	-	65,22	-	0,94	-	-	2,36
Среднее	24,00	-	71,84	57,04	14,80	67,92	41,64	26,27	7,00	5,00	1,51	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,76	-	1,00	-	-	2,50
Итого	744,00		2226,96	1768,26	458,70						46,67	456,90	0,00	0,00	466,28	0,00	466,28	0,00			30,94	0,00	0,00	77,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **466,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО "ИнфраКит Менеджмент" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.