Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2 9109
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0416.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	*	209,75	205,12	4,63	80,28	66,79	13,49	6,00	4,00	2,78	4,63			6,46		6,46	-	80,20		0,37			3,15
25.03.16	24,00	*	211,10	206,85	4,25	79,23	66,11	13,12	6,00	4,00	2,73	4,25			6,02		6,02	-	79,16		0,34			3,06
26.03.16	24,00	*	213,80	207,94	5,86	77,84	65,36	12,48	6,00	4,00	2,61	5,86			7,57		7,57	-	77,77		0,46			3,06
27.03.16	24,00	*	213,33	207,07	6,26	75,37	63,70	11,68	6,00	4,00	2,43	6,26			7,84		7,84	-	75,31		0,47			2,90
28.03.16	24,00	*	212,35	206,36	6,00	71,71	60,96	10,75	6,00	4,00	2,23	6,00			7,39		7,39	-	71,66		0,43			2,66
29.03.16	24,00	*	211,72	206,30	5,42	69,66	59,43	10,23	6,00	4,00	2,12	5,42			6,71		6,71	-	69,62		0,38			2,50
30.03.16	24,00	*	212,52	206,49	6,03	68,76	58,70	10,06	6,00	4,00	2,09	6,03			7,30		7,30	-	68,72		0,41			2,50
31.03.16	24,00	*	212,77	207,88	4,88	69,23	59,01	10,22	6,00	4,00	2,13	4,88			6,16		6,16	-	69,18		0,34			2,47
01.04.16	24,00	*	210,45	206,71	3,75	69,17	58,64	10,54	6,00	4,00	2,19	3,75			5,03		5,03	-	69,12		0,26			2,45
02.04.16	24,00	*	212,73	204,87	7,86	68,60	58,06	10,54	6,00	4,00	2,17	7,86			9,21		9,21	-	68,54		0,54			2,71
03.04.16	24,00	*	212,58	203,27	9,31	67,44	57,17	10,27	6,00	4,00	2,10	9,31			10,63		10,63	-	67,38		0,63			2,72
04.04.16	24,00	*	210,51	205,41	5,11	67,27	57,11	10,16	6,00	4,00	2,10	5,11			6,34		6,34	-	67,21		0,34			2,44
05.04.16	24,00	*	212,71	206,53	6,18	69,35	58,84	10,51	6,00	4,00	2,18	6,18			7,51		7,51	-	69,29		0,43			2,61
06.04.16	24,00	*	213,17	208,49	4,68	69,56	59,38	10,17	6,00	4,00	2,13	4,68			5,96		5,96	-	69,51		0,33			2,46
07.04.16	24,00	*	214,09	207,70	6,39	67,65	58,06	9,59	6,00	4,00	2,00	6,39			7,60		7,60	-	67,60		0,43			2,43
08.04.16	24,00	*	212,23	207,86	4,38	66,21	56,85	9,36	6,00	4,00	1,96	4,38			5,50		5,50	-	66,17		0,29			2,24
09.04.16	24,00	*	213,17	207,15	6,02	66,46	56,93	9,54	6,00	4,00	1,98	6,02			7,19		7,19	-	66,42		0,40			2,38
10.04.16	24,00	*	213,57	204,20	9,37	66,21	56,46	9,75	6,00	4,00	2,00	9,37			10,62		10,62	-	66,16		0,62			2,62
11.04.16	24,00	*	212,57	205,81	6,76	66,63	56,78	9,85	6,00	4,00	2,04	6,76			7,99		7,99	-	66,59		0,45			2,49
12.04.16	24,00	*	211,29	206,20	5,10	66,58	56,79	9,80	6,00	4,00	2,03	5,10			6,28		6,28	-	66,54		0,34			2,37
13.04.16	24,00	*	212,63	206,96	5,66	66,38	56,83	9,55	6,00	4,00	1,99	5,66			6,83		6,83	-	66,34		0,38			2,36
14.04.16	24,00	*	210,15	204,85	5,30	66,49	56,74	9,75	6,00	4,00	2,01	5,30			6,47		6,47	-	66,44		0,35			2,36
15.04.16	24,00	*	209,51	204,11	5,40	65,86	56,03	9,83	6,00	4,00	2,02	5,40			6,57		6,57	-	65,82		0,36			2,37
16.04.16	24,00	*	210,91	205,50	5,40	66,51	56,71	9,80	6,00	4,00	2,02	5,40			6,59		6,59	-	66,47		0,36			2,38
17.04.16	24,00	*	213,12	204,51	8,61	66,35	56,84	9,52	6,00	4,00	1,96	8,61			9,82		9,82	-	66,32		0,57			2,53
18.04.16	24,00	*	211,80	206,47	5,33	66,32	56,84	9,48	6,00	4,00	1,97	5,33			6,48		6,48	-	66,28		0,35			2,32
19.04.16	24,00	*	212,16	205,81	6,36	66,32	56,77	9,55	6,00	4,00	1,97	6,36			7,53		7,53	-	66,28		0,42			2,40
20.04.16	24,00	*	210,96	205,25	5,72	66,22	56,54	9,68	6,00	4,00	2,00	5,72			6,89		6,89	-	66,18		0,38			2,37
21.04.16	24,00	*	211,14	205,81	5,33	66,28	56,52	9,76	6,00	4,00	2,02	5,33			6,51		6,51	-	66,24		0,35			2,37
22.04.16	24,00		211,42	205,62	5,80	66,27	56,61	9,66	6,00	4,00	2,00	5,80	-	-	6,98	-	6,98	-	66,23	-	0,38	-	-	2,38
23.04.16	24,00		211,42	205,62	5,80	66,27	56,61	9,66	6,00	4,00	2,00	5,80		-	6,98	-	6,98	-	66,23	-	0,38	-	-	2,38
Среднее	24,00	-	211,99	206,09	5,90	68,79	58,52	10,27	6,00	4,00	2,13	5,90	-	-	7,19	-	7,19	-	68,74	-	0,40	-	-	2,53
Итого	744,00		6571,65	6388,70	182,95						65,91	182,95	0,00	0,00	222,97	0,00	222,97	0,00			12,54	0,00	0,00	78,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -0,43 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **222,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО «ИнфраХит Монтажник» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.