Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: ~~8819.038.1~~ 8740
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0416.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 2,34

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.03.16	24,00	-	145,75	133,85	11,90	81,02	57,44	23,58	7,00	5,00	3,44	31,53	21,89	9,64	32,46	22,32	10,14	-	81,11	60,48	0,68			4,13
25.03.16	24,00	-	146,12	134,58	11,54	79,98	57,04	22,94	7,00	5,00	3,36	31,29	22,02	9,27	32,21	22,43	9,78	-	80,13	60,26	0,66			4,02
26.03.16	24,00	-	149,12	135,55	13,57	78,51	56,82	21,69	7,00	5,00	3,24	33,48	22,14	11,34	34,39	22,59	11,80	-	78,55	60,32	0,77			4,01
27.03.16	24,00	-	150,29	135,08	15,21	75,99	55,63	20,36	7,00	5,00	3,07	34,92	22,09	12,83	35,84	22,47	13,37	-	75,96	59,08	0,84			3,91
28.03.16	24,00	-	149,01	134,50	14,51	72,27	53,54	18,73	7,00	5,00	2,80	34,10	22,11	11,99	34,91	22,36	12,55	-	72,33	56,82	0,78			3,57
29.03.16	24,00	-	147,35	134,44	12,91	70,22	52,35	17,87	7,00	5,00	2,64	32,61	22,07	10,54	33,34	22,31	11,03	-	70,29	55,21	0,68			3,32
30.03.16	24,00	-	150,14	134,70	15,44	69,33	51,94	17,39	7,00	5,00	2,61	35,22	22,10	13,12	36,00	22,34	13,66	-	69,49	55,07	0,81			3,42
31.03.16	24,00	-	148,24	135,23	13,01	69,79	51,90	17,89	7,00	5,00	2,66	32,97	22,19	10,78	33,73	22,43	11,30	-	69,85	54,41	0,67			3,33
01.04.16	24,00	-	146,75	134,09	12,66	69,77	51,29	18,48	7,00	5,00	2,71	32,46	22,01	10,45	33,21	22,25	10,96	-	69,90	53,82	0,65			3,36
02.04.16	24,00	-	153,08	133,78	19,30	69,19	51,14	18,05	7,00	5,00	2,77	38,84	21,93	16,91	39,69	22,17	17,52	-	69,31	54,71	0,99			3,76
03.04.16	24,00	-	149,38	133,25	16,13	67,99	50,31	17,68	7,00	5,00	2,65	35,60	21,84	13,76	36,36	22,08	14,28	-	68,10	53,22	0,81			3,46
04.04.16	24,00	-	147,88	133,78	14,10	67,88	50,19	17,69	7,00	5,00	2,62	33,86	21,92	11,94	34,60	22,16	12,44	-	68,06	52,84	0,71			3,33
05.04.16	24,00	-	146,96	134,76	12,20	69,95	51,59	18,36	7,00	5,00	2,70	32,23	22,11	10,12	32,96	22,35	10,61	-	70,07	53,98	0,63			3,33
06.04.16	24,00	-	147,14	135,66	11,48	70,13	52,34	17,79	7,00	5,00	2,62	31,59	22,26	9,33	32,28	22,50	9,78	-	70,26	54,32	0,60			3,22
07.04.16	24,00	-	147,93	135,52	12,41	68,16	51,48	16,68	7,00	5,00	2,47	32,43	22,22	10,21	33,15	22,46	10,69	-	68,22	53,79	0,64			3,11
08.04.16	24,00	-	147,54	135,04	12,50	66,76	50,37	16,39	7,00	5,00	2,42	32,44	22,12	10,32	33,09	22,36	10,73	-	66,90	52,75	0,63			3,05
09.04.16	24,00	-	147,06	134,92	12,14	67,00	50,32	16,68	7,00	5,00	2,46	32,03	22,11	9,92	32,72	22,35	10,37	-	67,13	52,66	0,61			3,07
10.04.16	24,00	-	147,78	133,80	13,98	66,74	49,75	16,99	7,00	5,00	2,52	33,55	21,94	11,61	34,25	22,18	12,07	-	66,83	52,19	0,69			3,21
11.04.16	24,00	-	146,60	134,47	12,13	67,20	49,97	17,23	7,00	5,00	2,53	32,14	22,02	10,12	32,81	22,26	10,55	-	67,35	52,30	0,61			3,14
12.04.16	24,00	-	147,93	134,27	13,66	67,12	50,11	17,01	7,00	5,00	2,52	33,57	21,98	11,59	34,28	22,22	12,06	-	67,23	52,59	0,69			3,20
13.04.16	24,00	-	147,79	134,89	12,90	66,92	50,33	16,59	7,00	5,00	2,46	32,89	22,09	10,80	33,59	22,33	11,26	-	67,08	52,67	0,65			3,11
14.04.16	24,00	-	145,34	133,54	11,80	67,03	49,99	17,04	7,00	5,00	2,48	31,75	21,84	9,91	32,39	22,08	10,31	-	67,13	52,24	0,59			3,07
15.04.16	24,00	-	144,33	133,12	11,21	66,43	49,36	17,07	7,00	5,00	2,46	31,18	21,75	9,43	31,84	21,99	9,85	-	66,56	51,48	0,56			3,02
16.04.16	24,00	-	152,27	133,77	18,50	67,07	50,26	16,81	7,00	5,00	2,56	38,34	21,87	16,47	39,11	22,11	17,00	-	67,18	53,39	0,93			3,49
17.04.16	24,00	-	149,61	134,00	15,61	66,88	50,50	16,38	7,00	5,00	2,45	35,49	21,92	13,57	36,22	22,16	14,06	-	67,00	53,03	0,79			3,24
18.04.16	24,00	-	146,73	134,61	12,12	66,87	50,27	16,60	7,00	5,00	2,44	32,29	22,02	10,27	32,96	22,26	10,70	-	67,00	52,44	0,61			3,05
19.04.16	24,00	-	148,33	134,34	13,99	66,86	50,17	16,69	7,00	5,00	2,48	34,09	21,98	12,11	34,80	22,22	12,58	-	66,98	52,89	0,70			3,18
20.04.16	24,00	-	145,59	133,89	11,70	66,80	49,92	16,88	7,00	5,00	2,46	31,59	21,88	9,71	32,21	22,12	10,09	-	66,91	52,10	0,59			3,04
21.04.16	24,00	-	146,57	134,25	12,32	66,90	49,84	17,06	7,00	5,00	2,50	32,20	21,93	10,27	32,89	22,17	10,72	-	67,02	52,15	0,61			3,12
22.04.16	24,00		146,83	134,16	12,67	66,85	49,98	16,88	7,00	5,00	2,48	32,63	21,93	10,70	33,30	22,17	11,13	-	66,97	52,38	0,63	-	-	3,11
23.04.16	24,00		146,83	134,16	12,67	66,85	49,98	16,88	7,00	5,00	2,48	32,63	21,93	10,70	33,30	22,17	11,13	-	66,97	52,38	0,63	-	-	3,11
Среднее	24,00	-	147,82	134,39	13,43	69,37	51,49	17,88	7,00	5,00	2,65	33,29	22,01	11,28	34,03	22,27	11,76	-	69,48	54,13	0,69	-	-	3,34
Итого	744,00		4582,27	4166,00	416,27						82,05	1031,93	682,21	349,72	1054,89	690,37	364,52	0,00			21,44	0,00	0,00	103,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **0,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **102,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ООО "Инфракит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2016 г.

Печать энергосбыта