Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8825
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0416.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 2,34

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.03.2016 по 23.04.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.03.16	24,00	-	92,72	77,50	15,22	80,55	46,74	33,81	7,00	5,00	2,63	15,12	-	-	15,53	-	15,53	-	80,39	-	1,22			3,85
25.03.16	24,00	-	92,71	77,75	14,96	79,51	46,34	33,17	7,00	5,00	2,59	14,79	-	-	15,24	-	15,24	-	79,40	-	1,18			3,77
26.03.16	24,00	-	94,55	78,18	16,37	78,09	46,31	31,78	7,00	5,00	2,51	16,21	-	-	16,65	-	16,65	-	77,75	-	1,26			3,77
27.03.16	24,00	-	98,53	77,39	21,14	75,61	45,67	29,94	7,00	5,00	2,36	20,75	-	-	21,28	-	21,28	-	75,29	-	1,56			3,92
28.03.16	24,00	-	94,28	77,62	16,66	71,90	44,43	27,47	7,00	5,00	2,16	16,40	-	-	16,79	-	16,79	-	71,64	-	1,18			3,33
29.03.16	24,00	-	93,00	77,79	15,21	69,88	43,66	26,22	7,00	5,00	2,05	15,07	-	-	15,38	-	15,38	-	69,77	-	1,05			3,10
30.03.16	24,00	-	95,08	77,84	17,24	68,99	43,16	25,83	7,00	5,00	2,02	17,03	-	-	17,40	-	17,40	-	69,04	-	1,18			3,20
31.03.16	24,00	-	94,26	78,26	16,00	69,43	43,25	26,18	7,00	5,00	2,06	15,90	-	-	16,24	-	16,24	-	69,26	-	1,10			3,16
01.04.16	24,00	-	94,12	77,61	16,51	69,42	42,77	26,65	7,00	5,00	2,08	16,36	-	-	16,72	-	16,72	-	69,41	-	1,14			3,22
02.04.16	24,00	-	97,06	77,13	19,93	68,83	42,22	26,61	7,00	5,00	2,08	19,64	-	-	20,06	-	20,06	-	68,70	-	1,35			3,43
03.04.16	24,00	-	98,60	76,50	22,10	67,71	41,68	26,03	7,00	5,00	2,02	21,72	-	-	22,17	-	22,17	-	67,73	-	1,47			3,49
04.04.16	24,00	-	94,64	77,33	17,31	67,54	41,74	25,80	7,00	5,00	2,01	16,95	-	-	17,30	-	17,30	-	67,65	-	1,15			3,16
05.04.16	24,00	-	94,67	77,90	16,77	69,60	42,92	26,68	7,00	5,00	2,10	16,49	-	-	16,85	-	16,85	-	69,56	-	1,15			3,25
06.04.16	24,00	-	96,64	78,01	18,63	69,80	43,42	26,38	7,00	5,00	2,10	18,08	-	-	18,48	-	18,48	-	69,76	-	1,26			3,36
07.04.16	24,00	-	94,23	78,24	15,99	67,82	43,12	24,70	7,00	5,00	1,97	15,46	-	-	15,81	-	15,81	-	67,61	-	1,05			3,02
08.04.16	24,00	-	93,31	78,04	15,27	66,43	42,48	23,95	7,00	5,00	1,90	14,88	-	-	15,19	-	15,19	-	66,44	-	0,99			2,88
09.04.16	24,00	-	96,73	77,73	19,00	66,68	42,24	24,44	7,00	5,00	1,93	18,56	-	-	18,93	-	18,93	-	66,61	-	1,24			3,17
10.04.16	24,00	-	99,98	76,71	23,27	66,44	41,61	24,83	7,00	5,00	1,95	22,68	-	-	23,13	-	23,13	-	66,33	-	1,50			3,45
11.04.16	24,00	-	95,50	77,59	17,91	66,87	41,80	25,07	7,00	5,00	1,97	17,49	-	-	17,82	-	17,82	-	66,84	-	1,17			3,14
12.04.16	24,00	-	94,32	77,65	16,67	66,80	41,87	24,93	7,00	5,00	1,97	16,26	-	-	16,58	-	16,58	-	66,69	-	1,08			3,05
13.04.16	24,00	-	95,74	77,86	17,88	66,62	42,07	24,55	7,00	5,00	1,94	17,45	-	-	17,81	-	17,81	-	66,69	-	1,16			3,11
14.04.16	24,00	-	96,38	76,91	19,47	66,68	41,74	24,94	7,00	5,00	1,95	18,99	-	-	19,40	-	19,40	-	66,48	-	1,27			3,22
15.04.16	24,00	-	93,46	77,02	16,44	66,09	41,15	24,94	7,00	5,00	1,94	16,08	-	-	16,41	-	16,41	-	66,05	-	1,06			3,01
16.04.16	24,00	-	96,42	77,18	19,24	66,75	41,76	24,99	7,00	5,00	1,96	18,77	-	-	19,16	-	19,16	-	66,72	-	1,25			3,21
17.04.16	24,00	-	96,06	77,32	18,74	66,57	42,07	24,50	7,00	5,00	1,92	18,31	-	-	18,66	-	18,66	-	66,58	-	1,22			3,14
18.04.16	24,00	-	96,55	77,69	18,86	66,57	42,21	24,36	7,00	5,00	1,92	18,48	-	-	18,86	-	18,86	-	66,59	-	1,23			3,15
19.04.16	24,00	-	95,03	77,76	17,27	66,53	42,06	24,47	7,00	5,00	1,93	16,91	-	-	17,25	-	17,25	-	66,44	-	1,12			3,05
20.04.16	24,00	-	95,69	77,37	18,32	66,51	41,71	24,80	7,00	5,00	1,95	17,90	-	-	18,26	-	18,26	-	66,43	-	1,19			3,14
21.04.16	24,00	-	94,72	77,72	17,00	66,66	41,63	25,03	7,00	5,00	1,97	16,61	-	-	16,96	-	16,96	-	66,64	-	1,11			3,08
22.04.16	24,00	-	95,70	77,70	18,00	67,45	41,90	25,55	7,00	5,00	2,01	17,63	-	-	17,99	-	17,99	-	67,42	-	1,19			3,20
23.04.16	24,00	-	94,28	77,98	16,30	67,08	41,82	25,26	7,00	5,00	1,99	15,99	-	-	16,31	-	16,31	-	66,93	-	1,07			3,06
Среднее	24,00	-	95,32	77,59	17,73	69,08	42,82	26,25	7,00	5,00	2,06	17,39	-	-	17,76	-	17,76	-	68,99	-	1,20	-	-	3,26
Итого	744,00		2954,96	2405,28	549,68						63,95	538,96	0,00	0,00	550,62	0,00	550,62	0,00			37,14	0,00	0,00	101,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.16 03:00	34429,70	28052,56	6583,35	-	6743,64	-	1265,24	-	
	24.04.16 03:00	37385,00	30457,89	7122,58	-	7294,53	-	1366,28	-	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,34 °С = -1,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **550,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХим Инжиниринг» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта